#21054#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Великолукская 24-30, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 6827 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00247966 |
| Номер системы | 2 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | 0,546 | 0,376 | 33,59 | 26,9 | 32,99 | 26,42 | 6,57 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 56,9 | 5,24 | 0,42 | 0,38 | - |
| 25.05.2023 | 0,485 | 0,316 | 32,5 | 26,88 | 31,94 | 26,4 | 5,54 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 56,8 | 5,31 | 0,42 | 0,38 | - |
| 26.05.2023 | 0,539 | 0,368 | 33,5 | 26,77 | 32,94 | 26,33 | 6,61 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 55,6 | 5,27 | 0,42 | 0,38 | - |
| 27.05.2023 | 0,573 | 0,392 | 33,85 | 26,78 | 33,24 | 26,3 | 6,94 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 56,7 | 5,42 | 0,42 | 0,38 | - |
| 28.05.2023 | 0,558 | 0,383 | 33,59 | 26,77 | 33 | 26,29 | 6,71 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 56,7 | 5,39 | 0,42 | 0,38 | - |
| 29.05.2023 | 0,57 | 0,397 | 23,72 | 16,26 | 23,28 | 15,98 | 7,3 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 54,6 | 7,25 | 0,42 | 0,38 | - |
| 30.05.2023 | 0,546 | 0,373 | 31,22 | 24,34 | 30,69 | 24,01 | 6,68 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 55,8 | 5,68 | 0,42 | 0,38 | - |
| 31.05.2023 | 0,554 | 0,381 | 29,93 | 22,88 | 29,41 | 22,64 | 6,77 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 55,8 | 5,97 | 0,42 | 0,38 | - |
| 01.06.2023 | 0,556 | 0,382 | 29,93 | 22,88 | 29,43 | 22,64 | 6,79 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 55,9 | 5,94 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.06.2023 | 0,514 | 0,342 | 29,22 | 22,83 | 28,71 | 22,59 | 6,12 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 55,7 | 6,05 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.06.2023 | 0,562 | 0,386 | 29,94 | 22,77 | 29,42 | 22,53 | 6,89 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 55,7 | 6,09 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.06.2023 | 0,561 | 0,382 | 29,83 | 22,73 | 29,32 | 22,49 | 6,83 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 55,8 | 6,08 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.06.2023 | 0,564 | 0,389 | 29,91 | 22,7 | 29,38 | 22,46 | 6,92 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 55,9 | 6 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.06.2023 | 0,538 | 0,368 | 29,5 | 22,72 | 29,01 | 22,48 | 6,53 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56 | 5,95 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.06.2023 | 0,542 | 0,374 | 29,68 | 22,76 | 29,17 | 22,52 | 6,65 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,1 | 5,81 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.06.2023 | 0,495 | 0,332 | 28,92 | 22,74 | 28,42 | 22,5 | 5,92 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,2 | 5,78 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.06.2023 | 0,547 | 0,381 | 29,76 | 22,74 | 29,25 | 22,5 | 6,75 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,4 | 5,63 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.06.2023 | 0,514 | 0,354 | 29,22 | 22,73 | 28,74 | 22,49 | 6,25 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,62 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.06.2023 | 0,457 | 0,298 | 28,24 | 22,71 | 27,75 | 22,47 | 5,28 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,3 | 5,68 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.06.2023 | 0,541 | 0,378 | 29,61 | 22,68 | 29,1 | 22,44 | 6,66 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,65 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.06.2023 | 0,51 | 0,349 | 27,49 | 20,99 | 27,01 | 20,75 | 6,26 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56 | 5,93 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.06.2023 | 0,539 | 0,376 | 29,52 | 22,6 | 29,01 | 22,36 | 6,65 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,67 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.06.2023 | 0,57 | 0,405 | 30,04 | 22,61 | 29,53 | 22,37 | 7,16 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,67 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.06.2023 | 0,492 | 0,332 | 28,64 | 22,52 | 28,16 | 22,28 | 5,88 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,2 | 5,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.06.2023 | 0,511 | 0,354 | 28,97 | 22,53 | 28,49 | 22,29 | 6,2 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,2 | 5,71 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.06.2023 | 0,542 | 0,377 | 29,42 | 22,46 | 28,92 | 22,22 | 6,7 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,71 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.06.2023 | 0,469 | 0,314 | 28,3 | 22,49 | 27,8 | 22,25 | 5,55 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,2 | 5,73 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.06.2023 | 0,49 | 0,335 | 28,66 | 22,47 | 28,14 | 22,23 | 5,91 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,3 | 5,67 | 0,42 | 0,38 | - |
| 21.06.2023 | 0,48 | 0,324 | 28,48 | 22,5 | 27,99 | 22,26 | 5,73 | 24 | 0 | 0 | 62 | 56,4 | 5,62 | 0,42 | 0,38 | - |
| 22.06.2023 | 0,462 | 0,304 | 27,35 | 21,69 | 26,87 | 21,45 | 5,42 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 56,2 | 5,74 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.06.2023 | 0,476 | 0,322 | 25,99 | 20,07 | 25,55 | 19,83 | 5,72 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 55,9 | 6,03 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 16,303 | 0 | 918,52 | 713,5 | 902,66 | 704,77 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,303 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | 411,171 | 24010,12 | 18999,55 | 23581,99 | 18707,26 |
| 23.06.2023 | 427,474 | 24928,64 | 19713,05 | 24484,65 | 19412,03 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:34:54