

#134064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 21.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолукская 24-30, Калининград

4342

6827

ВКТ-7

00247966

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,666	0,436	39,98	32,01	39,3	31,53	7,77	24	0	0	62	56,1	5,88	0,42	0,38	-
25.05.2025	0,637	0,409	39,45	31,89	38,75	31,41	7,34	24	0	0	61,8	56	5,76	0,42	0,38	-
26.05.2025	0,615	0,394	39,14	31,91	38,45	31,43	7,02	24	0	0	61,8	56	5,75	0,42	0,38	-
27.05.2025	0,602	0,385	38,92	31,91	38,24	31,43	6,81	24	0	0	61,9	56,1	5,78	0,42	0,38	-
28.05.2025	0,599	0,383	38,85	31,88	38,16	31,4	6,76	24	0	0	62,1	56,4	5,72	0,42	0,38	-
29.05.2025	0,571	0,356	38,08	31,54	37,4	31,06	6,34	24	0	0	61,8	56,1	5,73	0,42	0,38	-
30.05.2025	0,528	0,314	37,31	31,52	36,64	31,04	5,6	24	0	0	61,9	56,1	5,82	0,42	0,38	-
31.05.2025	0,608	0,391	38,66	31,51	37,98	31,03	6,95	24	0	0	61,8	56,1	5,77	0,42	0,38	-
01.06.2025	0,587	0,375	38,37	31,5	37,7	31,02	6,68	24	0	0	61,7	56	5,68	0,42	0,38	-
02.06.2025	0,63	0,413	39,06	31,51	38,38	31,03	7,35	24	0	0	62	56,3	5,67	0,42	0,38	-
03.06.2025	0,585	0,375	38,34	31,44	37,66	30,96	6,7	24	0	0	61,7	56,1	5,61	0,42	0,38	-
04.06.2025	0,416	0,249	19,54	12,79	19,26	12,61	6,65	24	0	1	57,4	54,5	2,85	0,42	0,38	-
05.06.2025	0,122	0,093	4,93	0,88	4,93	0,88	4,05	24	0	1	28,8	24,6	4,21	0,42	0,38	-
06.06.2025	0,058	0,047	2,81	0,38	2,81	0,38	2,43	24	0	1	23,2	20,1	3,09	0,42	0,38	-
07.06.2025	0,072	0,059	3,13	0,43	3,13	0,43	2,7	24	0	1	25,8	20,8	5,05	0,42	0,38	-
08.06.2025	0,06	0,048	2,73	0,38	2,73	0,38	2,35	24	0	1	24,2	19,8	4,41	0,42	0,38	-
09.06.2025	0,054	0,043	2,5	0,28	2,5	0,28	2,22	24	0	1	24,7	19,9	4,82	0,42	0,38	-
10.06.2025	0,052	0,045	2,7	0,34	2,7	0,34	2,36	24	0	1	23	19,6	3,37	0,42	0,38	-
11.06.2025	0,043	0,038	2,34	0,34	2,34	0,34	2	24	0	1	21,1	18,9	2,25	0,42	0,38	-
12.06.2025	0,05	0,042	2,85	0,42	2,85	0,42	2,43	24	0	1	20,2	18,4	1,77	0,42	0,38	-
13.06.2025	0,04	0,033	2,19	0,33	2,19	0,33	1,86	24	0	1	19,7	18,4	1,35	0,42	0,38	-
14.06.2025	0,034	0,033	2,09	0,35	2,09	0,35	1,74	24	0	1	19,1	18,4	0,74	0,42	0,38	-
15.06.2025	0,04	0,041	2,68	0,39	2,68	0,39	2,29	24	0	1	18,1	18,1	-0,03	0,42	0,38	-
16.06.2025	0,054	0,052	21,1	18,5	21,1	18,5	2,6	24	0	1	19,6	19,6	0,03	0,42	0,38	-
17.06.2025	0,088	0,075	35,09	31,41	35,08	31,41	3,67	24	0	0	20,9	20,5	0,36	0,42	0,38	-
18.06.2025	0,591	0,403	40,28	31,73	39,77	31,44	8,33	24	0	0	49,2	43,5	5,7	0,42	0,38	-
19.06.2025	0,599	0,357	39,36	32,73	38,65	32,25	6,4	24	0	0	61,8	55,5	6,29	0,42	0,38	-
20.06.2025	0,559	0,318	38,67	32,75	37,98	32,27	5,71	24	0	0	62	55,7	6,24	0,42	0,38	-
21.06.2025	0,634	0,398	39,85	32,56	39,15	32,08	7,07	24	0	0	62	55,9	6,11	0,42	0,38	-
Итого:	10,194	0	691	545,61	680,6	538,42	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,194															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	80,688	4894,7	3915,45	4808,62	3857,97
21.06.2025	90,882	5585,7	4461,06	5489,22	4396,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:19:10