#21035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Великолукская 24-30, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	6827
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00247966
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,571	0,365	38,19	31,57	37,5	31,09	6,41	24	0	0	62,3	56,8	5,47	0,42	0,38	-
25.06.2022	0,537	0,347	37,83	31,51	37,16	31,05	6,11	24	0	0	61,3	56	5,29	0,42	0,38	-
26.06.2022	0,523	0,328	37,41	31,5	36,74	31,02	5,72	24	0	0	62,4	57,1	5,28	0,42	0,38	-
27.06.2022	0,514	0,323	37,07	31,25	36,39	30,77	5,62	24	0	0	62,4	57,2	5,21	0,42	0,38	-
28.06.2022	0,486	0,299	36,47	31,06	35,8	30,58	5,22	24	0	0	62,4	57,2	5,22	0,42	0,38	-
29.06.2022	0,503	0,314	36,59	30,88	35,91	30,4	5,51	24	0	0	62,3	57	5,29	0,42	0,38	-
30.06.2022	0,497	0,31	36,38	30,81	35,73	30,33	5,4	24	0	0	62,4	57,1	5,26	0,42	0,38	-
01.07.2022	0,511	0,327	36,69	30,83	36,01	30,35	5,66	24	0	0	62,4	57,2	5,21	0,42	0,38	-
02.07.2022	0,47	0,284	35,96	30,79	35,31	30,31	5	24	0	0	62,3	57	5,3	0,42	0,38	-
03.07.2022	0,529	0,337	36,77	30,7	36,11	30,22	5,89	24	0	0	62,3	56,9	5,36	0,42	0,38	-
04.07.2022	0,509	0,318	36,42	30,7	35,77	30,22	5,55	24	0	0	62,3	56,9	5,35	0,42	0,38	-
05.07.2022	0,448	0,264	35,4	30,64	34,74	30,16	4,58	24	0	0	62,3	56,8	5,46	0,42	0,38	-
06.07.2022	0,51	0,319	36,31	30,55	35,64	30,07	5,57	24	0	0	62,3	56,8	5,48	0,42	0,38	-
07.07.2022	0,501	0,315	33,68	27,97	33,08	27,53	5,55	24	0	1	62,2	56,5	5,71	0,42	0,38	-
08.07.2022	0,524	0,328	36,26	30,32	35,59	29,84	5,75	24	0	0	62,2	56,6	5,59	0,42	0,38	-
09.07.2022	0,562	0,356	36,65	30,16	36	29,68	6,32	24	0	0	62,2	56,6	5,65	0,42	0,38	-
10.07.2022	0,589	0,387	37,04	30,08	36,37	29,6	6,77	24	0	0	62,2	56,6	5,66	0,42	0,38	-
11.07.2022	0,565	0,36	36,61	30,06	35,94	29,58	6,36	24	0	0	62,2	56,5	5,73	0,42	0,38	-
12.07.2022	0,572	0,365	36,82	30,18	36,15	29,7	6,45	24	0	0	62,2	56,4	5,77	0,42	0,38	-
13.07.2022	0,544	0,34	36,2	30,03	35,53	29,55	5,98	24	0	0	62,2	56,4	5,75	0,42	0,38	-
14.07.2022	0,535	0,332	35,93	29,88	35,27	29,4	5,87	24	0	0	62,2	56,4	5,77	0,42	0,38	-
15.07.2022	0,55	0,343	36,09	29,83	35,43	29,35	6,08	24	0	0	62,2	56,4	5,78	0,42	0,38	-
16.07.2022	0,579	0,372	36,54	29,78	35,88	29,3	6,58	24	0	0	62,2	56,4	5,75	0,42	0,38	-
17.07.2022	0,552	0,345	36	29,73	35,35	29,25	6,1	24	0	0	62,2	56,3	5,86	0,42	0,38	-
18.07.2022	0,543	0,335	35,87	29,7	35,19	29,22	5,97	24	0	0	62,2	56,4	5,81	0,42	0,38	-
19.07.2022	0,553	0,351	36,08	29,72	35,4	29,24	6,16	24	0	0	62,3	56,5	5,76	0,42	0,38	-
20.07.2022	0,535	0,334	35,8	29,75	35,13	29,27	5,86	24	0	0	62,3	56,6	5,68	0,42	0,38	-
21.07.2022	0,501	0,307	35,36	29,81	34,71	29,33	5,38	24	0	0	62,3	56,7	5,58	0,42	0,38	-
22.07.2022	0,472	0,284	35,01	29,84	34,34	29,36	4,98	24	0	0	62,3	56,8	5,5	0,42	0,38	-
23.07.2022	0,502	0,313	35,47	29,84	34,82	29,36	5,46	24	0	0	62,3	56,8	5,47	0,42	0,38	-
Итого:	15,787	0	1088,9	909,47	1068,99	895,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,787															

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	218,443	12440,11	9726,08	12220,64	9591,32
23.07.2022	234,23	13529,01	10635,55	13289,63	10486,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2022 7:50:10