

#91803#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: УК МастерАдрес: Великолукская, 24-30Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00247966

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xVDCF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2024	62,13	55,5	6,63	29,85	29,36	24,64	24,4	4,96	4,2	3,8	0,469	0,275	24	0	
24.07.2024	62,19	55,75	6,44	31,47	30,93	26,4	26,09	4,84	4,2	3,8	0,471	0,271	24	0	
25.07.2024	62,12	55,39	6,73	29,33	28,83	24,53	24,27	4,56	4,2	3,8	0,446	0,254	24	0	
26.07.2024	62,15	55,44	6,71	29,81	29,31	24,6	24,35	4,96	4,2	3,8	0,473	0,279	24	0	
27.07.2024	62,2	55,53	6,67	29,38	28,89	24,61	24,36	4,53	4,2	3,8	0,444	0,252	24	0	
28.07.2024	62,09	55,4	6,69	30,34	29,8	24,51	24,27	5,53	4,2	3,8	0,509	0,308	24	0	
29.07.2024	61,95	54,98	6,97	29,92	29,4	24,43	24,19	5,21	4,2	3,8	0,492	0,288	24	0	
30.07.2024	62,05	55,18	6,87	30,1	29,58	24,36	24,12	5,46	4,2	3,8	0,503	0,302	24	0	
31.07.2024	62,23	56,04	6,19	35,63	35,01	29,74	29,36	5,65	4,2	3,8	0,535	0,319	24	0	
01.08.2024	62,3	56,5	5,8	39,28	38,55	33,81	33,33	5,22	4,2	3,8	0,516	0,295	24	0	
02.08.2024	62,28	56,51	5,77	39,13	38,41	33,78	33,3	5,11	4,2	3,8	0,509	0,289	24	0	
03.08.2024	62,34	56,59	5,75	39,63	38,91	33,76	33,28	5,63	4,2	3,8	0,543	0,319	24	0	
04.08.2024	62,35	56,62	5,73	39,36	38,64	33,74	33,26	5,38	4,2	3,8	0,527	0,307	24	0	
05.08.2024	62,3	56,57	5,73	39,26	38,54	33,7	33,22	5,32	4,2	3,8	0,52	0,301	24	0	
06.08.2024	62,31	56,64	5,67	39,62	38,9	33,64	33,16	5,74	4,2	3,8	0,546	0,326	24	0	
07.08.2024	62,34	56,65	5,69	39,44	38,72	33,63	33,15	5,57	4,2	3,8	0,534	0,319	24	0	
08.08.2024	62,38	56,71	5,67	39,03	38,31	33,55	33,07	5,24	4,2	3,8	0,515	0,3	24	0	
09.08.2024	62,32	56,64	5,68	38,58	37,86	33,55	33,07	4,79	4,2	3,8	0,485	0,27	24	0	
10.08.2024	62,31	56,61	5,7	39,8	39,08	33,56	33,08	6	4,2	3,8	0,56	0,34	24	0	
11.08.2024	62,27	56,46	5,81	39,27	38,55	33,71	33,23	5,32	4,2	3,8	0,523	0,301	24	0	
12.08.2024	62,29	56,48	5,81	39,46	38,73	33,6	33,12	5,61	4,2	3,8	0,541	0,319	24	0	
13.08.2024	62,32	56,51	5,81	39,03	38,31	33,52	33,04	5,27	4,2	3,8	0,52	0,296	24	0	
14.08.2024	62,33	56,53	5,8	37,64	36,93	32,98	32,51	4,42	4,2	3,8	0,464	0,25	24	0	
15.08.2024	62,38	56,36	6,02	35,84	35,19	30,22	29,81	5,38	4,2	3,8	0,517	0,303	24	0	
16.08.2024	62,27	55,88	6,39	30,53	29,99	26,14	25,84	4,15	4,2	3,8	0,423	0,231	24	0	
17.08.2024	62,36	56,51	5,85	35,53	34,88	30,12	29,71	5,17	4,2	3,8	0,496	0,293	24	0	
18.08.2024	62,31	55,76	6,55	29,53	29,01	23,97	23,73	5,28	4,2	3,8	0,484	0,295	24	0	
19.08.2024	62,17	55,58	6,59	29,22	28,72	23,88	23,64	5,08	4,2	3,8	0,473	0,283	24	0	
20.08.2024	62,19	55,53	6,66	28,7	28,2	23,84	23,6	4,6	4,2	3,8	0,444	0,256	24	0	
21.08.2024	62,19	55,57	6,62	28,85	28,37	23,8	23,56	4,81	4,2	3,8	0,457	0,269	24	0	
22.08.2024	62,09	55,32	6,77	28,62	28,14	23,76	23,52	4,62	4,2	3,8	0,443	0,257	24	0	
23.08.2024	62,17	55,35	6,82	28,54	28,06	23,75	23,51	4,55	4,2	3,8	0,443	0,253	24	0	
Итого:				1099,7	1080,11	927,83	916,15	163,96			15,825	9,22	768	0	
Средние:	62,24	56,03	6,2						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2424:00	37507,17	36845,87	29749,1	29312,59	7533,28	637,913	419,836	26197	377
23/08/2424:00	38606,89	37925,98	30676,93	30228,74	7697,24	653,738	429,056	26965	377
Итого:	1099,72	1080,11	927,83	916,15	163,96	15,825	9,22	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27392ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

