

#21055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6827
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247966
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,519	0,324	30,3	24,24	29,8	24	5,8	24	0	0	62,2	55,7	6,53	0,42	0,38	-
25.08.2021	0,565	0,366	31,31	24,46	30,76	24,21	6,55	24	0	0	62,3	55,8	6,51	0,42	0,38	-
26.08.2021	0,584	0,382	31,53	24,43	30,99	24,17	6,82	24	0	0	62,3	55,8	6,51	0,42	0,38	-
27.08.2021	0,513	0,319	30,43	24,44	29,91	24,2	5,71	24	0	0	62,3	55,8	6,55	0,42	0,38	-
28.08.2021	0,522	0,326	30,57	24,42	30,04	24,17	5,87	24	0	0	62,3	55,8	6,52	0,42	0,38	-
29.08.2021	0,581	0,379	31,49	24,41	30,96	24,16	6,8	24	0	0	62,3	55,8	6,5	0,42	0,38	-
30.08.2021	0,576	0,38	31,45	24,44	30,91	24,17	6,74	24	0	0	62,3	55,9	6,43	0,42	0,38	-
31.08.2021	0,56	0,361	31,16	24,41	30,62	24,17	6,45	24	0	0	62,3	55,8	6,47	0,42	0,38	-
01.09.2021	0,57	0,367	31,26	24,37	30,73	24,13	6,6	24	0	0	62,2	55,6	6,62	0,42	0,38	-
02.09.2021	0,548	0,349	30,94	24,43	30,4	24,18	6,22	24	0	0	62,2	55,5	6,65	0,42	0,38	-
03.09.2021	0,554	0,352	30,96	24,36	30,43	24,12	6,31	24	0	0	62,2	55,5	6,71	0,42	0,38	-
04.09.2021	0,615	0,404	31,88	24,28	31,32	24,04	7,28	24	0	0	62,2	55,5	6,67	0,42	0,38	-
05.09.2021	0,579	0,373	31,16	24,17	30,61	23,93	6,68	24	0	0	62,2	55,4	6,77	0,42	0,38	-
06.09.2021	0,581	0,374	31,34	24,31	30,8	24,07	6,73	24	0	0	62,2	55,4	6,75	0,42	0,38	-
07.09.2021	0,591	0,382	31,43	24,27	30,89	24,03	6,86	24	0	0	62,2	55,5	6,73	0,42	0,38	-
08.09.2021	0,541	0,339	30,69	24,29	30,16	24,05	6,11	24	0	0	62,2	55,5	6,72	0,42	0,38	-
09.09.2021	0,547	0,35	31,08	24,59	30,55	24,31	6,24	24	0	0	62,2	55,7	6,53	0,42	0,38	-
10.09.2021	0,543	0,349	30,73	24,22	30,2	23,98	6,22	24	0	0	62,2	55,7	6,53	0,42	0,38	-
11.09.2021	0,564	0,371	31,04	24,15	30,48	23,91	6,57	24	0	0	62,3	55,8	6,49	0,42	0,38	-
12.09.2021	0,613	0,414	31,81	24,12	31,25	23,88	7,37	24	0	0	62,3	55,9	6,44	0,42	0,38	-
13.09.2021	0,507	0,316	30,16	24,25	29,65	24,01	5,64	24	0	0	62,2	55,7	6,51	0,42	0,38	-
14.09.2021	0,557	0,362	30,89	24,16	30,36	23,92	6,44	24	0	0	62,2	55,7	6,52	0,42	0,38	-
15.09.2021	0,536	0,34	30,47	24,07	29,93	23,83	6,1	24	0	0	62,3	55,8	6,55	0,42	0,38	-
16.09.2021	0,53	0,335	30,39	24,07	29,86	23,83	6,03	24	0	0	62,2	55,7	6,53	0,42	0,38	-
17.09.2021	0,53	0,339	30,38	24,05	29,87	23,81	6,06	24	0	0	62,2	55,6	6,55	0,42	0,38	-
18.09.2021	0,627	0,422	31,9	24,02	31,34	23,78	7,56	24	0	0	62,2	55,6	6,61	0,42	0,38	-
19.09.2021	0,656	0,446	32,34	24,02	31,77	23,78	7,99	24	0	0	62,2	55,4	6,72	0,42	0,38	-
20.09.2021	0,635	0,421	31,92	24	31,36	23,76	7,6	24	0	0	62,1	55,3	6,84	0,42	0,38	-
21.09.2021	0,615	0,404	31,55	23,98	31,01	23,74	7,27	24	0	0	62,1	55,2	6,92	0,42	0,38	-
22.09.2021	0,549	0,404	33,21	23,8	32,81	23,56	9,25	24	0	0	50,5	46,9	3,53	0,42	0,38	-
23.09.2021	0,579	0,393	31,75	23,88	31,27	23,64	7,63	24	0	0	55,5	48,8	6,65	0,42	0,38	-
Итого:	17,587	0	967,52	751,11	951,04	743,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,587															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	14,243	845,21	680,75	830,71	669,81
23.09.2021	31,83	1812,73	1431,86	1781,75	1413,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:37:22