

#35595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6827
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247966
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,441	0,277	27,35	22,15	26,88	21,91	4,97	24	0	0	61,9	55,7	6,18	0,42	0,38	-
25.08.2023	0,429	0,277	17,13	11,87	16,85	11,63	5,22	24	0	0	61,5	52,3	9,22	0,42	0,38	-
26.08.2023	0,445	0,29	17,42	11,88	17,15	11,64	5,51	24	0	0	61,6	52,4	9,17	0,42	0,38	-
27.08.2023	0,453	0,297	17,56	11,86	17,26	11,62	5,64	24	0	0	61,6	52,4	9,19	0,42	0,38	-
28.08.2023	0,467	0,302	21,58	15,83	21,24	15,59	5,65	24	0	0	61,6	54	7,6	0,42	0,38	-
29.08.2023	0,446	0,289	17,31	11,77	17,03	11,53	5,5	24	0	0	61,5	52,2	9,29	0,42	0,38	-
30.08.2023	0,463	0,3	22,15	16,48	21,79	16,24	5,55	24	0	0	61,7	54,3	7,42	0,42	0,38	-
31.08.2023	0,474	0,305	28,54	22,88	28,04	22,64	5,4	24	0	0	61,8	55,8	6,1	0,42	0,38	-
01.09.2023	0,528	0,351	29,42	22,89	28,92	22,65	6,27	24	0	0	61,8	55,6	6,2	0,42	0,38	-
02.09.2023	0,448	0,275	28,1	22,9	27,62	22,66	4,96	24	0	0	61,8	55,5	6,3	0,42	0,38	-
03.09.2023	0,539	0,36	29,61	22,89	29,08	22,65	6,43	24	0	0	61,9	55,7	6,23	0,42	0,38	-
04.09.2023	0,509	0,327	29,03	22,9	28,54	22,66	5,88	24	0	0	61,8	55,5	6,28	0,42	0,38	-
05.09.2023	0,554	0,374	29,88	22,92	29,36	22,68	6,68	24	0	0	61,9	55,7	6,17	0,42	0,38	-
06.09.2023	0,486	0,314	28,76	22,91	28,27	22,67	5,6	24	0	0	61,9	55,7	6,13	0,42	0,38	-
07.09.2023	0,51	0,337	29,18	22,9	28,68	22,66	6,02	24	0	0	61,9	55,8	6,1	0,42	0,38	-
08.09.2023	0,484	0,313	28,72	22,88	28,23	22,64	5,59	24	0	0	61,8	55,7	6,13	0,42	0,38	-
09.09.2023	0,51	0,338	29,13	22,84	28,64	22,6	6,04	24	0	0	61,9	55,9	6,04	0,42	0,38	-
10.09.2023	0,45	0,29	25,2	19,69	24,77	19,48	5,29	24	0	0	62	55,7	6,34	0,42	0,38	-
11.09.2023	0,475	0,309	28,5	22,76	27,99	22,52	5,47	24	0	0	61,9	55,8	6,05	0,42	0,38	-
12.09.2023	0,48	0,312	28,6	22,8	28,11	22,56	5,55	24	0	0	61,9	55,9	6,01	0,42	0,38	-
13.09.2023	0,476	0,305	28,53	22,79	28,03	22,55	5,48	24	0	0	61,9	56	5,97	0,42	0,38	-
14.09.2023	0,478	0,308	28,49	22,78	28,01	22,54	5,47	24	0	0	61,9	55,8	6,07	0,42	0,38	-
15.09.2023	0,471	0,302	28,42	22,78	27,94	22,54	5,4	24	0	0	61,8	55,7	6,15	0,42	0,38	-
16.09.2023	0,516	0,342	28,88	22,49	28,38	22,25	6,13	24	0	0	61,8	55,7	6,17	0,42	0,38	-
17.09.2023	0,499	0,326	28,81	22,78	28,3	22,54	5,76	24	0	0	61,9	55,8	6,15	0,42	0,38	-
18.09.2023	0,479	0,309	28,89	23,12	28,38	22,88	5,5	24	0	0	61,9	55,9	6,04	0,42	0,38	-
19.09.2023	0,469	0,302	28,76	23,13	28,26	22,89	5,37	24	0	0	61,9	55,8	6,02	0,42	0,38	-
20.09.2023	0,491	0,319	29,05	23,08	28,55	22,84	5,71	24	0	0	61,9	55,8	6,1	0,42	0,38	-
21.09.2023	0,471	0,297	28,71	23,13	28,22	22,89	5,33	24	0	0	61,9	55,8	6,06	0,42	0,38	-
22.09.2023	0,464	0,298	28,57	23,03	28,09	22,79	5,3	24	0	0	61,9	55,9	6,02	0,42	0,38	-
23.09.2023	0,465	0,298	28,65	23,09	28,17	22,85	5,32	24	0	0	61,8	55,8	6,02	0,42	0,38	-
Итого:	14,87	0	828,93	648,2	814,78	640,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,87															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	451,713	26316,77	20780,98	25850,27	20468,34
23.09.2023	466,583	27145,7	21429,18	26665,05	21109,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2023 12:08:08