

#148785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолукская 24-30, Калининград

4342

6827

ВКТ-7

00247966

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,564	0,36	38,4	31,75	37,72	31,27	6,45	24	0	0	60,9	55,5	5,43	0,42	0,38	-
25.08.2025	0,324	0,27	38,56	30,41	38,3	30,26	8,04	24	0	0	35,2	33,9	1,35	0,42	0,38	-
26.08.2025	0,236	0,206	38,5	31,31	38,28	31,17	7,11	24	0	0	29,6	28,8	0,83	0,42	0,38	-
27.08.2025	0,133	0,124	36,47	31,27	36,47	31,27	5,2	24	0	0	24,1	23,9	0,17	0,42	0,38	-
28.08.2025	0,092	0,087	29,55	25,55	29,55	25,55	4	24	0	0	22,5	22,4	0,05	0,42	0,38	-
29.08.2025	0,078	0,077	25,71	22,16	25,71	22,16	3,55	24	0	0	21,8	21,8	-0,01	0,42	0,38	-
30.08.2025	0,123	0,101	26,22	22,03	26,19	22,02	4,17	24	0	0	24,8	23,9	0,89	0,42	0,38	-
31.08.2025	0,563	0,367	29,89	22,89	29,41	22,64	6,77	24	0	0	59,9	53	6,95	0,42	0,38	-
01.09.2025	0,604	0,384	38,22	31,11	37,52	30,63	6,89	24	0	0	61,7	55,9	5,88	0,42	0,38	-
02.09.2025	0,586	0,373	37,92	31,05	37,24	30,57	6,67	24	0	0	61,6	55,9	5,7	0,42	0,38	-
03.09.2025	0,579	0,369	37,78	31	37,09	30,52	6,57	24	0	0	61,7	56	5,7	0,42	0,38	-
04.09.2025	0,561	0,353	37,5	30,98	36,82	30,5	6,32	24	0	0	61,8	56,1	5,63	0,42	0,38	-
05.09.2025	0,532	0,332	37	30,97	36,33	30,49	5,84	24	0	0	62	56,3	5,63	0,42	0,38	-
06.09.2025	0,52	0,315	36,71	30,92	36,03	30,44	5,59	24	0	0	61,9	56,2	5,68	0,42	0,38	-
07.09.2025	0,499	0,297	36,28	30,81	35,65	30,33	5,32	24	0	0	61,7	56	5,63	0,42	0,38	-
08.09.2025	0,542	0,34	36,98	30,78	36,31	30,3	6,01	24	0	0	61,9	56,3	5,63	0,42	0,38	-
09.09.2025	0,534	0,328	37,17	31,14	36,5	30,66	5,84	24	0	0	61,9	56,3	5,58	0,42	0,38	-
10.09.2025	0,574	0,369	37,83	31,11	37,15	30,63	6,52	24	0	0	62	56,4	5,59	0,42	0,38	-
11.09.2025	0,534	0,33	36,81	30,74	36,12	30,26	5,86	24	0	0	61,9	56,2	5,61	0,42	0,38	-
12.09.2025	0,538	0,336	36,88	30,72	36,2	30,24	5,96	24	0	0	61,9	56,3	5,64	0,42	0,38	-
13.09.2025	0,539	0,335	36,97	30,84	36,3	30,36	5,94	24	0	0	62	56,3	5,66	0,42	0,38	-
14.09.2025	0,531	0,331	36,85	30,76	36,19	30,28	5,91	24	0	0	61,5	56	5,55	0,42	0,38	-
15.09.2025	0,555	0,348	37,11	30,72	36,43	30,24	6,19	24	0	0	61,8	56,2	5,65	0,42	0,38	-
16.09.2025	0,495	0,294	36,17	30,76	35,5	30,28	5,22	24	0	0	61,8	56,1	5,71	0,42	0,38	-
17.09.2025	0,635	0,415	38,4	30,69	37,71	30,21	7,5	24	0	0	61,5	55,8	5,66	0,42	0,38	-
18.09.2025	0,504	0,298	36,26	30,69	35,59	30,21	5,38	24	0	0	61,4	55,7	5,77	0,42	0,38	-
19.09.2025	0,569	0,359	37,3	30,65	36,62	30,17	6,45	24	0	0	61,5	55,7	5,8	0,42	0,38	-
20.09.2025	0,574	0,364	37,35	30,64	36,66	30,16	6,5	24	0	0	61,6	55,9	5,7	0,42	0,38	-
21.09.2025	0,566	0,362	37,29	30,65	36,62	30,17	6,45	24	0	0	61,6	56	5,58	0,42	0,38	-
22.09.2025	0,542	0,335	36,8	30,58	36,12	30,1	6,02	24	0	0	61,6	55,9	5,7	0,42	0,38	-
23.09.2025	0,549	0,338	36,9	30,62	36,23	30,14	6,09	24	0	0	61,4	55,7	5,75	0,42	0,38	-
Итого:	14,775	0	1117,78	926,3	1100,56	914,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,775															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	12,351	871,64	731,48	855,78	720,42
23.09.2025	27,126	1989,42	1657,78	1956,34	1634,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:45:03