

#21046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6827
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247966
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 0,759 | 0,528 | 42,78 | 33,21 | 42,01 | 32,75 | 9,26 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,8 | 5,57 | 0,42 | 0,38 | - |
| 25.10.2021 | 0,577 | 0,364 | 35,22 | 28,47 | 34,59 | 28,11 | 6,48 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,2 | 6,07 | 0,42 | 0,38 | - |
| 26.10.2021 | 0,652 | 0,439 | 33,98 | 25,82 | 33,37 | 25,52 | 7,85 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 55,8 | 6,42 | 0,42 | 0,38 | - |
| 27.10.2021 | 0,585 | 0,38 | 30,9 | 23,76 | 30,38 | 23,52 | 6,86 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 55,5 | 6,74 | 0,42 | 0,38 | - |
| 28.10.2021 | 0,602 | 0,391 | 34,21 | 26,94 | 33,6 | 26,62 | 6,98 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56 | 6,25 | 0,42 | 0,38 | - |
| 29.10.2021 | 0,625 | 0,414 | 34,41 | 26,7 | 33,79 | 26,39 | 7,4 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,1 | 6,19 | 0,42 | 0,38 | - |
| 30.10.2021 | 0,636 | 0,429 | 32,5 | 24,48 | 31,92 | 24,22 | 7,7 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 55,8 | 6,5 | 0,42 | 0,38 | - |
| 31.10.2021 | 0,633 | 0,406 | 43,48 | 36,11 | 42,69 | 35,61 | 7,08 | 25 | 0 | 0 | 62,4 | 57,1 | 5,33 | 0,42 | 0,38 | - |
| 01.11.2021 | 0,659 | 0,444 | 35,71 | 27,46 | 35,07 | 27,13 | 7,94 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,3 | 6,04 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.11.2021 | 0,653 | 0,431 | 42,37 | 34,59 | 41,62 | 34,11 | 7,51 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 57,1 | 5,33 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.11.2021 | 0,59 | 0,379 | 34,93 | 27,89 | 34,31 | 27,54 | 6,77 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,2 | 6,08 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.11.2021 | 0,621 | 0,404 | 41,87 | 34,57 | 41,13 | 34,09 | 7,04 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 57 | 5,36 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.11.2021 | 0,664 | 0,439 | 42,53 | 34,54 | 41,76 | 34,06 | 7,7 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 57 | 5,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.11.2021 | 0,621 | 0,405 | 34,68 | 27,19 | 34,07 | 26,86 | 7,21 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 55,9 | 6,34 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.11.2021 | 0,631 | 0,414 | 35,27 | 27,57 | 34,65 | 27,24 | 7,41 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 56 | 6,25 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.11.2021 | 0,624 | 0,402 | 41,78 | 34,49 | 41,04 | 34,01 | 7,03 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,9 | 5,48 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.11.2021 | 0,635 | 0,413 | 41,98 | 34,48 | 41,22 | 34 | 7,22 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,49 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.11.2021 | 0,635 | 0,406 | 41,86 | 34,47 | 41,13 | 33,99 | 7,14 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,49 | 0,42 | 0,38 | 6 |
| 11.11.2021 | 0,656 | 0,431 | 42,01 | 34,21 | 41,28 | 33,73 | 7,55 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,49 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.11.2021 | 0,643 | 0,43 | 31,8 | 23,73 | 31,23 | 23,47 | 7,76 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 55,3 | 6,85 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.11.2021 | 0,772 | 0,542 | 39,34 | 29,45 | 38,65 | 29,07 | 9,58 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,4 | 5,93 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.11.2021 | 0,69 | 0,466 | 42,76 | 34,36 | 41,99 | 33,88 | 8,11 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 57 | 5,43 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.11.2021 | 0,682 | 0,46 | 41,58 | 33,26 | 40,81 | 32,78 | 8,03 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,8 | 5,56 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.11.2021 | 0,677 | 0,452 | 42,6 | 34,41 | 41,85 | 33,93 | 7,92 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,9 | 5,44 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.11.2021 | 0,686 | 0,458 | 42,74 | 34,38 | 41,95 | 33,9 | 8,05 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 56,9 | 5,44 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.11.2021 | 0,737 | 0,507 | 41,73 | 32,53 | 41,01 | 32,09 | 8,92 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,7 | 5,63 | 0,42 | 0,38 | 5 |
| 19.11.2021 | 0,691 | 0,462 | 41,69 | 33,27 | 40,94 | 32,81 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,6 | 5,69 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.11.2021 | 0,696 | 0,462 | 42,67 | 34,28 | 41,91 | 33,8 | 8,11 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,7 | 5,59 | 0,42 | 0,38 | 9 |
| 21.11.2021 | 0,714 | 0,482 | 43,02 | 34,25 | 42,23 | 33,77 | 8,46 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,51 | 0,42 | 0,38 | 6 |
| 22.11.2021 | 0,664 | 0,44 | 42,16 | 34,21 | 41,42 | 33,73 | 7,69 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,5 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.11.2021 | 0,713 | 0,482 | 42,96 | 34,22 | 42,19 | 33,74 | 8,45 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 56,8 | 5,54 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 20,423 | 0 | 1217,52 | 969,3 | 1195,81 | 956,47 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,423 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.10.2021 | 49,431 | 2755,27 | 2160,24 | 2707,91 | 2134,1 |
| 23.11.2021 | 69,854 | 3972,79 | 3129,54 | 3903,72 | 3090,57 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:50:05