

#21023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6411
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247969
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,939	-0,533	550,35	561,6	543,82	556,04	-12,22	24	0	0	50,4	45,8	4,56	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,826	-0,531	550,04	561,35	543,69	555,89	-12,2	24	0	0	49,7	45,3	4,35	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,885	-0,531	550,64	561,83	544,12	556,21	-12,09	24	0	0	50,3	45,8	4,45	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,76	-0,529	550,05	561,28	543,63	555,67	-12,04	24	0	0	49,9	45,7	4,22	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,812	-0,524	550,14	561,52	543,96	556,22	-12,26	24	0	0	48,9	44,6	4,31	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,911	-0,527	550,46	561,54	543,94	555,97	-12,03	24	0	0	50,4	45,9	4,5	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,764	-0,536	550,08	561,44	543,68	555,89	-12,21	24	0	0	49,8	45,6	4,24	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,438	-0,493	550,02	561,49	544,47	556,63	-12,16	24	0	0	46,3	42,7	3,57	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,102	-0,56	550,63	561,86	543,58	555,87	-12,29	24	0	0	52,3	47,4	4,92	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,376	-0,585	550,07	561,05	542,28	554,5	-12,22	24	0	0	55,3	49,8	5,48	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,564	-0,611	550,6	561,6	542,28	554,65	-12,37	24	0	0	57,2	51,3	5,87	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,554	-0,602	550,72	561,54	542,41	554,56	-12,15	24	0	0	57,1	51,3	5,82	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,951	-0,431	390,35	397,95	384,3	392,94	-8,64	17	7	1	58	51,8	6,21	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,757	-0,59	539,39	549,59	530,77	542,47	-11,7	24	0	0	58,9	52,6	6,32	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,322	-0,519	506,01	515,95	499,06	510,21	-11,15	24	0	0	54,2	48,5	5,71	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,102	-0,494	500,59	510,54	494,19	505,21	-11,02	24	0	0	52,2	46,9	5,27	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,708	-0,458	499,4	509,63	493,99	505,07	-11,08	24	0	0	48	43,6	4,41	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,838	-0,461	499,52	509,72	493,98	505	-11,02	24	0	0	48,7	44	4,68	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	1,681	-0,462	499,12	509,31	493,67	504,69	-11,02	24	0	0	48,2	43,8	4,35	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,507	-0,437	486,18	496,37	481,27	492,16	-10,89	24	0	0	46,2	42,2	4,06	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,622	-0,442	479,88	489,87	474,83	485,59	-10,76	24	0	0	47,3	42,9	4,37	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,798	-0,456	480,17	490,33	474,91	485,93	-11,02	24	0	0	48,4	43,6	4,78	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,674	-0,45	480,03	490,37	475,02	486,13	-11,11	24	0	0	47,1	42,6	4,5	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,628	-0,441	479,98	490,36	475,14	486,28	-11,14	24	0	0	46,2	41,8	4,38	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,481	-0,43	479,76	490,1	475,12	486,14	-11,02	24	0	0	45,3	41,3	4,05	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,427	-0,427	479,99	490,12	475,3	486,08	-10,78	24	0	0	45,6	41,7	3,91	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	0,972	-0,392	479,02	489,51	475,18	486,05	-10,87	24	0	0	41,2	38,3	2,88	0,6	0,4	11
20.04.2021	0,913	-0,384	479,02	489,62	475,42	486,4	-10,98	24	0	0	39,9	37,2	2,75	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,202	-0,407	481,56	491,89	477,35	488,26	-10,91	24	0	0	42,9	39,5	3,4	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,893	-0,46	482,32	492,31	476,81	487,68	-10,87	24	0	0	49,4	44,4	4,96	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,79	-0,47	482,37	492,64	476,93	488,05	-11,12	24	0	0	49	44,2	4,76	0,6	0,4	-
Итого:	56,197	0	15808,46	16134,28	15625,1	15978,44	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,197															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1002,132	169111,71	170105,26	166445,01	167950
23.04.2021	1058,329	184920,17	186239,54	182070,11	183928,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2021 15:34:52