

#126682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград

6412
ВКТ-7
00247969
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,404	0,444	112,11	103,81	109,84	102,2	7,64	24	0	0	66,7	58	8,75	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	1,385	0,436	107,79	99,64	105,59	98,09	7,5	24	0	0	66,7	57,7	9,01	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	1,434	0,477	109,71	100,83	107,51	99,27	8,24	24	0	0	66,5	57,6	8,89	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	1,407	0,439	110,99	102,8	108,75	101,21	7,54	24	0	0	66,9	58	8,89	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	1,361	0,411	104,5	96,8	102,37	95,3	7,07	24	0	0	67	57,7	9,31	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	1,385	0,427	105,58	97,63	103,44	96,09	7,35	24	0	0	67,1	57,8	9,28	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	1,446	0,487	112,37	103,4	110,09	101,76	8,33	24	0	0	66,8	58,1	8,72	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	1,455	0,503	107,98	98,67	105,8	97,13	8,67	24	0	0	66,8	57,7	9,02	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	1,432	0,468	106,2	97,49	104,07	95,97	8,1	24	0	0	66,8	57,5	9,25	0,42	0,38	-
02.04.2025	1,444	0,478	100,73	91,73	98,67	90,35	8,32	24	0	0	67	57,2	9,78	0,42	0,38	-
03.04.2025	1,459	0,462	111,06	102,47	108,79	100,84	7,95	24	0	0	67,4	58,3	9,16	0,42	0,38	-
04.04.2025	1,357	0,413	111,8	104,08	109,53	102,42	7,11	24	0	0	66,8	58,2	8,62	0,42	0,38	-
05.04.2025	1,465	0,496	110,69	101,49	108,46	99,89	8,57	24	0	0	66,7	57,8	8,96	0,42	0,38	-
06.04.2025	1,578	0,552	117,11	106,84	114,7	105,18	9,52	24	0	0	67	58,1	8,9	0,42	0,38	-
07.04.2025	1,494	0,472	114,87	106,03	112,51	104,39	8,12	24	0	0	67,3	58,3	9,07	0,42	0,38	-
08.04.2025	1,506	0,504	115,7	106,28	113,32	104,61	8,71	24	0	0	67	58,1	8,83	0,42	0,38	-
09.04.2025	1,465	0,493	114,6	105,42	112,28	103,76	8,52	24	0	0	66,8	58,2	8,6	0,42	0,38	-
10.04.2025	1,432	0,468	110,92	102,21	108,64	100,61	8,03	24	0	0	67	58,1	8,89	0,42	0,38	-
11.04.2025	1,116	0,352	80,75	74,38	79,1	73,24	5,86	24	0	1	66,9	57	9,86	0,42	0,38	-
12.04.2025	1,503	0,473	117,34	108,56	114,92	106,83	8,09	24	0	0	67,5	58,6	8,95	0,42	0,38	-
13.04.2025	1,53	0,513	119,42	110,06	116,96	108,27	8,69	24	0	0	67,6	58,9	8,7	0,42	0,38	-
14.04.2025	1,391	0,437	116,32	108,29	113,96	106,55	7,41	24	0	0	67,3	58,9	8,36	0,42	0,38	-
15.04.2025	1,349	0,404	116,74	109,31	114,37	107,53	6,84	24	0	0	67	58,8	8,25	0,42	0,38	-
16.04.2025	1,367	0,43	116,5	108,54	114,15	106,78	7,37	24	0	0	66,6	58,4	8,2	0,42	0,38	-
17.04.2025	1,411	0,489	121,33	112,34	118,93	110,56	8,37	24	0	0	65,8	58,1	7,77	0,42	0,38	-
18.04.2025	1,348	0,432	117,36	109,39	114,97	107,65	7,32	24	0	0	66,8	58,8	7,99	0,42	0,38	-
19.04.2025	1,369	0,469	119,99	111,19	117,62	109,45	8,17	24	0	0	65,3	57,6	7,62	0,42	0,38	-
20.04.2025	1,404	0,461	116,24	107,74	113,88	106	7,88	24	0	0	66,7	58,5	8,27	0,42	0,38	-
21.04.2025	1,388	0,453	115,46	106,96	113,16	105,27	7,89	24	0	0	66	57,8	8,22	0,42	0,38	-
22.04.2025	1,482	0,518	116,68	107,18	114,32	105,44	8,88	24	0	0	66,7	58,2	8,43	0,42	0,38	-
23.04.2025	1,377	0,418	116,75	108,94	114,39	107,2	7,19	24	0	0	66,6	58,2	8,36	0,42	0,38	-
Итого:	43,944	0	3475,59	3210,5	3405,09	3159,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,944															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1322,409	63503,58	50546	62127	49699,16
23.04.2025	1366,353	66979,17	53756,5	65532,09	52859

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:47:09