

#21018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6411
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247969
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,794	-0,48	501,26	512,03	495,86	507,5	-11,64	24	0	0	47,8	43,2	4,6	0,6	0,4	4
25.04.2021	1,953	-0,512	514,95	525,85	508,91	520,76	-11,85	24	0	0	50	45,1	4,86	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	1,997	-0,501	493,32	503,81	487,36	498,83	-11,47	24	0	0	50,8	45,6	5,15	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	1,861	-0,468	485,76	496,09	480,36	491,61	-11,25	24	0	0	48,5	43,7	4,87	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	1,424	-0,434	485,17	495,64	480,54	491,66	-11,12	24	0	0	44,9	41	3,89	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,181	-0,396	484,46	494,88	480,5	491,43	-10,93	24	0	0	41,6	38,3	3,31	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	0,361	-0,161	200,12	204,48	198,59	203,11	-4,52	24	0	1	40,3	37,7	2,64	0,6	0,4	-
Итого:	10,571	0	3165,04	3232,78	3132,12	3204,9	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,571															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1058,329	184920,17	186239,54	182070,11	183928,44
30.04.2021	1068,9	188085,21	189472,32	185202,23	187133,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 14:19:56