

#21019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6412
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247969
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,268	0,41	123,08	115,45	120,7	113,68	7,02	24	0	0	64,9	57,7	7,15	0,42	0,38	4
25.04.2021	1,339	0,455	123,73	115,26	121,35	113,49	7,86	24	0	0	65	57,7	7,3	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	1,197	0,35	119,58	112,98	117,29	111,25	6,04	24	0	0	64,5	57,3	7,25	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	1,214	0,369	120,31	113,44	117,99	111,69	6,3	24	0	0	64,8	57,5	7,22	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	1,133	0,288	120,34	114,86	118,03	113,09	4,94	24	0	0	64,8	57,6	7,18	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	1,252	0,411	121,73	114,09	119,35	112,33	7,02	24	0	0	64,9	57,8	7,09	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	1,156	0,347	119,3	112,59	117,12	110,96	6,16	24	0	0	62,8	55,9	6,93	0,42	0,38	7
01.05.2021	1,289	0,416	122,66	114,85	120,3	113,09	7,21	24	0	0	64,7	57,4	7,29	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	1,19	0,316	119,62	113,62	117,32	111,87	5,45	24	0	0	64,7	57,2	7,48	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	1,317	0,413	123,28	115,49	120,92	113,73	7,19	24	0	0	64,6	57,1	7,49	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	1,233	0,332	119,57	113,32	117,27	111,59	5,68	24	0	0	65	57,2	7,72	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	1,285	0,351	119,96	113,44	117,54	111,62	5,92	24	0	0	66,3	58,3	7,99	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	1,288	0,354	121,26	114,56	118,85	112,76	6,09	24	0	0	66	58,2	7,85	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	1,265	0,357	120,24	113,53	117,88	111,76	6,12	24	0	0	65,3	57,5	7,74	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	1,371	0,397	121,15	113,9	118,66	112,01	6,65	24	0	0	67,7	59,5	8,2	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	1,332	0,358	120,2	113,66	117,68	111,75	5,93	24	0	0	68,2	59,9	8,3	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	1,364	0,416	123,65	116,1	121,09	114,16	6,93	24	0	0	67,5	59,7	7,83	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	1,21	0,331	120,66	114,41	118,28	112,61	5,67	24	0	0	66	58,6	7,41	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	1,186	0,325	119,23	113,07	116,92	111,33	5,59	24	0	0	65,2	57,8	7,37	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	1,166	0,322	119,25	113,22	116,89	111,45	5,44	24	0	0	65,7	58,4	7,25	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	1,181	0,352	120,39	113,77	118,09	112,01	6,08	24	0	0	64,9	57,9	7,02	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	1,147	0,325	119,05	112,96	116,79	111,22	5,57	24	0	0	64,5	57,4	7,09	0,42	0,38	10
16.05.2021	1,24	0,408	121,82	114,21	119,46	112,46	7	24	0	0	64,5	57,5	7,02	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	1,233	0,382	119,94	112,76	117,63	111,01	6,62	24	0	0	64,8	57,6	7,25	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	1,199	0,344	120,81	114,37	118,5	112,61	5,89	24	0	0	65	57,7	7,24	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	1,173	0,323	119,09	112,99	116,8	111,24	5,56	24	0	0	64,8	57,5	7,3	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	1,217	0,349	119,11	112,5	116,82	110,77	6,05	24	0	0	64,8	57,4	7,46	0,42	0,38	-
21.05.2021	1,259	0,367	119,34	112,46	116,99	110,65	6,34	24	0	0	66,1	58,5	7,58	0,42	0,38	14
22.05.2021	1,19	0,354	120,63	113,96	118,33	112,2	6,13	24	0	0	64,4	57,4	7,08	0,42	0,38	-
23.05.2021	1,209	0,347	120,8	114,25	118,47	112,49	5,98	24	0	0	64,6	57,3	7,32	0,42	0,38	-
Итого:	37,103	0	3619,78	3416,07	3549,31	3362,88	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,103															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	804,969	73250,03	68527,03	71793,16	67440,62
23.05.2021	842,072	76869,81	71943,1	75342,47	70803,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:10:20