

#85883#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Легенды моряАдрес: Беланова,39-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00247969

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА0С9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	25,77	23,65	2,12	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.05.2024	25,98	23,76	2,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.05.2024	26,38	24,13	2,25	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.05.2024	26,59	24,35	2,24	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.05.2024	26,76	24,44	2,32	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.05.2024	27,1	24,72	2,38	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.05.2024	25,96	24,13	1,83	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.05.2024	25,91	24,03	1,88	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
31.05.2024	26,45	24,44	2,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.06.2024	26,83	24,7	2,13	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.06.2024	26,64	24,67	1,97	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.06.2024	26,6	24,66	1,94	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
04.06.2024	26,63	24,54	2,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.06.2024	26,62	24,35	2,27	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.06.2024	25,8	24,03	1,77	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
07.06.2024	25,37	23,52	1,85	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.06.2024	26,03	23,82	2,21	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.06.2024	26,28	24,19	2,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.06.2024	26,13	23,96	2,17	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.06.2024	26,07	23,86	2,21	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.06.2024	26,3	24,18	2,12	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.06.2024	25,87	23,66	2,21	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.06.2024	25,29	23,28	2,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.06.2024	25,86	23,86	2	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.06.2024	26,06	24,17	1,89	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.06.2024	26,2	24,17	2,03	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.06.2024	26,76	24,67	2,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.06.2024	26,53	24,59	1,94	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.06.2024	26,27	24,39	1,88	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.06.2024	26,25	24,22	2,03	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.06.2024	26,39	24,49	1,9	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.06.2024	26,52	24,61	1,91	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	768	0	
Средние:	26,25	24,19	2,06						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	65483,4	64479,07	68140,89	67363,32	-2884,25	394,449	-122,636	6921	528
23/06/2424:00	65483,4	64479,07	68140,89	67363,32	-2884,25	394,449	-122,636	7689	528
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии. 0ч

Время работы прибора после сброса 8297ч

Представитель абонента

