

#28146#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
3403

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00247969	23.08.2023	31.07.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	-0,032	0	-0.032
Количество тепловой энергии, система 2	9,912	0	9.912

Подпись исполнителя



#28144#

Отчёт за период с 31.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6411
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247969
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
02.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
08.08.2023	-	-0,001	-0,001	0,01	0,1	0,01	0,1	-0,09	9	15	1	21,5	20,6	0,88	0,6	0,4
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	19,7	0,34	0,6	0,4
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	19,1	0,42	0,6	0,4
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19	18,6	0,43	0,6	0,4
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,9	18,4	0,5	0,6	0,4
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	18,9	0,38	0,6	0,4
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	18,7	0,49	0,6	0,4
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	19,1	0,46	0,6	0,4
16.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	20,9	1,44	0,6	0,4
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	22,4	1,73	0,6	0,4
18.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,4	23,5	1,92	0,6	0,4
19.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,6	24,3	2,24	0,6	0,4
20.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27	24,9	2,17	0,6	0,4
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,8	24,8	2,04	0,6	0,4
22.08.2023	-	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	1	26	24,7	1,33	0,6	0,4
23.08.2023	-	-0,031	-0,031	0	2,08	0	2,08	-2,08	24	0	1	26,3	24,3	2,05	0,6	0,4
Итого:	-	-0,032	-0,032	0,02	2,19	0,02	2,19	-2,17	369	183	-	15,72	14,91	0,82	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 369 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	-0,032	0,02	2,19	0,02	2,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#28145#

Отчёт за период с 31.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6412
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247969
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
02.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
03.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
04.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
05.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
06.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
07.08.2023	-	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,42	0,38
08.08.2023	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	9	15	1	20,3	20,4	-0,17	0,42	0,38
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,5	0,08	0,42	0,38
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	19,8	0,54	0,42	0,38
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	19,4	0,64	0,42	0,38
12.08.2023	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	19,9	19,4	0,49	0,42	0,38
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,7	0,39	0,42	0,38
14.08.2023	-	-0,027	-0,027	0	2,57	0	2,57	-2,57	24	0	1	19,8	16,9	2,86	0,42	0,38
15.08.2023	-	-0,207	-0,207	0,03	5,64	0,03	5,6	-5,57	24	0	1	26,3	40,9	-14,61	0,42	0,38
16.08.2023	-	0,161	-0,206	50,3	53,54	49,23	52,63	-3,4	24	0	1	68	60,8	7,15	0,42	0,38
17.08.2023	-	1,454	0,452	126,82	118,71	124,03	116,67	7,36	24	0	0	69,8	61,7	8,06	0,42	0,38
18.08.2023	-	1,47	0,449	126,92	118,9	124,14	116,83	7,31	24	0	0	69,6	61,4	8,19	0,42	0,38
19.08.2023	-	1,406	0,421	125,15	117,62	122,44	115,58	6,86	24	0	0	69,4	61,4	8,05	0,42	0,38
20.08.2023	-	1,428	0,451	126,19	118,23	123,44	116,15	7,29	24	0	0	69,6	61,6	7,91	0,42	0,38
21.08.2023	-	1,378	0,402	123,47	116,3	120,81	114,28	6,53	24	0	0	69,5	61,4	8,07	0,42	0,38
22.08.2023	-	1,421	0,443	122,21	114,34	119,57	112,33	7,24	24	0	0	69,3	61,1	8,19	0,42	0,38
23.08.2023	-	1,428	0,446	118,53	110,61	115,98	108,67	7,31	24	0	0	69,3	60,9	8,47	0,42	0,38
Итого:	-	9,912	-15032382,912	919,62	876,48	899,67	861,33	38,34	369	183	-	31,38	29,01	2,36	0,42	0,38

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 369 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	9,912	919,62	876,48	899,67	861,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения