

#21020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6412
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247969
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,158	0,331	120,35	114,08	118,09	112,35	5,74	24	0	0	64,4	57,4	7	0,42	0,38	-
25.08.2021	1,252	0,394	121,38	114,05	119,1	112,31	6,79	24	0	0	64,7	57,5	7,22	0,42	0,38	-
26.08.2021	1,213	0,385	122,28	115,11	119,96	113,34	6,62	24	0	0	64,5	57,6	6,93	0,42	0,38	-
27.08.2021	1,21	0,378	123,54	116,39	121,17	114,64	6,53	24	0	0	64,3	57,4	6,91	0,42	0,38	-
28.08.2021	1,211	0,378	124,46	117,39	122,09	115,63	6,46	24	0	0	64,6	57,8	6,86	0,42	0,38	-
29.08.2021	1,286	0,44	125,65	117,48	123,26	115,72	7,54	24	0	0	64,7	57,8	6,87	0,42	0,38	-
30.08.2021	1,208	0,366	125,12	118,24	122,71	116,45	6,26	24	0	0	64,8	57,9	6,88	0,42	0,38	-
31.08.2021	1,253	0,396	125,08	117,66	122,69	115,87	6,82	24	0	0	64,8	57,8	6,98	0,42	0,38	-
01.09.2021	1,247	0,393	122,91	115,51	120,57	113,75	6,82	24	0	0	64,6	57,6	7,08	0,42	0,38	-
02.09.2021	1,219	0,368	122,69	115,79	120,36	114,03	6,33	24	0	0	64,7	57,6	7,09	0,42	0,38	-
03.09.2021	1,226	0,362	122,7	115,92	120,38	114,15	6,23	24	0	0	64,7	57,5	7,2	0,42	0,38	-
04.09.2021	1,256	0,395	124,26	116,86	121,9	115,1	6,8	24	0	0	64,6	57,6	7,09	0,42	0,38	-
05.09.2021	1,378	0,496	126,49	117,29	124,07	115,51	8,56	24	0	0	64,6	57,5	7,14	0,42	0,38	-
06.09.2021	1,224	0,355	122,88	116,05	120,58	114,32	6,26	24	0	0	64,2	57	7,18	0,42	0,38	-
07.09.2021	1,24	0,393	124,35	117,01	122,01	115,24	6,77	24	0	0	64,5	57,5	6,95	0,42	0,38	-
08.09.2021	1,18	0,342	122,76	116,36	120,44	114,6	5,84	24	0	0	64,5	57,6	6,99	0,42	0,38	-
09.09.2021	1,184	0,335	123,31	116,94	120,95	115,14	5,81	24	0	0	64,8	57,8	7,01	0,42	0,38	-
10.09.2021	1,189	0,364	123,5	116,67	121,15	114,93	6,22	24	0	0	64,8	58	6,82	0,42	0,38	-
11.09.2021	1,129	0,344	119,59	113,14	117,31	111,43	5,88	23	1	1	64,8	58,1	6,69	0,42	0,38	-
12.09.2021	1,183	0,382	124,58	117,49	122,23	115,69	6,54	24	0	0	64,6	58	6,57	0,42	0,38	-
13.09.2021	1,203	0,374	123,29	116,34	120,94	114,56	6,38	24	0	0	64,9	58	6,85	0,42	0,38	-
14.09.2021	1,18	0,366	123,45	116,58	121,1	114,83	6,27	24	0	0	64,6	57,9	6,74	0,42	0,38	-
15.09.2021	1,171	0,342	124,66	118,24	122,3	116,46	5,84	24	0	0	64,7	57,9	6,81	0,42	0,38	-
16.09.2021	1,165	0,343	123,49	117,08	121,18	115,31	5,87	24	0	0	64,6	57,8	6,82	0,42	0,38	-
17.09.2021	1,235	0,399	123,61	116,2	121,26	114,45	6,81	24	0	0	64,6	57,7	6,95	0,42	0,38	-
18.09.2021	1,24	0,405	124,04	116,45	121,7	114,71	6,99	24	0	0	64,2	57,4	6,88	0,42	0,38	-
19.09.2021	1,284	0,413	126,93	119,13	124,51	117,33	7,18	24	0	0	64,5	57,5	6,98	0,42	0,38	-
20.09.2021	1,206	0,355	123,86	117,15	121,55	115,4	6,15	24	0	0	64,3	57,3	7,02	0,42	0,38	-
21.09.2021	1,216	0,335	122,63	116,25	120,33	114,51	5,82	24	0	0	64,5	57,2	7,34	0,42	0,38	-
22.09.2021	1,261	0,384	123,74	116,48	121,41	114,74	6,67	24	0	0	64,5	57,2	7,24	0,42	0,38	-
23.09.2021	1,261	0,388	124,2	116,93	121,86	115,15	6,71	24	0	0	64,4	57,3	7,19	0,42	0,38	-
Итого:	37,868	0	3831,78	3612,26	3759,16	3557,65	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,868															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	929,395	86017,89	80594,13	84316,18	79319,08
23.09.2021	967,263	89849,67	84206,39	88075,34	82876,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:35:31