

# #21002#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6412  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00247969  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,152	0,336	122,71	116,68	120,23	114,7	5,53	24	0	0	66,7	59,9	6,82	0,42	0,38	-
25.08.2022	1,103	0,293	130,32	124,94	127,7	122,88	4,82	24	0	0	66,5	60,2	6,33	0,42	0,38	-
26.08.2022	1,055	0,249	127,5	122,89	124,94	120,88	4,06	24	0	0	66,5	60	6,5	0,42	0,38	-
27.08.2022	1,071	0,263	126,8	121,92	124,23	119,94	4,29	24	0	0	66,7	60,2	6,52	0,42	0,38	-
28.08.2022	1,102	0,302	128,08	122,61	125,51	120,59	4,92	24	0	0	66,6	60,2	6,42	0,42	0,38	-
29.08.2022	1,061	0,262	121,14	116,38	118,73	114,44	4,29	24	0	0	66,4	59,6	6,77	0,42	0,38	-
30.08.2022	1,114	0,277	127,07	122,05	124,53	120,04	4,49	24	0	0	66,7	59,9	6,77	0,42	0,38	-
31.08.2022	1,173	0,315	131,25	125,51	128,61	123,46	5,15	24	0	0	66,7	60	6,72	0,42	0,38	-
01.09.2022	1,176	0,304	129,23	123,59	126,62	121,56	5,06	24	0	0	66,6	59,7	6,9	0,42	0,38	-
02.09.2022	1,201	0,304	131,09	125,47	128,47	123,43	5,04	24	0	0	66,8	59,8	7	0,42	0,38	-
03.09.2022	1,226	0,331	129,25	123,16	126,64	121,16	5,48	24	0	0	66,7	59,6	7,09	0,42	0,38	-
04.09.2022	1,306	0,4	130,73	123,46	128,11	121,45	6,66	24	0	0	66,7	59,6	7,1	0,42	0,38	-
05.09.2022	1,266	0,359	127,96	121,37	125,38	119,39	5,99	24	0	0	66,5	59,3	7,23	0,42	0,38	-
06.09.2022	1,29	0,394	121,22	113,84	118,82	112,07	6,75	24	0	0	65,8	58,3	7,52	0,42	0,38	-
07.09.2022	1,278	0,355	120,22	113,67	117,7	111,79	5,91	24	0	0	67,4	59,5	7,87	0,42	0,38	-
08.09.2022	1,25	0,361	119,92	113,22	117,52	111,45	6,07	24	0	0	66,3	58,7	7,61	0,42	0,38	-
09.09.2022	1,24	0,328	119,49	113,32	117,08	111,56	5,52	24	0	0	66,6	58,7	7,83	0,42	0,38	-
10.09.2022	1,274	0,352	124,48	117,98	121,97	116,09	5,88	24	0	0	66,7	59,1	7,57	0,42	0,38	-
11.09.2022	1,393	0,467	123,19	114,69	120,71	112,88	7,83	24	0	0	66,7	59	7,71	0,42	0,38	-
12.09.2022	1,228	0,328	118,64	112,55	116,27	110,78	5,49	24	0	0	66,6	58,8	7,78	0,42	0,38	-
13.09.2022	1,234	0,33	118,95	112,81	116,57	111,04	5,53	24	0	0	66,6	58,8	7,8	0,42	0,38	-
14.09.2022	1,243	0,36	122,1	115,45	119,64	113,63	6,01	24	0	0	66,3	58,9	7,41	0,42	0,38	-
15.09.2022	1,262	0,358	118,52	111,84	116,13	110,09	6,04	24	0	0	66,6	58,8	7,78	0,42	0,38	-
16.09.2022	1,172	0,28	116,74	111,41	114,4	109,67	4,73	24	0	0	66,5	58,7	7,83	0,42	0,38	-
17.09.2022	1,275	0,387	119,34	112,07	116,96	110,34	6,62	24	0	0	66,1	58,5	7,58	0,42	0,38	-
18.09.2022	1,354	0,448	126,86	118,71	124,33	116,8	7,53	24	0	0	66,4	59,1	7,29	0,42	0,38	-
19.09.2022	1,242	0,332	118,67	112,45	116,28	110,68	5,6	24	0	0	66,7	58,8	7,83	0,42	0,38	-
20.09.2022	1,25	0,329	118,69	112,57	116,24	110,74	5,5	24	0	0	67,4	59,5	7,95	0,42	0,38	-
21.09.2022	1,304	0,356	119,23	112,72	116,71	110,84	5,87	24	0	0	68,3	60,2	8,14	0,42	0,38	-
22.09.2022	1,301	0,371	124,27	117,48	121,7	115,54	6,16	24	0	0	67,3	59,6	7,67	0,42	0,38	-
23.09.2022	1,341	0,421	120,86	113,11	118,43	111,33	7,1	24	0	0	66,7	58,9	7,79	0,42	0,38	-
Итого:	37,937	0	3834,52	3639,92	3757,16	3581,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,937															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1355,462	125526,8	117586,66	123045,38	115728,85
23.09.2022	1393,399	129361,32	121226,58	126802,54	119310,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2022 12:50:51