

# #35591#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6412  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00247969  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,476	0,479	118,73	110,25	116,14	108,33	7,81	24	0	0	69,8	61,2	8,58	0,42	0,38	-
25.08.2023	1,387	0,394	113,14	106,04	110,6	104,19	6,41	24	0	0	70,2	61,2	8,99	0,42	0,38	-
26.08.2023	1,387	0,433	114,15	106,42	111,68	104,6	7,08	24	0	0	69,1	60,5	8,58	0,42	0,38	-
27.08.2023	1,45	0,463	119,06	110,81	116,46	108,86	7,6	24	0	0	69,7	61,2	8,45	0,42	0,38	-
28.08.2023	1,472	0,478	118,78	110,26	116,2	108,33	7,87	24	0	0	69,6	61,1	8,52	0,42	0,38	-
29.08.2023	1,48	0,469	119,5	111,11	116,88	109,17	7,71	24	0	0	69,8	61,2	8,62	0,42	0,38	-
30.08.2023	1,432	0,445	117,96	109,99	115,4	108,09	7,31	24	0	0	69,5	60,9	8,56	0,42	0,38	-
31.08.2023	1,481	0,483	118,86	110,2	116,3	108,31	7,99	24	0	0	69,2	60,6	8,55	0,42	0,38	-
01.09.2023	1,458	0,435	117,56	109,68	114,99	107,84	7,15	24	0	0	69,5	60,6	8,92	0,42	0,38	-
02.09.2023	1,529	0,493	115,07	106,18	112,51	104,39	8,12	24	0	0	69,9	60,7	9,22	0,42	0,38	-
03.09.2023	1,587	0,549	121,15	111,38	118,52	109,48	9,04	24	0	0	69,4	60,7	8,75	0,42	0,38	-
04.09.2023	1,474	0,457	118,58	110,39	116,02	108,52	7,5	24	0	0	69,3	60,5	8,79	0,42	0,38	-
05.09.2023	1,468	0,453	118,67	110,55	116,05	108,67	7,38	24	0	0	69,7	61	8,75	0,42	0,38	-
06.09.2023	1,448	0,428	118,21	110,55	115,61	108,61	7	24	0	0	70,1	61,3	8,8	0,42	0,38	-
07.09.2023	1,446	0,433	117,9	110,13	115,3	108,2	7,1	24	0	0	69,9	61,1	8,77	0,42	0,38	-
08.09.2023	1,384	0,38	117,13	110,24	114,57	108,3	6,27	24	0	0	69,7	61	8,72	0,42	0,38	-
09.09.2023	1,418	0,412	118,23	110,82	115,65	108,88	6,77	24	0	0	69,8	61,2	8,66	0,42	0,38	-
10.09.2023	1,556	0,546	121,41	111,9	118,76	109,93	8,83	24	0	0	70,1	61,5	8,53	0,42	0,38	-
11.09.2023	1,385	0,398	117,41	110,26	114,84	108,31	6,53	24	0	0	69,9	61,3	8,56	0,42	0,38	-
12.09.2023	1,393	0,421	117,3	109,77	114,71	107,82	6,89	24	0	0	69,6	61,1	8,49	0,42	0,38	-
13.09.2023	1,396	0,428	117,67	110,04	115,12	108,16	6,96	24	0	0	69,5	61,1	8,44	0,42	0,38	-
14.09.2023	1,436	0,461	117,81	109,52	115,28	107,63	7,65	24	0	0	69	60,5	8,45	0,42	0,38	-
15.09.2023	1,448	0,437	118,4	110,56	115,83	108,64	7,19	24	0	0	69,6	60,9	8,7	0,42	0,38	-
16.09.2023	1,467	0,461	118,44	110,07	115,87	108,23	7,64	24	0	0	69,1	60,4	8,68	0,42	0,38	-
17.09.2023	1,516	0,501	120,99	112,04	118,36	110,13	8,23	24	0	0	69,4	60,8	8,57	0,42	0,38	-
18.09.2023	1,414	0,41	117,95	110,59	115,38	108,68	6,7	24	0	0	69,8	61,2	8,7	0,42	0,38	-
19.09.2023	1,427	0,43	117,24	109,49	114,66	107,6	7,06	24	0	0	69,7	61	8,68	0,42	0,38	-
20.09.2023	1,433	0,425	117,23	109,59	114,7	107,73	6,97	24	0	0	69,4	60,6	8,78	0,42	0,38	-
21.09.2023	1,439	0,432	117,91	110,1	115,35	108,22	7,13	24	0	0	69,6	60,9	8,68	0,42	0,38	-
22.09.2023	1,457	0,456	116,96	108,85	114,41	106,95	7,46	24	0	0	69,7	61	8,75	0,42	0,38	-
23.09.2023	1,439	0,437	117,86	110,03	115,28	108,12	7,16	24	0	0	69,8	61,1	8,66	0,42	0,38	-
Итого:	44,983	0	3657,26	3407,81	3577,43	3348,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,983															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	9,912	919,62	876,48	899,67	861,33
23.09.2023	54,895	4576,88	4284,29	4477,1	4210,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2023 13:03:10