

#116959#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,197	0,033	181,27	178,98	176,92	176,39	0,53	24	0	0	73,6	55,7	17,87	0,6	0,4	-
25.01.2025	3,283	0,028	189,33	187,06	184,84	184,39	0,45	24	0	0	72,9	55,3	17,6	0,6	0,4	-
26.01.2025	3,21	0,026	191,5	189,31	186,96	186,54	0,42	24	0	0	72,9	55,9	17,02	0,6	0,4	-
27.01.2025	3,192	0,031	196,15	193,89	191,51	191,02	0,49	24	0	0	72,9	56,4	16,49	0,6	0,4	-
28.01.2025	3,239	0,032	204,4	202,07	199,56	199,05	0,51	24	0	0	73	57	16,06	0,6	0,4	-
29.01.2025	3,247	0,024	202,17	199,94	197,36	196,97	0,39	24	0	0	72,8	56,5	16,3	0,6	0,4	-
30.01.2025	3,258	0,04	200,02	197,59	195,28	194,61	0,67	24	0	0	73,1	56,7	16,44	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,181	0,033	187,68	185,38	183,29	182,73	0,56	24	0	0	72,7	55,6	17,16	0,6	0,4	-
01.02.2025	3,248	0,028	178,25	176,04	174,03	173,58	0,45	24	0	0	73,1	54,6	18,49	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,37	0,03	178,99	176,63	174,56	174,09	0,47	24	0	0	74,6	55,5	19,11	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,42	0,027	179,81	177,44	175,27	174,81	0,46	24	0	0	75,6	56,3	19,33	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,204	0,028	178,68	176,46	174,4	173,98	0,42	24	0	0	73,5	55,3	18,2	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,276	0,03	176,41	174,1	172,12	171,63	0,49	24	0	0	73,8	54,9	18,82	0,6	0,4	-
06.02.2025	3,237	0,029	183,4	181,14	179,06	178,61	0,45	24	0	0	72,8	54,8	17,91	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,391	0,036	179,15	176,66	174,71	174,11	0,6	24	0	0	74,8	55,6	19,18	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,609	0,033	172,67	170,02	167,93	167,39	0,54	24	0	0	78,9	57,7	21,26	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,78	0,031	172,16	169,45	167,22	166,72	0,5	24	0	0	81,2	58,8	22,39	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,865	0,026	168,45	165,74	163,43	163,02	0,41	24	0	0	82,7	59,2	23,44	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,592	0,023	153,76	151,31	149,39	149,02	0,37	24	0	0	80,8	57	23,86	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,612	0,028	155,32	152,79	150,89	150,44	0,45	24	0	0	80,8	57	23,73	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,742	0,033	171,43	168,7	166,58	166,02	0,56	24	0	0	80,6	58,4	22,22	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,712	0,03	180,79	178,09	175,81	175,26	0,55	24	0	0	79,3	58,4	20,89	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,765	0,035	185,59	182,78	180,4	179,79	0,61	24	0	0	80,1	59,5	20,62	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,833	0,046	178,13	175,12	173,13	172,35	0,78	24	0	0	80,3	58,5	21,81	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,765	0,045	183,66	180,67	178,57	177,77	0,8	24	0	0	79,7	58,9	20,78	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,661	0,037	186,09	183,34	181,09	180,46	0,63	24	0	0	78,2	58,2	19,98	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,691	0,046	183,53	180,64	178,61	177,84	0,77	24	0	0	78,2	57,8	20,37	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,797	0,052	175,88	172,72	170,87	169,95	0,92	24	0	0	80,8	59	21,85	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,73	0,056	183,93	180,78	178,86	177,87	0,99	24	0	0	79,4	58,9	20,49	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,506	0,055	185,97	183,03	181,25	180,26	0,99	24	0	0	75,9	56,9	19	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,438	0,053	178,84	176,01	174,46	173,51	0,95	24	0	0	74,4	55,1	19,38	0,6	0,4	-
Итого:	108,051	0	5623,41	5543,88	5478,36	5460,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,051															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1379,474	127572,48	126865,07	124629,39	124688,29
23.02.2025	1487,525	133195,89	132408,95	130107,75	130148,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:31:34