

#121579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 122-128, Калининград
5346
6402
ВКТ-7
00247962
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,185	0,047	184,37	181,81	180,04	179,22	0,82	24	0	0	72,7	55,3	17,4	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,162	0,043	181,07	178,62	176,85	176,15	0,7	24	0	0	72	54,4	17,63	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,239	0,048	192,29	189,71	187,84	187,01	0,83	24	0	0	72,1	55,1	16,97	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,259	0,053	197,23	194,49	192,63	191,68	0,95	24	0	0	72,4	55,8	16,61	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,201	0,055	190	187,29	185,58	184,59	0,99	24	0	0	72,1	55,2	16,93	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,198	0,051	182,2	179,58	177,97	177,07	0,9	24	0	0	72,2	54,6	17,66	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,345	0,048	186,82	184,14	182,48	181,62	0,86	24	0	0	72,1	54,1	18,03	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,158	0,048	183,97	181,39	179,75	178,89	0,86	24	0	0	71,4	54,2	17,28	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,181	0,049	190,21	187,62	185,8	184,94	0,86	24	0	0	72	55,2	16,83	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,294	0,052	198,17	195,46	193,56	192,65	0,91	24	0	0	72,2	55,5	16,72	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,26	0,05	206,35	203,66	201,52	200,66	0,86	24	0	0	72,2	56,3	15,91	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,963	0,055	190	187,4	185,83	184,84	0,99	24	0	0	69,8	54,2	15,63	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,85	0,06	187,17	184,59	183,28	182,17	1,11	24	0	0	68,1	52,9	15,21	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,873	0,05	186,9	184,49	183,03	182,11	0,92	24	0	0	67,8	52,4	15,41	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,765	0,05	190,76	188,34	186,83	185,88	0,95	24	0	0	67,2	52,7	14,5	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,85	0,043	173,99	171,74	170,3	169,56	0,74	24	0	0	68,5	52	16,48	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,82	0,036	169,83	167,68	166,24	165,56	0,68	24	0	0	68,7	52	16,74	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,826	0,039	165,34	163,13	161,74	161,02	0,72	24	0	0	69,4	52,2	17,22	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,322	0,042	188,28	185,73	183,81	183,07	0,74	24	0	0	73	55,2	17,82	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,348	0,048	187,89	185,22	183,31	182,48	0,83	24	0	0	74,2	56,2	17,98	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,31	0,045	187,46	184,85	182,91	182,15	0,76	24	0	0	73,9	56	17,82	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,396	0,045	183,96	181,27	179,41	178,63	0,78	24	0	0	74,7	56,1	18,64	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,279	0,043	188,37	185,78	183,96	183,19	0,77	24	0	0	72,5	54,9	17,58	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,124	0,047	187,17	184,73	182,96	182,17	0,79	24	0	0	71,1	54,3	16,8	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,95	0,044	185,89	183,58	181,89	181,15	0,74	24	0	0	69,2	53,2	15,97	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,909	0,041	186,56	184,29	182,67	181,92	0,75	24	0	0	68,1	52,5	15,67	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,012	0,042	187,23	184,9	183,25	182,51	0,74	24	0	0	68,7	52,5	16,2	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,743	0,035	171,28	169,25	167,72	167,11	0,61	23	1	1	67,8	51,7	16,15	0,6	0,4	-
Итого:	86,822	0	5210,76	5140,74	5093,16	5070	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,822															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1487,525	133195,89	132408,95	130107,75	130148,47
23.03.2025	1574,347	138406,65	137549,69	135200,91	135218,47

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 7:25:21