

#297203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,966	-0,164	208,49	210,14	203,73	207,07	-3,34	24	0	0	71,3	55,9	15,46	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,978	-0,159	207,95	209,5	203,17	206,42	-3,25	24	0	0	71,8	56,2	15,52	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,984	-0,157	208,62	210,17	203,82	207,04	-3,22	24	0	0	71,8	56,3	15,48	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,042	-0,166	215,56	217,17	210,59	213,92	-3,33	24	0	0	71,9	56,6	15,32	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,991	-0,188	226,82	228,76	221,58	225,26	-3,68	24	0	0	71,9	57,5	14,42	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,948	-0,183	222,91	224,88	217,81	221,44	-3,63	24	0	0	71,8	57,4	14,46	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,984	-0,191	233,87	235,83	228,42	232,11	-3,69	24	0	0	72,2	58,2	13,97	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,972	-0,162	218,32	219,87	213,24	216,49	-3,25	24	0	0	72	57,2	14,77	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,985	-0,155	214,2	215,72	209,29	212,48	-3,19	24	0	0	71,8	56,7	15,11	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,046	-0,166	218,7	220,27	213,62	216,97	-3,35	24	0	0	72	56,9	15,11	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,9	-0,166	214,7	216,34	209,75	213,04	-3,29	23	0	0	71,8	57,1	14,7	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,017	-0,169	223,39	224,98	218,18	221,49	-3,31	24	0	0	72,3	57,6	14,67	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,994	-0,158	215,2	216,66	210,25	213,42	-3,17	24	0	0	71,8	56,8	15,06	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,024	-0,151	211,21	212,57	206,32	209,39	-3,07	24	0	0	72,1	56,7	15,47	0,6	0,4	-
02.04.2026	3	-0,149	209,19	210,54	204,35	207,42	-3,07	24	0	0	72,1	56,6	15,5	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,011	-0,153	210,43	211,9	205,6	208,77	-3,17	24	0	0	71,8	56,3	15,49	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,034	-0,162	213,66	215,23	208,71	212,03	-3,32	24	0	0	71,9	56,5	15,4	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,976	-0,176	219,86	221,66	214,79	218,28	-3,49	24	0	0	72	57,2	14,76	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,95	-0,158	214,31	215,88	209,43	212,64	-3,21	24	0	0	71,6	56,7	14,92	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,008	-0,141	210,28	211,46	205,43	208,32	-2,89	24	0	0	71,8	56,4	15,4	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,954	-0,13	202,33	203,44	197,69	200,45	-2,76	24	0	0	71,8	56,1	15,7	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,848	-0,088	180,45	181,02	176,45	178,55	-2,1	24	0	0	70,5	53,7	16,75	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,962	-0,126	200,38	201,41	195,8	198,47	-2,67	24	0	0	71,6	55,8	15,87	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,037	-0,148	209,22	210,53	204,36	207,42	-3,06	24	0	0	72	56,3	15,67	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,996	-0,157	215,72	217,12	210,67	213,84	-3,17	24	0	0	72,4	57,3	15,05	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,195	-0,15	164,56	166,88	161,01	164,56	-3,55	24	0	1	68,9	54,1	14,8	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,957	-0,196	220,31	222,37	215,16	218,97	-3,81	24	0	0	72,3	57,6	14,73	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,987	-0,167	222,51	224,06	217,3	220,55	-3,25	24	0	0	72,6	58	14,58	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,932	-0,155	216,52	217,93	211,51	214,6	-3,09	24	0	0	72	57,3	14,67	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,99	-0,163	219,32	220,85	214,25	217,48	-3,23	24	0	0	72	57,2	14,79	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,95	-0,183	229,76	231,64	224,43	228,04	-3,61	24	0	0	72	58	14,04	0,6	0,4	-
Итого:	91,618	0	6598,75	6646,78	6446,71	6546,93	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,618															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	574,044	45737,48	46002,26	44601,27	45207,2
18.04.2026	665,662	52336,23	52649,04	51047,98	51754,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:41:24