

#126681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 122-128, Калининград  
5346  
6402  
ВКТ-7  
00247962  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,874       | 0,051        | 176,96     | 174,57     | 173,23  | 172,33    | 0,9       | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 52,1      | 16,31 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 2,866       | 0,028        | 180,42     | 178,39     | 176,59  | 176,09    | 0,5       | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 52,5      | 16,06 | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,866       | 0,044        | 185,12     | 182,81     | 181,21  | 180,44    | 0,77      | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 52,8      | 15,56 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 2,868       | 0,042        | 184,66     | 182,42     | 180,77  | 180,01    | 0,76      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 52,9      | 15,62 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 2,923       | 0,033        | 201,84     | 199,77     | 197,56  | 197,05    | 0,51      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 54,1      | 14,64 | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 2,899       | 0,035        | 204,82     | 202,68     | 200,46  | 199,87    | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 54,4      | 14,28 | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 2,829       | 0,034        | 186,95     | 184,85     | 182,99  | 182,4     | 0,59      | 23          | 0          | 0      | 68,6      | 53,3      | 15,25 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 2,94        | 0,038        | 192,02     | 189,85     | 187,97  | 187,35    | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 53,1      | 15,45 | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,869       | 0,029        | 184,25     | 182,29     | 180,34  | 179,9     | 0,44      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 52,8      | 15,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 2,93        | 0,026        | 194,47     | 192,55     | 190,34  | 189,97    | 0,37      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 53,3      | 15,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 3,057       | 0,042        | 211,33     | 208,92     | 206,69  | 205,95    | 0,74      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 55,2      | 14,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 3,09        | 0,047        | 207,82     | 205,41     | 203,22  | 202,46    | 0,76      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 55,4      | 14,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 3,05        | 0,044        | 184,91     | 182,53     | 180,73  | 180       | 0,73      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 54,5      | 16,63 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 3,24        | 0,031        | 180,33     | 177,98     | 176,02  | 175,47    | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 73,1      | 54,9      | 18,21 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 3,204       | 0,052        | 191,69     | 189,03     | 187,22  | 186,3     | 0,92      | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 55,6      | 16,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 3,009       | 0,021        | 184,31     | 182,36     | 180,2   | 179,87    | 0,33      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 54,1      | 16,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 2,992       | 0,024        | 187,7      | 185,74     | 183,58  | 183,21    | 0,37      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 54        | 16,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 2,995       | 0,025        | 181,11     | 179,13     | 177,04  | 176,65    | 0,39      | 24          | 0          | 0      | 71        | 54,2      | 16,76 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 3,041       | 0,028        | 191,51     | 189,47     | 187,28  | 186,86    | 0,42      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 54,3      | 16,09 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 3,09        | 0,022        | 198,79     | 196,73     | 194,34  | 193,98    | 0,36      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 54,8      | 15,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 3,12        | 0,039        | 215,95     | 213,6      | 211,09  | 210,45    | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 56,2      | 14,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 2,976       | 0,055        | 225,13     | 222,53     | 220,07  | 219,12    | 0,95      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 57,4      | 13,24 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 1,893       | 0,11         | 221,31     | 218,67     | 216,34  | 214,68    | 1,66      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 62,7      | 8,22  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 0,843       | 0,12         | 217,11     | 214,87     | 212,33  | 210,53    | 1,8       | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 66,7      | 3,37  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 0,908       | 0,1          | 221,37     | 219,39     | 216,46  | 214,95    | 1,51      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,8      | 3,7   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 0,791       | 0,071        | 223,15     | 221,79     | 218,16  | 217,21    | 0,95      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 67,4      | 3,29  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 0,769       | 0,015        | 216,39     | 215,88     | 211,65  | 211,55    | 0,1       | 24          | 0          | 0      | 70        | 66,4      | 3,55  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 0,764       | 0,039        | 215,1      | 214,1      | 210,39  | 209,79    | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 70        | 66,6      | 3,39  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 0,71        | 0,032        | 188,58     | 187,73     | 184,53  | 184,05    | 0,48      | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 65,6      | 3,65  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 0,754       | 0,034        | 174,17     | 173,25     | 170,37  | 169,81    | 0,56      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 65,9      | 4,17  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 0,741       | 0,034        | 178,65     | 177,72     | 174,71  | 174,2     | 0,51      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 66,1      | 4     | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 73,901      | 0            | 6107,92    | 6047,01    | 5973,88 | 5952,5    | 0         | 743         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 73,901      |              |            |            |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2025 | 1574,347 | 138406,65 | 137549,69 | 135200,91 | 135218,47 |
| 23.04.2025 | 1648,248 | 144514,57 | 143596,7  | 141174,79 | 141170,97 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:32:40