

#20986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6402
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247962
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,953	0,086	196,68	193,53	192,51	190,92	1,59	24	0	0	68,6	53,8	14,86	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,024	0,087	194,92	191,72	190,78	189,15	1,63	24	0	0	68,7	53,4	15,37	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,974	0,086	192,31	189,16	188,25	186,64	1,61	24	0	0	68,6	53,3	15,31	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,028	0,092	196,91	193,64	192,76	191,04	1,72	24	0	0	68,6	53,4	15,21	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,976	0,1	203,63	200,23	199,29	197,43	1,86	24	0	0	68,7	54,3	14,41	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,955	0,101	202,73	199,31	198,4	196,54	1,86	24	0	0	68,8	54,5	14,36	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,654	0,082	171,18	168,9	167,59	166,2	1,39	24	0	0	68	58,7	9,32	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,808	0,095	195,94	194,1	191,79	190,35	1,44	24	0	0	68,7	65	3,68	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,715	0,082	193,28	191,7	189,23	188,01	1,22	24	0	0	68,2	64,8	3,32	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,788	0,067	188,21	186,76	184,21	183,19	1,02	24	0	0	68,5	64,6	3,88	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,781	0,088	186,49	184,78	182,59	181,26	1,33	24	0	0	68,4	64,7	3,77	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,829	0,093	182,6	180,78	178,74	177,33	1,41	24	0	0	68,5	64,5	4,08	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,808	0,088	181,15	179,39	177,34	175,98	1,36	24	0	0	68,5	64,5	4,01	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,829	0,097	182,87	180,99	178,96	177,49	1,47	24	0	0	68,9	64,9	4,06	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,823	0,094	184,55	182,68	180,61	179,16	1,45	24	0	0	68,9	64,9	3,99	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,849	0,104	187,28	185,28	183,27	181,72	1,55	24	0	0	68,8	64,8	4,05	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,831	0,103	188,69	186,71	184,67	183,11	1,56	24	0	0	68,9	65	3,9	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,786	0,095	190,28	188,43	186,21	184,76	1,45	24	0	0	68,9	65,2	3,66	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,78	0,093	192,07	190,28	187,98	186,58	1,4	24	0	0	68,8	65,2	3,64	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,713	0,085	193,48	191,79	189,35	188,05	1,3	24	0	0	68,7	65,4	3,27	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,77	0,076	192,99	191,41	188,86	187,7	1,16	24	0	0	68,8	65,1	3,65	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,754	0,083	196,5	194,85	192,3	191,03	1,27	24	0	0	69,1	65,6	3,45	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,86	0,086	190,63	188,87	186,6	185,26	1,34	24	0	0	68,7	64,6	4,1	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,738	0,095	202,02	200,16	197,87	196,37	1,5	24	0	0	67,4	64,2	3,19	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,818	0,151	227,19	224,49	222,51	220,19	2,32	24	0	0	67,6	64,6	2,97	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,799	0,14	206,07	203,45	202,02	199,77	2,25	24	0	0	65,7	62,5	3,22	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,722	0,137	181,68	179,08	178,24	176	2,24	24	0	0	64,3	61	3,24	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,929	0,229	207,12	203,2	202,7	199,21	3,49	24	0	0	68,7	65,3	3,42	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,869	0,205	205,93	202,37	201,55	198,42	3,13	24	0	0	68,7	65,5	3,25	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,934	0,214	205,59	201,86	201,19	197,9	3,29	24	0	0	69,1	65,5	3,53	0,6	0,4	-
Итого:	38,097	0	5820,97	5749,9	5698,37	5646,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,097															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1730,168	107876,07	100904,4	105416,85	99301,48
23.05.2021	1768,265	113697,04	106654,3	111115,22	104948,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 7:39:26