

#131051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 122-128, Калининград
5346
6402
ВКТ-7
00247962
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dT _{Nar} , °C	dT _{tn} , °C	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,781	0,03	180,28	179,4	176,31	175,87	0,44	24	0	0	70	65,8	4,24	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,742	0,032	171,56	170,66	167,83	167,31	0,52	24	0	0	69,6	65,4	4,18	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,782	0,024	170,29	169,5	166,55	166,19	0,36	24	0	0	69,9	65,4	4,5	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,799	0,024	175,87	175,04	171,97	171,6	0,37	24	0	0	70,1	65,7	4,46	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,77	0,032	174,61	173,73	170,79	170,31	0,48	24	0	0	69,9	65,6	4,29	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,801	0,042	173,41	172,32	169,48	168,84	0,64	24	0	0	71,3	66,9	4,43	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,799	0,053	181,88	180,67	177,67	176,89	0,78	24	0	0	72,1	68	4,14	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,795	0,053	180,38	179,18	176,24	175,46	0,78	24	0	0	71,8	67,6	4,17	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,818	0,048	183,81	182,66	179,53	178,84	0,69	24	0	0	72,2	68	4,26	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,681	0,03	162,65	161,76	159,02	158,53	0,49	22	2	1	70,4	66,4	4,03	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,826	0,022	184,04	183,19	179,7	179,38	0,32	24	0	0	72,3	67,9	4,44	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,806	0,03	170,35	169,46	166,39	165,95	0,44	24	0	0	72,1	67,5	4,61	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,758	0,036	165,48	164,49	161,65	161,1	0,55	24	0	0	72	67,6	4,42	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,747	0,026	167,35	166,52	163,55	163,14	0,41	24	0	0	71,4	67	4,36	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,819	0,021	175,59	174,8	171,53	171,21	0,32	24	0	0	72	67,4	4,6	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,777	0,021	175,05	174,25	170,97	170,63	0,34	24	0	0	72,2	67,9	4,38	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,802	0,032	177,05	176,13	172,96	172,46	0,5	24	0	0	72,2	67,8	4,4	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,8	0,049	174,17	173,02	170,17	169,45	0,72	24	0	0	71,9	67,5	4,37	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,822	0,053	175,43	174,18	171,36	170,58	0,78	24	0	0	72	67,5	4,44	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,848	0,075	175,59	174,01	171,52	170,38	1,14	24	0	0	72,3	67,8	4,45	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,827	0,084	172,99	171,28	168,95	167,7	1,25	24	0	0	72,3	67,9	4,35	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,825	0,074	163,95	162,34	160,17	159,05	1,12	24	0	0	71,7	67	4,63	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,886	0,065	166,55	165,06	162,67	161,66	1,01	24	0	0	72,3	67,3	4,99	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,869	0,056	169,56	168,24	165,65	164,81	0,84	24	0	0	72	67,1	4,85	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,874	0,034	171,04	170,08	167,06	166,6	0,46	24	0	0	72,2	67,2	5	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,769	0,014	176,23	175,59	172,08	171,91	0,17	24	0	0	72,3	67,9	4,35	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,837	0,04	179,62	178,54	175,4	174,81	0,59	24	0	0	72,5	68	4,5	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,806	0,055	180,54	179,3	176,35	175,54	0,81	24	0	0	72,2	67,9	4,23	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,845	0,06	182,67	181,31	178,42	177,51	0,91	24	0	0	72,2	67,9	4,35	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,818	0,072	186,74	185,18	182,42	181,34	1,08	24	0	0	72	67,9	4,03	0,6	0,4	-
Итого:	24,129	0	5244,73	5211,89	5124,36	5105,05	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,129															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1648,248	144514,57	143596,7	141174,79	141170,97
23.05.2025	1672,377	149759,3	148808,59	146299,15	146276,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:46:55