

#20976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,795	0,043	136,7	135,03	133,71	133	0,71	24	0	0	69,8	56,7	13,07	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,912	0,036	102,52	101,42	100,17	99,58	0,59	24	0	0	71,5	62,8	8,71	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,962	0,035	95,91	94,8	93,74	93,15	0,59	24	0	0	71	61,1	9,85	0,6	0,4	-
29.04.2022	1,005	0,031	93,81	92,73	91,71	91,18	0,53	24	0	0	70,6	60	10,6	0,6	0,4	-
30.04.2022	1,041	0,033	93,74	92,63	91,66	91,15	0,51	24	0	0	70,3	59,3	11	0,6	0,4	-
01.05.2022	1,04	0,034	93,39	92,28	91,32	90,75	0,57	24	0	0	70,6	59,7	10,96	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,982	0,034	95,1	94	92,94	92,4	0,54	24	0	0	70,7	60,6	10,18	0,6	0,4	-
03.05.2022	1,009	0,033	93,86	92,77	91,77	91,24	0,53	24	0	0	70,3	59,7	10,61	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,943	0,034	94,14	93,07	92,05	91,48	0,57	24	0	0	70,3	60,4	9,83	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,966	0,036	97,43	96,31	95,24	94,66	0,58	24	0	0	70,8	61,1	9,71	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,991	0,037	99,21	98,08	97	96,37	0,63	24	0	0	70,8	61,1	9,75	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,957	0,036	99,02	97,92	96,8	96,21	0,59	24	0	0	70,6	61,1	9,48	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,971	0,031	98,84	97,73	96,6	96,06	0,54	24	0	0	70,4	60,8	9,65	0,6	0,4	-
09.05.2022	1,008	0,037	99,49	98,38	97,3	96,7	0,6	24	0	0	70,6	60,6	9,94	0,6	0,4	-
10.05.2022	1,008	0,032	100,4	99,29	98,1	97,56	0,54	24	0	0	71,2	61,2	9,91	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,947	0,034	100,3	99,21	98,05	97,48	0,57	24	0	0	70,8	61,6	9,24	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,977	0,034	99,28	98,21	97,06	96,51	0,55	24	0	0	70,3	60,6	9,69	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,979	0,034	99,78	98,67	97,54	96,99	0,55	24	0	0	70,7	61	9,65	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,972	0,038	101,56	100,46	99,29	98,66	0,63	24	0	0	71,2	61,9	9,36	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,991	0,032	99,37	98,29	97,14	96,6	0,54	24	0	0	70,8	61	9,83	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,987	0,034	101,63	100,56	99,38	98,83	0,55	24	0	0	70,6	61	9,56	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,95	0,031	101,8	100,73	99,53	99,01	0,52	24	0	0	70,5	61,3	9,22	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,989	0,036	101,79	100,68	99,5	98,92	0,58	24	0	0	71,2	61,7	9,55	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,946	0,036	102,01	100,92	99,74	99,17	0,57	24	0	0	70,7	61,6	9,11	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,96	0,039	102,53	101,43	100,29	99,66	0,63	24	0	0	70,5	61,3	9,14	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,983	0,033	99,76	98,66	97,54	97	0,54	24	0	0	70,3	60,6	9,69	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,971	0,033	99,7	98,63	97,5	96,97	0,53	24	0	0	70,2	60,6	9,58	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,99	0,033	99,98	98,88	97,79	97,22	0,57	24	0	0	70,1	60,4	9,73	0,6	0,4	-
Итого:	28,232	0	2803,05	2771,77	2740,46	2724,51	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,232															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2418,819	167380,91	159606,93	163551,72	157008,52
23.05.2022	2447,051	170183,96	162378,7	166292,18	159733,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:42:05