

#20977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6402
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247962
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,929	0,036	100,7	99,65	98,5	97,94	0,56	24	0	0	69,9	60,8	9,04	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,879	0,022	98,09	97,35	96,01	95,71	0,3	24	0	0	69,3	60,4	8,92	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,977	0,075	96,7	94,76	94,57	93,2	1,37	24	0	1	69,5	60,1	9,42	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,961	0,004	103,13	102,66	100,93	100,96	-0,03	24	0	0	69,4	59,9	9,51	0,6	0,4	-
28.05.2022	1,017	0,006	104,45	103,95	102,19	102,23	-0,04	24	0	0	69,6	59,6	9,94	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,902	0,003	103,29	102,85	101,04	101,11	-0,07	24	0	0	69,8	60,8	8,93	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,916	0,008	102,26	101,69	100,05	99,99	0,06	24	0	0	69,5	60,4	9,09	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,981	0,014	103,8	103,14	101,57	101,4	0,17	24	0	0	69,7	60,2	9,5	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,868	0,014	101,15	100,55	99,02	98,88	0,14	24	0	0	68,7	60	8,62	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,883	0,012	99,27	98,64	97,09	96,96	0,13	24	0	0	69,6	60,6	8,95	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,877	0,014	101,22	100,56	99,01	98,87	0,14	24	0	0	69,9	61,2	8,72	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,967	0,015	100,84	100,15	98,64	98,48	0,16	24	0	0	69,5	59,8	9,66	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,947	0,016	101,02	100,28	98,81	98,61	0,2	24	0	0	69,6	60,2	9,41	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,956	0,021	101,24	100,45	99,05	98,74	0,31	24	0	0	69,8	60,3	9,43	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,908	0,021	103,74	102,95	101,44	101,15	0,29	24	0	0	70,1	61,4	8,73	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,856	0,025	102,5	101,71	100,29	99,94	0,35	24	0	0	69,6	61,3	8,29	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,895	0,024	103,08	102,27	100,85	100,49	0,36	24	0	0	70	61,3	8,63	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,865	0,024	102,81	101,98	100,59	100,23	0,36	24	0	0	69,6	61,3	8,35	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,973	0,024	105,09	104,17	102,76	102,4	0,36	24	0	0	70,2	61	9,21	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,875	0,026	105,59	104,71	103,29	102,9	0,39	24	0	0	69,9	61,7	8,19	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,876	0,027	103,61	102,72	101,37	100,95	0,42	24	0	0	69,6	61,3	8,33	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,884	0,026	105,33	104,45	103,02	102,63	0,39	24	0	0	69,6	61,3	8,3	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,884	0,029	101,68	100,76	99,46	99,01	0,45	24	0	0	70,2	61,6	8,58	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,89	0,027	97,17	96,25	95,07	94,64	0,43	24	0	0	69,7	60,7	9,02	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,927	0,025	98,37	97,42	96,21	95,76	0,45	24	0	0	69,8	60,5	9,29	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,875	0,033	97,98	97,03	95,88	95,37	0,51	24	0	0	69,6	60,8	8,78	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,893	0,028	97,02	96,06	94,92	94,43	0,49	24	0	0	69,5	60,5	9,02	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,866	0,029	97,83	96,86	95,68	95,21	0,47	24	0	0	69,7	60,9	8,73	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,885	0,031	96,47	95,48	94,42	93,91	0,51	24	0	0	69,2	60,1	9,02	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,902	0,027	97,19	96,2	95,05	94,61	0,44	24	0	0	69,5	60,3	9,16	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,893	0,03	97,66	96,62	95,48	94,99	0,49	24	0	0	70	61	9	0,6	0,4	-
Итого:	28,207	0	3130,28	3104,32	3062,26	3051,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,207															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2447,051	170183,96	162378,7	166292,18	159733,03
23.06.2022	2475,258	173314,24	165483,02	169354,44	162784,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 7:39:29