

#134061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 122-128, Калининград
5346
6402
ВКТ-7
00247962
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,891	0,093	187,19	185,29	182,83	181,42	1,41	24	0	0	72,2	68	4,3	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,858	0,109	182,68	180,64	178,41	176,8	1,61	24	0	0	72,5	68,4	4,14	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,875	0,106	180,68	178,6	176,45	174,86	1,59	24	0	0	72,4	68,1	4,31	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,868	0,112	188,9	186,78	184,5	182,82	1,68	24	0	0	72,4	68,4	4,04	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,871	0,105	189,07	187,04	184,67	183,09	1,58	24	0	0	72,3	68,2	4,1	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,833	0,087	184,53	182,8	180,22	178,95	1,27	24	0	0	72,4	68,3	4,1	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,785	0,064	178,69	177,29	174,49	173,54	0,95	24	0	0	72,6	68,5	4,09	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,756	0,062	178,35	177,04	174,18	173,3	0,88	24	0	0	72,3	68,4	3,95	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,78	0,059	177,08	175,77	172,96	172,06	0,9	24	0	0	72,5	68,4	4,11	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,762	0,062	179,12	177,82	174,98	174,08	0,9	24	0	0	72,2	68,2	3,96	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,761	0,058	184,71	183,42	180,41	179,55	0,86	24	0	0	72,4	68,5	3,87	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,708	0,056	191,55	190,37	187,11	186,29	0,82	24	0	0	72,3	68,8	3,45	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,696	0,006	191,92	191,53	187,44	187,46	-0,02	24	0	0	72,2	68,5	3,69	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,652	0,011	191,99	191,48	187,53	187,39	0,14	24	0	0	72,1	68,7	3,37	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,703	0,007	192,52	192,12	188,04	188,01	0,03	24	0	0	72,4	68,7	3,69	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,663	0,011	191,92	191,42	187,47	187,35	0,12	24	0	0	72,1	68,6	3,44	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,679	0,014	191,57	191,01	187,13	186,95	0,18	24	0	0	72,2	68,6	3,52	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,725	0,012	189,67	189,18	185,32	185,22	0,1	24	0	0	71,8	68	3,83	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,657	0,005	192,08	191,77	187,6	187,67	-0,07	24	0	0	72,4	68,9	3,49	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,679	0,003	190,28	189,97	185,85	185,92	-0,07	24	0	0	72,4	68,7	3,64	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,671	0,005	190,48	190,13	186,02	186,05	-0,03	24	0	0	72,5	68,9	3,57	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,698	0,004	188,41	188,06	184,05	184,12	-0,07	24	0	0	71,9	68,1	3,77	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,685	0,002	190,29	190,02	185,83	185,97	-0,14	24	0	0	72,5	68,8	3,71	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,611	-0,023	191,21	191,52	186,72	187,42	-0,7	24	0	0	72,4	68,9	3,5	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,575	-0,059	189,91	190,77	185,47	186,72	-1,25	24	0	0	72,3	68,8	3,52	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,586	-0,056	188,2	189,05	183,9	185,08	-1,18	24	0	0	71,7	68,1	3,59	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,58	-0,05	183,35	184,15	179,16	180,28	-1,12	24	0	0	71,8	68,1	3,63	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,597	-0,041	200,66	201,28	195,98	196,92	-0,94	24	0	0	72,5	69,2	3,35	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,626	-0,017	200,52	200,79	195,83	196,47	-0,64	24	0	0	72,4	69	3,37	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,64	-0,004	199,73	199,76	195,08	195,49	-0,41	24	0	0	72,2	68,9	3,39	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,683	0,003	203,57	203,32	198,82	198,94	-0,12	24	0	0	72,4	69	3,44	0,6	0,4	-
Итого:	22,154	0	5860,83	5840,19	5724,45	5716,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,154															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1672,377	149759,3	148808,59	146299,15	146276,02
23.06.2025	1694,531	155620,13	154648,78	152023,6	151992,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:33:05