

#35589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,598	-0,051	200,54	201,28	195,87	196,96	-1,09	24	0	0	72,2	68,8	3,38	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,627	-0,058	200,58	201,42	195,9	197,13	-1,23	24	0	0	72,3	68,7	3,59	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,658	-0,062	198,94	199,84	194,33	195,64	-1,31	24	0	0	72,1	68,3	3,8	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,65	-0,063	202,34	203,24	197,56	198,85	-1,29	24	0	0	72,8	69,1	3,71	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,622	-0,044	194,44	195,1	190,06	191,04	-0,98	24	0	0	71	67,4	3,59	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,654	-0,033	192,88	193,3	188,53	189,35	-0,82	24	0	0	71	67,3	3,72	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,617	-0,024	169,57	169,94	165,87	166,58	-0,71	24	0	0	69,7	65,8	3,95	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,615	-0,063	193,07	194,01	188,85	190,16	-1,31	24	0	0	69,9	66,2	3,68	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,616	-0,056	193,54	194,34	189,28	190,49	-1,21	24	0	0	69,8	66,2	3,64	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,673	-0,048	196,73	197,35	192,32	193,34	-1,02	24	0	0	70,7	66,9	3,81	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,679	-0,037	198,4	198,94	193,95	194,86	-0,91	24	0	0	70,9	67,1	3,78	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,706	-0,032	194,28	194,67	189,99	190,8	-0,81	24	0	0	70,1	66,2	3,95	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,664	-0,024	195,86	196,2	191,48	192,21	-0,73	24	0	0	70,6	66,9	3,68	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,678	-0,017	196,28	196,54	191,86	192,5	-0,64	24	0	0	71	67,2	3,72	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,699	-0,014	197,12	197,32	192,65	193,25	-0,6	24	0	0	71,4	67,6	3,79	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,637	-0,011	190,22	190,38	185,93	186,46	-0,53	23	1	1	71	67,4	3,57	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,716	-0,016	193,99	194,12	189,58	190,17	-0,59	24	0	0	71	67,1	3,94	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,673	-0,016	195,05	195,26	190,63	191,25	-0,62	24	0	0	71,2	67,5	3,7	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,62	-0,038	197,01	197,5	192,53	193,42	-0,89	24	0	0	71,1	67,6	3,49	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,643	-0,052	197,12	197,9	192,6	193,76	-1,16	24	0	0	71,6	67,9	3,7	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,629	-0,047	193,81	194,52	189,42	190,51	-1,09	24	0	0	71,1	67,5	3,67	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,638	-0,048	190,44	191,1	186,23	187,26	-1,03	24	0	0	70,2	66,5	3,74	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,601	-0,048	191,56	192,29	187,24	188,37	-1,13	24	0	0	70,9	67,3	3,57	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,642	-0,053	191,85	192,61	187,42	188,59	-1,17	24	0	0	71,8	67,9	3,81	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,692	-0,047	190,89	191,55	186,53	187,6	-1,07	24	0	0	71,5	67,5	4,05	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,679	-0,049	193,2	193,91	188,76	189,9	-1,14	24	0	0	71,5	67,5	3,95	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,47	-0,019	114,65	114,89	112,22	112,71	-0,49	24	0	1	68,5	64,1	4,42	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,668	-0,058	196,74	197,6	192,26	193,51	-1,25	24	0	0	71,2	67,3	3,88	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,694	-0,063	202,09	202,95	197,23	198,5	-1,27	24	0	0	73,6	69,6	3,93	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,672	-0,056	195,5	196,34	190,92	192,14	-1,22	24	0	0	72,6	68,7	3,9	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,642	-0,083	193,05	194,2	188,6	190,15	-1,55	24	0	0	71,9	68	3,92	0,6	0,4	-
Итого:	20,072	0	5951,74	5970,61	5816,6	5847,46	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,072															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	262,895	35399,21	35317,35	34596,94	34662,21
23.09.2023	282,967	41350,95	41287,96	40413,54	40509,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:50:20