

#148783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 122-128, Калининград
5346
6402
ВКТ-7
00247962
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,392	-0,185	207,59	210,4	202,84	205,88	-3,04	24	0	0	71,8	68,8	2,92	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,359	-0,192	198,35	201,27	193,84	197	-3,16	24	0	0	71,3	68,4	2,91	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,36	-0,208	207,79	210,87	202,98	206,35	-3,37	24	0	0	71,8	69	2,88	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,403	-0,221	214,15	217,37	209,16	212,7	-3,54	24	0	0	72,2	69,1	3,05	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,38	-0,228	219,29	222,67	214,23	217,88	-3,65	24	0	0	72	69,1	2,92	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,354	-0,228	217,61	220,98	212,61	216,25	-3,64	24	0	0	71,6	68,8	2,81	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,453	-0,174	213,93	216,55	209,01	211,91	-2,9	24	0	0	71,9	68,8	3,07	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,409	-0,183	219,37	222,08	214,27	217,25	-2,98	24	0	0	72,4	69,5	2,84	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,395	-0,205	220,95	223,95	215,89	219,17	-3,28	24	0	0	71,6	68,8	2,83	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,372	-0,216	224,49	227,76	219,42	222,95	-3,53	24	0	0	71,2	68,4	2,75	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,39	-0,219	216,61	219,83	211,66	215,17	-3,51	24	0	0	71,6	68,6	2,94	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,381	-0,191	211,38	214,19	206,5	209,6	-3,1	24	0	0	71,9	69,1	2,85	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,424	-0,185	211,92	214,71	207,04	210,09	-3,05	24	0	0	71,9	68,9	3,02	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,438	-0,184	208,52	211,31	203,81	206,86	-3,05	24	0	0	71,1	68	3,13	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,39	-0,197	213,3	216,27	208,42	211,64	-3,22	24	0	0	71,8	68,9	2,89	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,374	-0,187	213,5	216,29	208,64	211,67	-3,03	24	0	0	71,5	68,8	2,74	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,395	-0,196	211,13	214,03	206,32	209,48	-3,16	24	0	0	71,4	68,5	2,93	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,401	-0,208	211,34	214,4	206,49	209,86	-3,37	24	0	0	71,6	68,5	3,02	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,42	-0,19	213,05	215,87	208,14	211,25	-3,11	24	0	0	72	69	3	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,409	-0,188	208,73	211,51	203,94	207	-3,06	24	0	0	71,7	68,7	2,99	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,401	-0,187	210	212,78	205,19	208,24	-3,05	24	0	0	71,7	68,8	2,94	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,4	-0,183	210,38	213,12	205,63	208,67	-3,04	24	0	0	71,1	68,2	2,92	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,442	-0,186	207,74	210,48	202,96	206	-3,04	24	0	0	71,8	68,7	3,16	0,6	0,4	-
Итого:	9,142	0	4891,12	4958,69	4778,99	4852,87	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,142															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	9,269	5246,82	5321,63	5126,78	5208,15
23.09.2025	18,411	10137,94	10280,32	9905,77	10061,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:41:38