

#38638#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 122-128

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 0.00°C

Заводской номер 00247962

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x3E62

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24.10.2023	70,4	54,51	15,89	187,06	182,93	186,01	183,43	-0,5	6	4	2,885	-0,009	23	1	*
25.10.2023	70,5	53,98	16,52	192,15	187,85	191,52	188,9	-1,05	6	4	3,051	-0,033	24	0	
26.10.2023	70,42	53,44	16,98	185,61	181,49	184,94	182,45	-0,96	6	4	3,035	-0,03	24	0	
27.10.2023	70,49	53,04	17,45	183,88	179,78	182,2	179,83	-0,05	6	4	3,136	0,006	24	0	
28.10.2023	71,14	53,92	17,22	185,18	180,97	183,11	180,61	0,36	6	4	3,141	0,027	24	0	
29.10.2023	71,16	53,24	17,92	188,97	184,69	186,9	184,42	0,27	6	4	3,33	0,024	25	0	
30.10.2023	70,15	54,64	15,51	203,18	198,71	202,41	199,58	-0,87	6	4	3,041	-0,025	24	0	
31.10.2023	70,46	55,1	15,36	205,88	201,3	205,08	202,16	-0,86	6	4	3,05	-0,024	24	0	
01.11.2023	67,99	52,42	15,57	177,79	174,08	177,35	175,04	-0,96	6	4	2,664	-0,027	24	0	
02.11.2023	70,65	54,48	16,17	186,81	182,64	186,23	183,66	-1,02	6	4	2,901	-0,034	24	0	
03.11.2023	70,36	54,46	15,9	193,06	188,81	192,67	189,99	-1,18	6	4	2,942	-0,039	24	0	
04.11.2023	70,63	54,3	16,33	188,74	184,52	188,17	185,58	-1,06	6	4	2,962	-0,036	24	0	
05.11.2023	70,58	53,03	17,55	179,04	175,05	178,35	175,97	-0,92	6	4	3,026	-0,028	24	0	
06.11.2023	70,28	53,44	16,84	185,38	181,29	184,83	182,32	-1,03	6	4	3,001	-0,035	24	0	
07.11.2023	70,46	53,79	16,67	183,24	179,17	182,72	180,23	-1,06	6	4	2,936	-0,035	24	0	
08.11.2023	70,52	53,13	17,39	179,98	175,98	179,39	177,04	-1,06	6	4	3,008	-0,034	24	0	
09.11.2023	70,77	53,55	17,22	180,79	176,74	180,14	177,72	-0,98	6	4	2,995	-0,03	24	0	
10.11.2023	70,5	53,18	17,32	178,62	174,64	177,92	175,57	-0,93	6	4	2,983	-0,027	24	0	
11.11.2023	70,66	52,82	17,84	177,62	173,63	176,86	174,56	-0,93	6	4	3,052	-0,028	24	0	
12.11.2023	70,54	52,95	17,59	176,12	172,24	175,41	173,13	-0,89	6	4	2,986	-0,028	24	0	
13.11.2023	70,62	52,11	18,51	169,92	166,16	169,07	166,93	-0,77	6	4	3,041	-0,019	24	0	
14.11.2023	69,46	51,51	17,95	165,13	161,52	164,28	162,25	-0,73	6	4	2,866	-0,017	24	0	
15.11.2023	70,57	52,68	17,89	179,35	175,35	178,56	176,26	-0,91	6	4	3,095	-0,028	24	0	
16.11.2023	72,72	54,04	18,68	177,75	173,55	176,76	174,33	-0,78	6	4	3,205	-0,019	24	0	
17.11.2023	75,67	55,58	20,09	178,5	173,99	177,33	174,78	-0,79	6	4	3,459	-0,021	24	0	
18.11.2023	76,03	56,07	19,96	180,46	175,85	179,42	176,77	-0,92	6	4	3,467	-0,029	24	0	
19.11.2023	76,49	56,33	20,16	180,17	175,55	179,14	176,5	-0,95	6	4	3,493	-0,028	24	0	
20.11.2023	75,9	55,99	19,91	178,89	174,34	177,81	175,2	-0,86	6	4	3,431	-0,025	24	0	
21.11.2023	78,8	56,93	21,87	175,91	171,13	174,63	171,99	-0,86	6	4	3,702	-0,025	24	0	
22.11.2023	78,41	57,22	21,19	175,38	170,64	174,09	171,42	-0,78	6	4	3,58	-0,022	24	0	
23.11.2023	73,8	54,7	19,1	174,45	170,21	173,6	171,17	-0,96	6	4	3,204	-0,031	24	0	
Итого:				5655	5524,8	5626,9	5549,79	-24,99			96,668	-0,709	744	1	
Средние:	71,84	54,08	17,75						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/10/2324:00	46928,36	45866,42	46879,51	46002,69	-136,27	329,466	-5,911	5691	11
23/11/2324:00	52583,37	51391,22	52506,41	51552,48	-161,26	426,134	-6,62	6435	12
Итого:	5655,01	5524,8	5626,9	5549,79	-24,99	96,668	-0,709	744	1

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 6556ч

Представитель абонента _____ ст.чл. Представитель теплоснабж. организации _____

