

#109235#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	3,342	-0,018	204,2	203,08	199,23	199,99	-0,76	24	0	0	74,1	57,2	16,95	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	3,143	-0,029	215,18	214,36	210,29	211,18	-0,89	24	0	0	71,2	56,1	15,16	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	3,008	-0,039	211,65	211,11	206,87	207,99	-1,12	24	0	0	71	56,2	14,81	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	2,942	-0,032	182,45	181,85	178,3	179,34	-1,04	24	0	0	71,2	54,4	16,8	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	2,813	-0,017	164,95	164,19	161,28	162,01	-0,73	24	0	0	70,7	53,1	17,66	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	2,904	-0,024	167,81	167,06	164,03	164,83	-0,8	24	0	0	71	53,1	17,94	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	2,875	-0,024	170,07	169,36	166,26	167,09	-0,83	24	0	0	70,7	53,2	17,52	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	2,992	-0,025	166,89	166,12	163,05	163,92	-0,87	24	0	0	71,7	53,1	18,62	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	2,926	-0,017	167	166,12	163,14	163,87	-0,73	24	0	0	71,9	53,7	18,16	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	2,912	-0,018	175,12	174,22	171,19	171,87	-0,68	24	0	0	70,8	53,7	17,19	0,6	0,4	-
04.12.2024	3,116	-0,02	169,67	168,65	165,63	166,34	-0,71	24	0	0	73,2	54,2	19,02	0,6	0,4	-
05.12.2024	3,092	-0,017	172,69	171,69	168,6	169,3	-0,7	24	0	0	73	54,4	18,52	0,6	0,4	-
06.12.2024	3,092	-0,018	165,15	164,11	161,19	161,88	-0,69	24	0	0	73,4	54	19,4	0,6	0,4	-
07.12.2024	3,366	-0,026	175,84	174,81	171,35	172,22	-0,87	24	0	0	76,1	56,2	19,87	0,6	0,4	-
08.12.2024	3,185	-0,025	172,72	171,74	168,5	169,32	-0,82	24	0	0	74,1	54,9	19,14	0,6	0,4	-
09.12.2024	3,177	-0,023	172,35	171,42	168,18	169,02	-0,84	24	0	0	74	54,8	19,11	0,6	0,4	-
10.12.2024	3,303	-0,022	169,63	168,57	165,27	166,09	-0,82	24	0	0	76,5	56,3	20,25	0,6	0,4	-
11.12.2024	3,225	-0,021	176,35	175,3	171,99	172,78	-0,79	24	0	0	74,5	55,6	18,98	0,6	0,4	-
12.12.2024	3,197	-0,012	172,06	170,87	167,87	168,47	-0,6	24	0	0	74,1	54,8	19,23	0,6	0,4	-
13.12.2024	3,326	-0,019	167,85	166,64	163,46	164,16	-0,7	24	0	0	77,2	56,7	20,56	0,6	0,4	-
14.12.2024	3,442	0,025	168,34	165,99	163,93	163,53	0,4	24	0	0	77,2	56,3	20,81	0,6	0,4	-
15.12.2024	3,249	0,028	175,83	173,6	171,58	171,17	0,41	24	0	0	73,7	55	18,78	0,6	0,4	-
16.12.2024	3,256	0,025	189,84	187,65	185,41	185	0,41	24	0	0	72,5	55,1	17,41	0,6	0,4	-
17.12.2024	3,231	0,016	186,79	184,79	182,37	182,19	0,18	24	0	0	73	55,3	17,64	0,6	0,4	-
18.12.2024	3,095	0,03	181,65	179,51	177,37	176,92	0,45	24	0	0	72,8	55,5	17,27	0,6	0,4	-
19.12.2024	3,138	0,032	190,16	187,91	185,7	185,2	0,5	24	0	0	72,5	55,8	16,71	0,6	0,4	-
20.12.2024	3,143	0,033	182,93	180,64	178,62	178,05	0,57	24	0	0	72,8	55,5	17,38	0,6	0,4	-
21.12.2024	3,213	0,037	176,86	174,56	172,68	172,1	0,58	24	0	0	73	54,6	18,38	0,6	0,4	-
22.12.2024	3,169	0,036	180,19	177,84	175,96	175,36	0,6	24	0	0	72,6	54,8	17,77	0,6	0,4	-
23.12.2024	3,183	0,032	183,07	180,8	178,73	178,22	0,51	24	0	0	73	55,4	17,63	0,6	0,4	-
Итого:	94,055	0	5355,29	5314,56	5228,03	5239,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,055															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	1182,019	116692,92	116101,81	114013,83	114079,2
23.12.2024	1276,074	122048,21	121416,37	119241,86	119318,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:41:23