

#20983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6402
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247962
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	3,892	0,034	178,27	175,34	172,76	172,22	0,54	23	1	1	84,5	62,2	22,28	0,6	0,4	-
25.12.2021	4,126	0,032	183,42	180,4	177,79	177,28	0,51	24	0	0	84,5	61,6	22,97	0,6	0,4	-
26.12.2021	4,072	0,03	187,35	184,35	181,62	181,13	0,49	24	0	0	84	61,8	22,2	0,6	0,4	-
27.12.2021	4,057	0,035	171,37	168,31	166,06	165,46	0,6	24	0	0	84,9	60,7	24,15	0,6	0,4	-
28.12.2021	3,955	0,036	161,83	158,87	156,95	156,33	0,62	24	0	0	83,6	58,6	24,92	0,6	0,4	-
29.12.2021	3,756	0,032	165,41	162,7	160,77	160,24	0,53	24	0	0	80	56,9	23,14	0,6	0,4	-
30.12.2021	3,447	0,03	168,97	166,59	164,75	164,26	0,49	24	0	0	75,2	54,5	20,73	0,6	0,4	-
31.12.2021	3,283	0,027	181,13	178,96	177,05	176,62	0,43	24	0	0	71	52,6	18,39	0,6	0,4	-
01.01.2022	3,099	0,024	183,96	181,91	179,79	179,41	0,38	24	0	0	71,3	54,2	17,09	0,6	0,4	-
02.01.2022	3,121	0,027	182,08	179,95	177,93	177,51	0,42	24	0	0	71,3	53,9	17,38	0,6	0,4	-
03.01.2022	3,091	0,025	184,82	182,76	180,63	180,24	0,39	24	0	0	71,4	54,4	16,96	0,6	0,4	-
04.01.2022	3,08	0,027	185,25	183,16	181,04	180,63	0,41	24	0	0	71,2	54,4	16,86	0,6	0,4	-
05.01.2022	3,093	0,026	172,09	169,99	168,18	167,75	0,43	24	0	0	71,2	53	18,2	0,6	0,4	-
06.01.2022	3,245	0,029	166,3	164,06	162,35	161,88	0,47	24	0	0	73	53,2	19,81	0,6	0,4	-
07.01.2022	3,398	0,032	169,28	166,89	165,07	164,56	0,51	24	0	0	75,2	54,8	20,38	0,6	0,4	-
08.01.2022	3,512	0,033	173,15	170,66	168,8	168,24	0,56	24	0	0	75,5	54,9	20,59	0,6	0,4	-
09.01.2022	3,574	0,032	173,21	170,67	168,66	168,16	0,5	24	0	0	77,2	56,2	20,98	0,6	0,4	-
10.01.2022	3,784	0,03	176,42	173,71	171,54	171,06	0,48	24	0	0	79,4	57,5	21,84	0,6	0,4	-
11.01.2022	3,683	0,032	178,55	175,96	173,76	173,28	0,48	24	0	0	78,2	57,2	20,99	0,6	0,4	-
12.01.2022	3,596	0,034	174,54	172	169,95	169,43	0,52	24	0	0	77,4	56,5	20,95	0,6	0,4	-
13.01.2022	3,329	0,026	183,29	181,09	178,99	178,6	0,39	24	0	0	72,6	54,2	18,45	0,6	0,4	-
14.01.2022	3,015	0,027	177,2	175,19	173,45	173	0,45	24	0	0	68,6	51,4	17,21	0,6	0,4	-
15.01.2022	3,07	0,024	168,97	166,95	165,28	164,87	0,41	24	0	0	69,6	51,2	18,42	0,6	0,4	-
16.01.2022	3,3	0,027	172,19	169,95	168,09	167,67	0,42	24	0	0	72,9	53,4	19,47	0,6	0,4	-
17.01.2022	3,267	0,028	175,95	173,75	171,94	171,47	0,47	24	0	0	71,4	52,6	18,83	0,6	0,4	-
18.01.2022	3,214	0,027	172,2	170,06	168,27	167,83	0,44	24	0	0	71,6	52,7	18,95	0,6	0,4	-
19.01.2022	3,211	0,026	173,27	171,12	169,35	168,92	0,43	24	0	0	71,3	52,5	18,81	0,6	0,4	-
20.01.2022	3,214	0,03	167,3	165,1	163,4	162,94	0,46	24	0	0	72,4	52,9	19,5	0,6	0,4	-
21.01.2022	3,38	0,024	172,02	169,74	167,88	167,46	0,42	24	0	0	73,4	53,5	19,95	0,6	0,4	-
22.01.2022	3,399	0,028	168,49	166,22	164,47	164,04	0,43	24	0	0	73,3	52,8	20,5	0,6	0,4	-
23.01.2022	3,343	0,027	165,95	163,72	162,03	161,57	0,46	24	0	0	73,1	52,6	20,45	0,6	0,4	-
Итого:	106,606	0	5414,23	5340,13	5278,6	5264,06	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,606															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	2021,714	145201,21	137719,48	141882,8	135416,69
23.01.2022	2128,32	150615,44	143059,61	147161,4	140680,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2022 7:30:03