

#112865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,269	0,023	181,51	179,31	177,03	176,66	0,37	24	0	0	74,5	56,2	18,31	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,28	0,031	178,58	176,3	174,25	173,76	0,49	24	0	0	74,1	55,5	18,64	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	3,205	0,021	179,75	177,67	175,47	175,15	0,32	24	0	0	73,2	55	18,12	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,225	0,022	189,48	187,37	185	184,65	0,35	24	0	0	73	55,6	17,3	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	3,195	0,023	187,95	185,83	183,51	183,15	0,36	24	0	0	72,8	55,6	17,27	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	3,304	0,026	185,42	183,2	181,02	180,62	0,4	24	0	0	73	54,9	18,1	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	3,23	0,03	185,13	182,88	180,75	180,31	0,44	24	0	0	72,8	55,1	17,71	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	3,311	0,039	184,85	182,39	180,49	179,84	0,65	24	0	0	72,7	54,6	18,11	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	3,174	0,037	186,19	183,86	181,8	181,2	0,6	24	0	0	72,9	55,7	17,24	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,298	0,031	183,45	181,1	179,01	178,5	0,51	24	0	0	73,8	55,5	18,23	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,527	0,028	179,31	176,9	174,62	174,19	0,43	24	0	0	77,4	57,4	20,02	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,586	0,025	176,69	174,22	171,89	171,51	0,38	24	0	0	78,8	58,1	20,69	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,663	0,03	177,47	174,83	172,59	172,06	0,53	24	0	0	79,4	58,4	20,98	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,58	0,046	176,09	173,25	171,38	170,59	0,79	24	0	0	77,7	57,1	20,58	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,2	0,052	184,6	181,89	180,24	179,32	0,92	24	0	0	72,6	55,2	17,45	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,272	0,046	176,46	173,8	172,19	171,37	0,82	24	0	0	73,5	54,8	18,72	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,373	0,048	174,58	171,87	170,24	169,41	0,83	24	0	0	74,8	55,3	19,51	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,214	0,043	173,76	171,26	169,54	168,81	0,73	24	0	0	74,1	55,4	18,69	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,425	0,036	173,12	170,59	168,67	168,07	0,6	24	0	0	76,3	56,2	20,06	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,525	0,033	177,24	174,72	172,61	172,08	0,53	24	0	0	77	56,8	20,19	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,488	0,033	172,91	170,37	168,36	167,8	0,56	24	0	0	77,2	56,6	20,5	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,416	0,031	167,79	165,38	163,53	163,03	0,5	24	0	0	75,9	55,2	20,68	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,202	0,041	178,5	176,06	174,26	173,57	0,69	24	0	0	73,1	55	18,13	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,203	0,041	172,55	170,11	168,46	167,77	0,69	24	0	0	72,9	54,2	18,76	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,177	0,04	175,6	173,23	171,5	170,84	0,66	24	0	0	72,6	54,3	18,28	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,164	0,037	173,64	171,28	169,54	168,94	0,6	24	0	0	72,5	54	18,45	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,217	0,032	170,28	167,98	166,22	165,69	0,53	24	0	0	73	53,9	19,14	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,223	0,038	165,1	162,74	161,06	160,47	0,59	24	0	0	74,4	54,6	19,78	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,495	0,041	177,67	174,97	173,04	172,35	0,69	24	0	0	76,7	56,8	19,92	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,532	0,037	181,41	178,73	176,64	175,99	0,65	24	0	0	77,1	57,4	19,74	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,427	0,039	177,19	174,61	172,62	171,98	0,64	24	0	0	76,5	56,9	19,61	0,6	0,4	-
Итого:	103,4	0	5524,27	5448,7	5387,53	5369,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,4															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1276,074	122048,21	121416,37	119241,86	119318,61
23.01.2025	1379,474	127572,48	126865,07	124629,39	124688,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:58:30