

#297202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя набережная Адмирала Трибуца 53, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6452
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261221
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 01.04.2026 | 6,505 | 410,93 | 416,53 | 401,23 | 410,35 | -9,12 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 56,7 | 16,21 | 0,64 | 0,62 | - |
| 02.04.2026 | 6,477 | 402,79 | 409,09 | 393,27 | 403,04 | -9,77 | 24 | 0 | 1 | 72,9 | 56,4 | 16,47 | 0,64 | 0,62 | - |
| 03.04.2026 | 6,603 | 408,47 | 414,01 | 398,88 | 408 | -9,12 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 56 | 16,55 | 0,64 | 0,62 | - |
| 04.04.2026 | 6,594 | 414,6 | 420,61 | 404,84 | 414,39 | -9,55 | 24 | 0 | 1 | 72,8 | 56,6 | 16,29 | 0,64 | 0,62 | - |
| 05.04.2026 | 6,555 | 434,1 | 440,5 | 423,88 | 433,81 | -9,93 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 57,4 | 15,46 | 0,64 | 0,61 | - |
| 06.04.2026 | 6,48 | 423,08 | 430,26 | 413,14 | 423,8 | -10,66 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 57 | 15,69 | 0,63 | 0,61 | - |
| 07.04.2026 | 6,519 | 411,36 | 417,75 | 401,67 | 411,59 | -9,92 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,5 | 16,23 | 0,63 | 0,61 | - |
| 08.04.2026 | 6,472 | 393,05 | 399,19 | 383,8 | 393,43 | -9,63 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 55,8 | 16,86 | 0,62 | 0,6 | - |
| 09.04.2026 | 6,11 | 345,85 | 351,89 | 337,96 | 347,25 | -9,29 | 24 | 0 | 1 | 71,3 | 53,2 | 18,08 | 0,62 | 0,6 | - |
| 10.04.2026 | 6,435 | 395,06 | 401,39 | 385,83 | 395,59 | -9,76 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 55,8 | 16,69 | 0,63 | 0,61 | - |
| 11.04.2026 | 6,612 | 422,13 | 427,69 | 412,18 | 421,32 | -9,14 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 56,8 | 16,04 | 0,63 | 0,61 | - |
| 12.04.2026 | 6,648 | 443,31 | 450,46 | 432,78 | 443,52 | -10,74 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 57,8 | 15,36 | 0,63 | 0,6 | - |
| 13.04.2026 | 6,533 | 437,61 | 444,73 | 427,26 | 437,92 | -10,66 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 57,6 | 15,29 | 0,63 | 0,6 | - |
| 14.04.2026 | 6,603 | 449,33 | 457,71 | 438,64 | 450,59 | -11,95 | 24 | 0 | 1 | 73,1 | 58,1 | 15,06 | 0,63 | 0,61 | - |
| 15.04.2026 | 6,601 | 450,92 | 457,99 | 440,1 | 450,81 | -10,71 | 24 | 0 | 1 | 73,4 | 58,4 | 14,99 | 0,63 | 0,61 | - |
| 16.04.2026 | 6,515 | 424,26 | 431,42 | 414,25 | 424,94 | -10,69 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 57 | 15,72 | 0,63 | 0,61 | - |
| 17.04.2026 | 6,525 | 425,6 | 433,4 | 415,58 | 426,89 | -11,31 | 24 | 0 | 1 | 72,8 | 57,1 | 15,7 | 0,64 | 0,61 | - |
| 18.04.2026 | 6,583 | 449,96 | 457,61 | 439,36 | 450,57 | -11,21 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 57,8 | 14,99 | 0,64 | 0,61 | - |
| Итого: | 117,37 | 7542,41 | 7662,23 | 7364,65 | 7547,81 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 117,37 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 432

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31.03.2026 | 77,614 | 5086,08 | 5109,01 | 4966,67 | 5032,23 |
| 18.04.2026 | 194,984 | 12628,49 | 12771,24 | 12331,32 | 12580,04 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.04.2026 7:48:53 |