

#86053#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
набережная Адмирала Трибуца 53, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261221	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	740,757	698,705	42.052

Подпись исполнителя



04 02. 06. 24 номер М2

#85156#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6452
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261221
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	1,396	562,88	558,15	550,22	546,43	3,79	24	0	0	70,9	68,3	2,54	0,58	0,57
25.05.2024	-	1,372	559,25	554,66	546,74	543,05	3,69	24	0	0	70,6	68,1	2,5	0,58	0,57
26.05.2024	-	1,379	557,44	552,93	544,96	541,39	3,57	24	0	0	70,7	68,1	2,54	0,58	0,57
27.05.2024	-	1,336	558,23	553,8	545,71	542,16	3,55	24	0	0	70,8	68,3	2,45	0,57	0,57
28.05.2024	-	1,323	559,58	555,14	546,96	543,38	3,58	24	0	0	71	68,5	2,42	0,57	0,57
29.05.2024	-	1,322	561,38	556,91	548,77	545,16	3,61	24	0	0	70,8	68,4	2,41	0,57	0,57
30.05.2024	-	1,439	557,03	552,53	544,65	541,1	3,55	24	0	0	70,4	67,8	2,65	0,57	0,57
31.05.2024	-	1,362	544,32	540,17	532,03	528,76	3,27	24	0	0	71,1	68,5	2,56	0,58	0,57
01.06.2024	-	1,341	550,65	546,42	538,18	534,85	3,33	24	0	0	71,2	68,7	2,48	0,57	0,57
02.06.2024	-	1,434	520,2	335,35	508,86	328,28	180,58	24	0	1	69,6	68,4	1,23	0,57	0,57
03.06.2024	-	1,337	540,06	0	527,8	0	527,8	24	0	1	71,2	68,6	2,55	0,57	0,57
04.06.2024	-	1,374	550,51	0	537,96	0	537,96	24	0	1	71,4	68,8	2,57	0,57	0,57
05.06.2024	-	1,34	540,19	0	528,18	0	528,18	24	0	1	70,4	67,9	2,54	0,57	0,57
06.06.2024	-	1,341	539,29	0	527,22	0	527,22	24	0	1	70,8	68,2	2,54	0,57	0,56
07.06.2024	-	1,303	521,34	0	509,94	0	509,94	24	0	1	69,8	67,2	2,65	0,57	0,57
08.06.2024	-	1,39	537,91	0	525,89	0	525,89	24	0	1	70,7	68,1	2,64	0,57	0,57
09.06.2024	-	1,386	542,26	0	529,97	0	529,97	24	0	1	71,1	68,5	2,65	0,57	0,57
10.06.2024	-	1,329	536,23	0	524,23	0	524,23	24	0	1	70,7	68,2	2,53	0,57	0,57
11.06.2024	-	1,348	536,83	0	524,77	0	524,77	24	0	1	70,9	68,3	2,59	0,57	0,57
12.06.2024	-	1,376	514,81	0	503,34	0	503,34	24	0	1	70,5	67,8	2,74	0,57	0,57
13.06.2024	-	1,342	525,85	0	514,16	0	514,16	24	0	1	70,4	67,8	2,61	0,57	0,57
14.06.2024	-	1,355	537,31	0	525,26	0	525,26	24	0	1	70,8	68,2	2,58	0,57	0,57
15.06.2024	-	1,344	537,61	0	525,57	0	525,57	24	0	1	70,7	68,1	2,56	0,57	0,57
16.06.2024	-	1,38	536,95	0	524,89	0	524,89	24	0	1	70,9	68,3	2,64	0,57	0,57
17.06.2024	-	1,356	519,93	0	508,36	0	508,36	24	0	1	70,4	67,7	2,73	0,57	0,57
18.06.2024	-	1,325	543,02	0	530,76	0	530,76	24	0	1	71	68,5	2,49	0,57	0,57
19.06.2024	-	1,328	544,58	0	532,26	0	532,26	24	0	1	71,1	68,6	2,51	0,57	0,57
20.06.2024	-	1,335	543,65	0	531,42	0	531,42	24	0	1	70,9	68,4	2,5	0,58	0,57
21.06.2024	-	1,337	550,57	0	538,36	0	538,36	24	0	1	70,3	67,9	2,48	0,58	0,57
22.06.2024	-	1,337	551,03	0	538,94	0	538,94	24	0	1	69,9	67,4	2,48	0,58	0,57
23.06.2024	-	1,385	558,12	0	545,58	0	545,58	24	0	1	70,8	68,2	2,58	0,57	0,57
Итого:	-	42,052	16839,01	5306,06	16461,94	5194,56	11267,38	744	0	-	70,7	68,19	2,51	0,57	0,57

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	698,705	64109,59	63555,84	62624,89	62472,2
23.06.2024	740,757	80948,6	68861,9	79086,83	67666,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____