

#31228#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 08.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
набережная Адмирала Трибуца 53, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261221	08.10.2023	23.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	1338,702	1320,283	18.419

Подпись исполнителя _____



с 09.10.23 не нов



#31227#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 08.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6452
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261221
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	1,188	287,88	288,65	281,3	282,76	-1,46	24	0	0	71,5	67,3	4,22	0,58	0,55
25.09.2023	-	1,194	283,96	284,96	277,59	279,25	-1,66	24	0	0	70,9	66,6	4,3	0,59	0,56
26.09.2023	-	1,157	284,58	285,51	278,28	279,87	-1,59	24	0	0	70,2	66,1	4,14	0,6	0,56
27.09.2023	-	1,172	290,89	291,77	284,39	285,95	-1,56	24	0	0	70,6	66,5	4,1	0,6	0,56
28.09.2023	-	1,132	290,24	290,9	283,73	285	-1,27	24	0	0	70,9	66,9	3,99	0,6	0,56
29.09.2023	-	1,184	294,78	295,19	288,17	289,25	-1,08	24	0	0	70,8	66,7	4,11	0,6	0,56
30.09.2023	-	1,185	293,46	294,03	286,89	288,09	-1,2	24	0	0	70,8	66,7	4,13	0,6	0,56
01.10.2023	-	1,22	293,34	294,02	286,8	288,17	-1,37	24	0	0	70,5	66,3	4,24	0,6	0,56
02.10.2023	-	1,218	291,67	292,47	285,17	286,65	-1,48	24	0	0	70,4	66,2	4,25	0,61	0,56
03.10.2023	-	1,242	340,04	339,64	332,17	332,5	-0,33	24	0	0	72,1	68,3	3,73	0,61	0,55
04.10.2023	-	1,31	351,17	350,35	343,06	343	0,06	24	0	0	72	68,2	3,81	0,6	0,55
05.10.2023	-	1,285	342,73	342,08	335,16	335,2	-0,04	24	0	0	70,4	66,5	3,82	0,6	0,55
06.10.2023	-	1,265	343,68	343,38	336,01	336,44	-0,43	24	0	0	70,6	66,8	3,76	0,61	0,55
07.10.2023	-	1,344	343,83	343,29	336,08	336,33	-0,25	24	0	0	70,9	67	3,99	0,6	0,55
08.10.2023	-	1,323	333,1	332,76	325,55	326	-0,45	24	0	0	71,1	67,1	4,05	0,59	0,55
Итого:	-	18,419	4665,35	4669	4560,35	4574,46	-14,11	360	0	-	70,91	66,88	4,04	0,6	0,56

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	1320,283	124784,51	124861,09	121906,08	122711,68
08.10.2023	1338,702	129449,86	129530,09	126466,43	127286,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
