

#66403#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 22.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
набережная Адмирала Трибуца 53, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261221	22.01.2024	23.12.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	150,753	0	150.753

Подпись исполнителя



#66402#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 22.01.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6452
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261221
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
25.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
26.12.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,62	0,51
27.12.2023	-	2,128	88,3	89,47	86,29	88,54	-2,25	11	13	1	71,7	47	24,68	0,64	0,62
28.12.2023	-	4,824	213,82	215,72	208,81	213,22	-4,41	24	0	0	72,7	49,6	23,12	0,64	0,62
29.12.2023	-	4,756	232,98	234,51	227,78	231,78	-4	24	0	0	70,6	49,8	20,9	0,64	0,62
30.12.2023	-	4,685	220,85	222,72	216,01	220,27	-4,26	24	0	0	70	48,3	21,72	0,64	0,62
31.12.2023	-	4,87	212,86	214,82	207,97	212,48	-4,51	24	0	0	71,7	48,3	23,44	0,64	0,62
01.01.2024	-	5,05	224,06	225,56	218,45	222,71	-4,26	24	0	0	75,2	52,1	23,12	0,64	0,62
02.01.2024	-	5,517	221,7	222,85	215,49	219,75	-4,26	24	0	0	80,3	54,7	25,6	0,63	0,61
03.01.2024	-	5,756	209,14	210,34	202,89	207,4	-4,51	24	0	0	83,2	54,8	28,36	0,63	0,61
04.01.2024	-	6,011	205,2	206,27	198,73	203,34	-4,61	24	0	0	85,6	55,4	30,22	0,64	0,62
05.01.2024	-	5,953	227,39	228,09	220,7	224,85	-4,15	24	0	0	82,3	55,4	26,96	0,65	0,62
06.01.2024	-	5,971	234,68	235,21	227,81	231,81	-4	24	0	0	82,1	55,9	26,2	0,63	0,62
07.01.2024	-	6,331	200,93	201,78	194,09	198,77	-4,68	24	0	0	89,5	56,9	32,59	0,63	0,61
08.01.2024	-	6,55	191,33	192,27	184,68	189,59	-4,91	24	0	0	90,5	55	35,43	0,64	0,61
09.01.2024	-	6,521	225,72	225,9	218,54	222,55	-4,01	24	0	0	86,1	56,3	29,82	0,65	0,62
10.01.2024	-	5,68	235,38	236,13	229,11	232,99	-3,88	24	0	0	77,9	53,1	24,81	0,65	0,62
11.01.2024	-	5,73	240,62	241,23	234,19	238	-3,81	24	0	0	78	53,6	24,47	0,62	0,6
12.01.2024	-	5,397	213,29	214,68	207,67	212,01	-4,34	24	0	0	77,6	51,6	26,01	0,62	0,59
13.01.2024	-	5,739	219,38	220,4	213,31	217,55	-4,24	24	0	0	79,6	52,7	26,91	0,62	0,6
14.01.2024	-	5,632	227,97	228,81	221,79	225,78	-3,99	24	0	0	78,7	53,3	25,39	0,61	0,58
15.01.2024	-	5,226	207,29	208,86	201,74	206,21	-4,47	24	0	1	78,1	52,2	25,93	0,63	0,61
16.01.2024	-	5,313	210,12	211,51	204,09	208,48	-4,39	24	0	0	81,3	55,3	26,02	0,64	0,61
17.01.2024	-	5,193	211,01	212,43	204,72	209,19	-4,47	24	0	0	82,8	57,4	25,34	0,65	0,62
18.01.2024	-	5	231,18	232,32	224,77	228,79	-4,02	24	0	0	79,6	57,4	22,24	0,64	0,62
19.01.2024	-	5,392	228,15	229,09	221,85	225,85	-4	24	0	0	79,4	55,1	24,29	0,65	0,62
20.01.2024	-	5,703	235,04	235,65	228,64	232,45	-3,81	24	0	0	79,1	54,1	24,94	0,64	0,62
21.01.2024	-	5,58	230,39	231,28	224,15	228,17	-4,02	24	0	0	78,6	53,7	24,89	0,65	0,62
22.01.2024	-	5,341	238,66	239,58	232,74	236,56	-3,82	24	0	0	75	52	22,95	0,65	0,62
Итого:	-	145,849	5837,44	5867,48	5677,01	5789,09	-112,08	635	85	-	71,24	48,03	23,21	0,63	0,6

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 635 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	0	0	0	0	0
22.01.2024	150,753	6072,87	6104,19	5907,02	6023

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения