

#20972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя набережная Адмирала Трибуца 53, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6452
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261221
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 25.12.2022 | 5,204 | 223,11 | 223,59 | 217,54 | 220,85 | -3,31 | 24 | 0 | 0 | 75 | 51,1 | 23,92 | 0,61 | 0,59 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 5,23 | 239,74 | 239,74 | 233,91 | 236,74 | -2,83 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 51,8 | 22,36 | 0,62 | 0,59 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 4,982 | 238,66 | 238,81 | 233,19 | 235,97 | -2,78 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,1 | 21,38 | 0,62 | 0,59 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 5,077 | 234,12 | 234,43 | 228,74 | 231,72 | -2,98 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 49,7 | 22,21 | 0,62 | 0,59 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 5,043 | 254,47 | 254,27 | 248,73 | 251,22 | -2,49 | 24 | 0 | 0 | 71 | 50,7 | 20,28 | 0,61 | 0,59 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 4,886 | 250,16 | 250,14 | 244,67 | 247,21 | -2,54 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 50 | 19,98 | 0,62 | 0,59 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 5,144 | 256,83 | 256,5 | 251,18 | 253,54 | -2,36 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,6 | 20,5 | 0,62 | 0,59 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 4,861 | 288,85 | 287,68 | 282,5 | 283,97 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,6 | 17,21 | 0,62 | 0,59 | - |
| 02.01.2023 | 4,757 | 273,93 | 273,35 | 267,99 | 269,9 | -1,91 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 51,8 | 17,76 | 0,6 | 0,58 | - |
| 03.01.2023 | 4,408 | 238,5 | 239,08 | 233,47 | 236,38 | -2,91 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 49,3 | 18,89 | 0,6 | 0,58 | - |
| 04.01.2023 | 4,257 | 211,23 | 212,71 | 206,88 | 210,46 | -3,58 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 47,2 | 20,61 | 0,6 | 0,58 | - |
| 05.01.2023 | 4,401 | 214,54 | 215,81 | 210,06 | 213,55 | -3,49 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 47,1 | 20,98 | 0,6 | 0,58 | - |
| 06.01.2023 | 4,814 | 189,08 | 190,74 | 184,41 | 188,66 | -4,25 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 48,4 | 26,11 | 0,61 | 0,59 | - |
| 07.01.2023 | 5,461 | 234,57 | 234,54 | 228,46 | 231,51 | -3,05 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 52,8 | 23,91 | 0,61 | 0,59 | - |
| 08.01.2023 | 5,181 | 238,74 | 238,8 | 232,93 | 235,82 | -2,89 | 24 | 0 | 0 | 74 | 51,8 | 22,26 | 0,61 | 0,59 | - |
| 09.01.2023 | 5,113 | 233,27 | 233,58 | 227,75 | 230,79 | -3,04 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 50,4 | 22,47 | 0,62 | 0,59 | - |
| 10.01.2023 | 4,817 | 238,41 | 238,77 | 233,08 | 235,95 | -2,87 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 50,1 | 20,68 | 0,61 | 0,59 | - |
| 11.01.2023 | 4,712 | 227,77 | 228,51 | 222,81 | 225,96 | -3,15 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 48,5 | 21,16 | 0,62 | 0,6 | - |
| 12.01.2023 | 4,725 | 239,83 | 240,12 | 234,71 | 237,44 | -2,73 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,8 | 20,16 | 0,63 | 0,6 | - |
| 13.01.2023 | 4,801 | 256,14 | 256,02 | 250,76 | 253,1 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 49,3 | 19,17 | 0,62 | 0,6 | - |
| 14.01.2023 | 4,615 | 241,97 | 242,35 | 236,92 | 239,63 | -2,71 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48,7 | 19,49 | 0,62 | 0,59 | - |
| 15.01.2023 | 4,492 | 230,54 | 231,3 | 225,74 | 228,81 | -3,07 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,9 | 19,92 | 0,63 | 0,6 | - |
| 16.01.2023 | 4,343 | 219,17 | 220,32 | 214,75 | 218,05 | -3,3 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 46,6 | 20,26 | 0,64 | 0,61 | - |
| 17.01.2023 | 4,58 | 234,07 | 234,76 | 229,2 | 232,2 | -3 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48 | 20 | 0,63 | 0,6 | - |
| 18.01.2023 | 4,928 | 232,95 | 233,39 | 227,67 | 230,73 | -3,06 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 49,5 | 21,65 | 0,64 | 0,61 | - |
| 19.01.2023 | 5,056 | 232,2 | 232,62 | 226,98 | 230,03 | -3,05 | 24 | 0 | 0 | 71 | 48,8 | 22,29 | 0,64 | 0,61 | - |
| 20.01.2023 | 5,377 | 242,26 | 242,14 | 236,39 | 239,15 | -2,76 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 51,3 | 22,76 | 0,63 | 0,61 | - |
| 21.01.2023 | 5,477 | 238,96 | 238,87 | 233,14 | 235,98 | -2,84 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 50,8 | 23,5 | 0,64 | 0,61 | - |
| 22.01.2023 | 5,507 | 238,86 | 238,74 | 232,96 | 235,87 | -2,91 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 50,9 | 23,64 | 0,64 | 0,61 | - |
| 23.01.2023 | 5,115 | 237,3 | 237,49 | 231,53 | 234,5 | -2,97 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 52,1 | 22,1 | 0,64 | 0,61 | - |
| Итого: | 147,364 | 7130,23 | 7139,17 | 6969,05 | 7055,69 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 147,364 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24.12.2022 | 533,721 | 47209,33 | 47267,77 | 46106,8 | 46462,76 |
| 23.01.2023 | 681,085 | 54339,56 | 54406,94 | 53075,85 | 53518,45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 8:08:56