

#116584#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,794	-0,223	110,94	114,92	108,32	113,84	-5,52	24	0	1	73,1	45	28,14	0,7	0,7	-
25.01.2025	2,55	-0,193	97,06	100,62	94,79	99,75	-4,96	24	0	1	72,5	43,3	29,15	0,7	0,7	-
26.01.2025	2,529	-0,176	93,31	96,71	91,1	95,86	-4,76	24	0	1	72,5	42,5	30,01	0,7	0,7	-
27.01.2025	2,381	-0,17	88,57	91,83	86,5	91,05	-4,55	24	0	1	72,4	42,6	29,82	0,7	0,7	-
28.01.2025	2,236	-0,145	79,42	82,36	77,56	81,68	-4,12	24	0	1	72,5	41,5	31,07	0,7	0,7	-
29.01.2025	2,281	-0,151	81,82	84,91	79,92	84,19	-4,27	24	0	1	72,4	41,5	30,82	0,7	0,7	-
30.01.2025	2,323	-0,16	83,85	86,96	81,9	86,24	-4,34	24	0	1	72,6	42	30,62	0,7	0,7	-
31.01.2025	2,542	-0,196	99,79	103,47	97,5	102,53	-5,03	24	0	1	72,2	43,8	28,39	0,7	0,7	-
01.02.2025	2,804	-0,232	113,4	117,53	110,75	116,39	-5,64	24	0	1	72,7	45,1	27,62	0,7	0,7	-
02.02.2025	2,984	-0,238	115,98	120,08	113,16	118,92	-5,76	24	0	1	74,2	45,5	28,71	0,7	0,7	-
03.02.2025	2,982	-0,24	115,26	119,29	112,4	118,08	-5,68	24	0	1	75,1	46,2	28,92	0,7	0,7	-
04.02.2025	2,804	-0,23	113,06	117,14	110,38	115,99	-5,61	24	0	1	73,1	45,4	27,73	0,7	0,7	-
05.02.2025	2,903	-0,247	118,4	122,65	115,54	121,41	-5,87	24	0	1	73,4	45,9	27,5	0,7	0,7	-
06.02.2025	2,624	-0,208	102,97	106,79	100,59	105,84	-5,25	24	0	1	72,4	43,9	28,41	0,7	0,7	-
07.02.2025	2,987	-0,247	117,74	121,95	114,85	120,75	-5,9	24	0	1	74,4	46	28,39	0,7	0,7	-
08.02.2025	3,354	-0,286	128,51	132,86	125,05	131,36	-6,31	24	0	1	78,5	49,1	29,32	0,7	0,7	-
09.02.2025	3,589	-0,294	131,21	135,44	127,48	133,86	-6,38	24	0	1	80,7	50	30,67	0,7	0,7	-
10.02.2025	3,726	-0,325	138,98	143,37	134,9	141,56	-6,66	24	0	1	82,2	52	30,19	0,7	0,7	-
11.02.2025	3,845	-0,375	162,18	167,48	157,74	165,37	-7,63	24	0	1	79,2	52,3	26,91	0,7	0,7	-
12.02.2025	3,757	-0,348	152,6	157,56	148,38	155,58	-7,2	24	0	1	79,6	51,8	27,85	0,7	0,7	-
13.02.2025	3,549	-0,301	134,62	138,97	130,85	137,3	-6,45	24	0	1	80,2	50,6	29,62	0,7	0,7	-
14.02.2025	3,335	-0,281	126,84	131,09	123,4	129,59	-6,19	24	0	1	78,9	49,3	29,54	0,7	0,7	-
15.02.2025	3,351	-0,287	126,33	130,59	122,85	129,08	-6,23	24	0	1	79,5	49,7	29,81	0,7	0,7	-
16.02.2025	3,587	-0,318	138,44	143,02	134,57	141,3	-6,73	24	0	1	79,8	50,6	29,2	0,7	0,7	-
17.02.2025	3,465	-0,294	130,9	135,27	127,29	133,71	-6,42	24	0	1	79,3	49,6	29,71	0,7	0,7	-
18.02.2025	3,226	-0,276	123,46	127,76	120,19	126,38	-6,19	24	0	1	77,8	48,4	29,36	0,7	0,7	-
19.02.2025	3,226	-0,279	123,96	128,3	120,7	126,91	-6,21	24	0	1	77,7	48,5	29,24	0,7	0,7	-
20.02.2025	3,609	-0,344	144,9	149,75	140,8	147,84	-7,04	24	0	1	80,6	52,3	28,25	0,7	0,7	-
21.02.2025	3,404	-0,294	130,91	135,25	127,31	133,67	-6,36	24	0	1	79,2	50	29,24	0,7	0,7	-
22.02.2025	3,089	-0,261	122,41	126,66	119,33	125,37	-6,04	24	0	1	75,5	47,2	28,29	0,7	0,7	-
23.02.2025	3,044	-0,276	128,48	133,11	125,38	131,72	-6,34	24	0	1	74,1	47,4	26,71	0,7	0,7	-
Итого:	94,88	0	3676,3	3803,69	3581,48	3763,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,88															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	676,039	33669,66	34924,75	32894,69	34529,8
23.02.2025	770,919	37345,96	38728,44	36476,17	38292,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:54:28