

#10097#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
 Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград  
 Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8783  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00289302  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,993	0,017	63,22	61,77	61,75	61,3	0,45	24	0	0	72,2	40,2	32	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,718	0,011	58,27	57,11	56,99	56,7	0,29	24	0	1	69,9	39,9	30,01	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,932	0,019	68,55	67,07	67,03	66,52	0,51	24	0	0	69,9	41,3	28,54	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,202	0,017	77,81	76,28	76,09	75,65	0,44	24	0	0	70,4	41,7	28,73	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,405	0,018	83,41	81,76	81,48	81,04	0,44	24	0	0	71,8	42,5	29,32	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,594	0,019	114,05	112,28	111,77	111,31	0,46	24	0	0	66,2	43,1	23,11	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,479	0,019	84,44	82,75	82,49	82,04	0,45	24	0	0	72	42,1	29,88	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,601	0,012	82,27	80,56	80,21	79,86	0,35	24	0	0	75,3	43	32,29	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,653	0,012	84,4	82,68	82,3	81,95	0,35	24	0	0	75	42,9	32,07	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,839	0,012	89,13	87,22	86,78	86,38	0,4	24	0	0	77,2	44,7	32,51	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,803	0,019	87,16	85,23	84,88	84,41	0,47	24	0	0	77	44,2	32,8	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,711	0,02	85,29	83,41	83,16	82,68	0,48	24	0	0	75,4	43	32,37	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,952	0,016	93,19	91,2	90,78	90,36	0,42	24	0	0	76,8	44,4	32,34	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,036	0,014	91,03	88,98	88,5	88,11	0,39	24	0	0	79,6	45,5	34,09	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,849	0,012	86,44	84,49	84,07	83,7	0,37	24	0	0	79	45,3	33,71	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,005	0,015	92,76	90,72	90,22	89,81	0,41	24	0	0	78,8	45,7	33,12	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,387	0,015	73,01	71,31	71,2	70,77	0,43	24	0	0	74,9	41,5	33,32	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,349	0,018	78,71	77,06	76,92	76,44	0,48	24	0	0	71,8	41,5	30,3	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,513	0,016	86,77	85,02	84,83	84,33	0,5	24	0	0	70,7	41,3	29,44	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,484	0,019	86,25	84,54	84,32	83,84	0,48	24	0	0	71,2	41,9	29,25	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,401	0,02	82,23	80,46	80,32	79,81	0,51	24	0	0	71,8	42,2	29,67	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,629	0,02	91,47	89,63	89,38	88,84	0,54	24	0	0	72,2	43	29,19	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,654	0,016	91,63	89,8	89,44	89,01	0,43	24	0	0	73,2	43,8	29,48	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,933	0,016	97,25	95,22	94,76	94,31	0,45	24	0	0	76,2	45,4	30,78	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,053	0,015	96,78	94,67	94,17	93,75	0,42	24	0	0	78,3	46	32,22	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,722	0,016	83,15	81,23	80,99	80,54	0,45	24	0	0	76,9	43,5	33,37	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,488	0,02	76,1	74,29	74,18	73,68	0,5	24	0	0	75,5	42,2	33,28	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	2,169	0,017	68,93	67,32	67,28	66,81	0,47	24	0	0	73	41	32	0,7	0,7	-
Итого:	71,554	0	2353,7	2304,06	2296,29	2283,95	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,554															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	806,84	101787,74	101458,35	99450,67	99578,43
23.03.2021	878,394	104141,44	103762,41	101746,96	101862,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 07.04.2021 15:07:11