

#121194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Лесопильная 57-63, Калининград  
5346  
8783  
ВКТ-7  
00289302  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 2,876    | -0,262    | 124,08  | 128,64  | 121,19  | 127,35  | -6,16  | 24       | 0       | 1      | 72,2   | 46,1   | 26,1  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.02.2025 | 2,879    | -0,271    | 127,69  | 132,45  | 124,78  | 131,13  | -6,35  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 46,2   | 25,46 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.02.2025 | 2,665    | -0,229    | 111,1   | 115,26  | 108,57  | 114,16  | -5,59  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 44,8   | 26,88 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.02.2025 | 2,597    | -0,21     | 104,47  | 108,4   | 102,07  | 107,39  | -5,32  | 24       | 0       | 1      | 71,9   | 44,1   | 27,77 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.02.2025 | 2,769    | -0,231    | 114,2   | 118,43  | 111,6   | 117,31  | -5,71  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 44,6   | 27,11 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.03.2025 | 2,889    | -0,258    | 124,63  | 129,21  | 121,78  | 127,95  | -6,17  | 24       | 0       | 1      | 71,8   | 45,7   | 26,07 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.03.2025 | 2,818    | -0,235    | 115,76  | 119,97  | 113,1   | 118,88  | -5,78  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 44,5   | 27,23 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.03.2025 | 2,641    | -0,229    | 113,2   | 117,47  | 110,69  | 116,43  | -5,74  | 24       | 0       | 1      | 69,9   | 43,7   | 26,18 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.03.2025 | 2,562    | -0,198    | 99,51   | 103,22  | 97,22   | 102,33  | -5,11  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 43     | 28,65 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.03.2025 | 2,397    | -0,17     | 89,5    | 92,86   | 87,43   | 92,06   | -4,63  | 24       | 0       | 1      | 71,8   | 42,1   | 29,69 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.03.2025 | 2,234    | -0,154    | 81,48   | 84,57   | 79,6    | 83,89   | -4,29  | 24       | 0       | 1      | 71,8   | 41,4   | 30,37 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.03.2025 | 2,203    | -0,189    | 94,54   | 98,33   | 92,54   | 97,51   | -4,97  | 24       | 0       | 1      | 68,6   | 42,4   | 26,15 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.03.2025 | 2,235    | -0,215    | 104,49  | 108,78  | 102,36  | 107,82  | -5,46  | 24       | 0       | 1      | 67,6   | 43,4   | 24,19 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.03.2025 | 2,217    | -0,221    | 105,64  | 110,11  | 103,5   | 109,15  | -5,65  | 24       | 0       | 1      | 67,3   | 43,4   | 23,83 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.03.2025 | 1,906    | -0,198    | 96,32   | 100,64  | 94,49   | 99,82   | -5,33  | 24       | 0       | 1      | 64,3   | 41,7   | 22,58 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.03.2025 | 2,471    | -0,257    | 118,08  | 123,04  | 115,62  | 121,93  | -6,31  | 24       | 0       | 1      | 68,1   | 44,3   | 23,84 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.03.2025 | 2,488    | -0,253    | 120,03  | 124,98  | 117,55  | 123,84  | -6,29  | 24       | 0       | 1      | 67,8   | 44,2   | 23,59 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.03.2025 | 2,503    | -0,29     | 136,84  | 142,59  | 134,19  | 141,33  | -7,14  | 24       | 0       | 1      | 64,9   | 43,8   | 21,05 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.03.2025 | 2,78     | -0,248    | 116,01  | 120,42  | 113,28  | 119,26  | -5,98  | 24       | 0       | 1      | 72,6   | 45,6   | 26,97 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.03.2025 | 2,886    | -0,256    | 118,48  | 122,87  | 115,63  | 121,65  | -6,02  | 24       | 0       | 1      | 73,7   | 46,3   | 27,4  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.03.2025 | 2,927    | -0,253    | 119,08  | 123,39  | 116,23  | 122,2   | -5,97  | 24       | 0       | 1      | 73,5   | 45,9   | 27,57 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.03.2025 | 3,009    | -0,264    | 124,45  | 128,86  | 121,43  | 127,51  | -6,08  | 24       | 0       | 1      | 74,3   | 47,1   | 27,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.03.2025 | 2,789    | -0,238    | 115,51  | 119,77  | 112,81  | 118,62  | -5,81  | 24       | 0       | 1      | 72,3   | 45,2   | 27,08 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.03.2025 | 2,66     | -0,235    | 115,19  | 119,53  | 112,6   | 118,42  | -5,82  | 24       | 0       | 1      | 70,7   | 44,8   | 25,96 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.03.2025 | 2,411    | -0,235    | 113,68  | 118,15  | 111,26  | 117,02  | -5,76  | 24       | 0       | 1      | 69,2   | 45,1   | 24,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.03.2025 | 2,347    | -0,22     | 108,08  | 112,4   | 105,83  | 111,41  | -5,58  | 24       | 0       | 1      | 67,6   | 43,1   | 24,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.03.2025 | 2,375    | -0,222    | 109,57  | 113,88  | 107,25  | 112,87  | -5,62  | 24       | 0       | 1      | 68,6   | 44,1   | 24,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.03.2025 | 2,319    | -0,23     | 114,43  | 119,07  | 112,17  | 118,02  | -5,85  | 24       | 0       | 1      | 66,1   | 43,2   | 22,97 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 71,853   | 0         | 3136,04 | 3257,29 | 3066,77 | 3227,26 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 71,853   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 770,919  | 37345,96 | 38728,44 | 36476,17 | 38292,92 |
| 23.03.2025 | 842,772  | 40482    | 41985,73 | 39542,94 | 41520,18 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:08:17