

#296823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,663	0,023	100,69	98,75	98,42	97,85	0,57	24	0	0	70,5	43,7	26,83	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,58	0,028	90,14	88,23	88,08	87,46	0,62	24	0	0	71,8	42,8	29,02	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,605	0,022	91,81	89,89	89,71	89,13	0,58	24	0	0	71,8	43	28,8	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,539	0,022	88,28	86,43	86,24	85,69	0,55	24	0	0	71,9	42,7	29,22	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,229	0,017	74,9	73,34	73,19	72,74	0,45	24	0	0	71,8	41,6	30,22	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,105	0,011	71,24	69,86	69,61	69,26	0,35	24	0	0	71,6	41,6	30,08	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,962	0,007	62,77	61,5	61,3	61,05	0,25	24	0	0	72,1	40,2	31,91	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,436	0,016	83,91	82,18	81,98	81,5	0,48	24	0	0	72	42,4	29,5	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,612	0,019	93,7	91,85	91,55	91,04	0,51	24	0	0	71,8	43,4	28,32	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,559	0,015	91,16	89,39	89,04	88,61	0,43	24	0	0	72	43,4	28,59	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,404	0,012	81,88	80,25	79,99	79,6	0,39	24	0	0	71,7	41,9	29,87	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,398	0,016	80,52	78,85	78,64	78,2	0,44	24	0	0	72,2	42	30,28	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,453	0,018	84,98	83,28	83,03	82,58	0,45	24	0	0	71,8	42,4	29,37	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,604	0,021	92,25	90,41	90,12	89,62	0,5	24	0	0	72	43,3	28,69	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,627	0,022	95,03	93,15	92,83	92,31	0,52	24	0	0	72,1	44	28,08	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,59	0,019	92,51	90,65	90,38	89,87	0,51	24	0	0	71,7	43,2	28,45	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,512	0,019	86,72	84,91	84,71	84,19	0,52	24	0	0	72	42,6	29,43	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,241	0,016	74,77	73,23	73,04	72,64	0,4	24	0	0	71,9	41,5	30,46	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,414	0,022	82,21	80,51	80,33	79,82	0,51	24	0	0	71,8	41,9	29,85	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,576	0,018	89,24	87,45	87,18	86,67	0,51	24	0	0	71,9	42,6	29,32	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,734	0,025	97,97	95,98	95,71	95,12	0,59	24	0	0	71,8	43,5	28,33	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,871	0,022	113,62	111,58	111,14	110,59	0,55	24	0	0	69,6	43,9	25,66	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,672	0,017	96,19	94,41	93,99	93,56	0,43	24	0	0	71,6	43,4	28,25	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,41	0,014	82,68	81,02	80,79	80,34	0,45	24	0	0	72	42,3	29,62	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,235	0,014	74,96	73,5	73,22	72,86	0,36	24	0	0	72,4	42	30,34	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,939	0,018	92,11	90,75	90,53	90,13	0,4	24	0	0	59	37,6	21,43	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,038	0,021	66,26	64,73	64,73	64,18	0,55	24	0	0	72,2	41	31,2	0,7	0,7	-
15.04.2026	2,054	0,011	67,05	65,71	65,49	65,18	0,31	24	0	0	72,5	41,3	31,21	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,357	0,007	82,73	81,26	80,82	80,56	0,26	24	0	0	71,8	42,8	29,03	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,338	0,008	82,03	80,58	80,14	79,88	0,26	24	0	0	71,9	42,8	29,08	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,045	0,004	69,1	67,96	67,53	67,37	0,16	24	0	0	71,9	41,7	30,22	0,7	0,7	-
Итого:	74,802	0	2633,41	2581,59	2573,46	2559,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,802															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1433,362	70010,13	72232,7	68331,98	71364,28
18.04.2026	1508,164	72643,54	74814,29	70905,44	73923,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:53:42