

#10078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,91 | 0,034 | 157,97 | 155,75 | 154,48 | 153,81 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 51,6 | 18,61 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,452 | 0,03 | 105,02 | 103,1 | 102,76 | 102,03 | 0,73 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 46,3 | 23,55 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,436 | 0,025 | 103,02 | 101,13 | 100,77 | 100,16 | 0,61 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45,3 | 23,93 | 0,7 | 0,7 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,544 | 0,031 | 100,53 | 98,5 | 98,36 | 97,62 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 43,9 | 25,58 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,322 | 0,032 | 90,52 | 88,61 | 88,53 | 87,78 | 0,75 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 44,2 | 25,9 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,257 | 0,036 | 80,71 | 78,77 | 78,94 | 78,1 | 0,84 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 42,1 | 28,16 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,739 | 0,032 | 102,37 | 100,15 | 100,01 | 99,23 | 0,78 | 24 | 0 | 0 | 72 | 44,9 | 27,08 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,724 | 0,033 | 93,61 | 91,41 | 91,3 | 90,51 | 0,79 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 45 | 29,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2022 | 2,646 | 0,036 | 91,79 | 89,56 | 89,6 | 88,71 | 0,89 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 44,3 | 29,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2022 | 2,636 | 0,035 | 94,96 | 92,8 | 92,78 | 91,95 | 0,83 | 24 | 0 | 0 | 72 | 43,9 | 28,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2022 | 2,692 | 0,036 | 97,51 | 95,31 | 95,3 | 94,45 | 0,85 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 43,6 | 27,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2022 | 2,533 | 0,034 | 92,72 | 90,63 | 90,63 | 89,81 | 0,82 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 43,7 | 27,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2022 | 2,508 | 0,035 | 92,58 | 90,51 | 90,52 | 89,71 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 43,2 | 27,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2022 | 2,358 | 0,034 | 87,75 | 85,76 | 85,81 | 85 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 70 | 42,9 | 27,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2022 | 1,805 | 0,031 | 61,4 | 59,74 | 60,04 | 59,28 | 0,76 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 40,2 | 29,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2022 | 2,174 | 0,032 | 76,37 | 74,48 | 74,7 | 73,91 | 0,79 | 24 | 0 | 0 | 70 | 41,4 | 28,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2022 | 2,266 | 0,034 | 84,6 | 82,68 | 82,77 | 81,99 | 0,78 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 42,6 | 26,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2022 | 2,353 | 0,032 | 85,17 | 83,23 | 83,3 | 82,56 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 70 | 42,1 | 27,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2022 | 2,366 | 0,039 | 115,71 | 113,67 | 113,6 | 112,71 | 0,89 | 24 | 0 | 0 | 63 | 42,5 | 20,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2022 | 2,225 | 0,037 | 81,1 | 79,14 | 79,31 | 78,46 | 0,85 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 42,5 | 27,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2022 | 2,037 | 0,034 | 72,93 | 71,11 | 71,34 | 70,5 | 0,84 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 42 | 28,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2022 | 1,769 | 0,032 | 60,77 | 59,07 | 59,44 | 58,66 | 0,78 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 40,2 | 29,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2022 | 2,184 | 0,035 | 76,9 | 74,94 | 75,22 | 74,36 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 41,1 | 28,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2022 | 2,322 | 0,029 | 84,14 | 82,19 | 82,3 | 81,55 | 0,75 | 24 | 0 | 0 | 70 | 42,1 | 27,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2022 | 2,348 | 0,032 | 83,7 | 81,72 | 81,88 | 81,09 | 0,79 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 41,4 | 28,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2022 | 2,188 | 0,034 | 79,6 | 77,72 | 77,89 | 77,1 | 0,79 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 41,7 | 27,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.04.2022 | 1,99 | 0,036 | 70,35 | 68,47 | 68,8 | 67,91 | 0,89 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 41,3 | 28,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.04.2022 | 1,739 | 0,033 | 58,73 | 57,09 | 57,46 | 56,66 | 0,8 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 40,1 | 29,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.04.2022 | 1,62 | 0,033 | 54,41 | 52,82 | 53,23 | 52,43 | 0,8 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 39,9 | 29,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.04.2022 | 1,639 | 0,034 | 55,88 | 54,31 | 54,67 | 53,89 | 0,78 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 40,2 | 29,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.04.2022 | 1,802 | 0,037 | 61,41 | 59,69 | 60,08 | 59,21 | 0,87 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 40,2 | 29,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.04.2022 | 1,852 | 0,035 | 62,43 | 60,74 | 61,08 | 60,26 | 0,82 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 40,2 | 29,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.04.2022 | 1,945 | 0,032 | 68,86 | 67,1 | 67,34 | 66,6 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 41 | 28,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 74,381 | 0 | 2785,52 | 2721,9 | 2724,24 | 2698 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,381 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2022 | 422,649 | 14892,13 | 14569,08 | 14528,88 | 14427,66 |
| 25.04.2022 | 497,03 | 17677,65 | 17290,98 | 17253,12 | 17125,66 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 11:12:02