

#126296#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Лесопильная 57-63, Калининград  
5346  
8783  
ВКТ-7  
00289302  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,398       | -0,233       | 113,22     | 117,72     | 110,86  | 116,67  | -5,81     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 44,1      | 23,97 | 0,7        | 0,7        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 2,333       | -0,239       | 114,82     | 119,41     | 112,43  | 118,26  | -5,83     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 45        | 23,11 | 0,7        | 0,7        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,319       | -0,204       | 104,09     | 108,17     | 101,92  | 107,21  | -5,29     | 24          | 0          | 1      | 68        | 43        | 25,05 | 0,7        | 0,7        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 2,385       | -0,218       | 108,88     | 113,15     | 106,6   | 112,15  | -5,55     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 43,5      | 24,66 | 0,7        | 0,7        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 2,04        | -0,171       | 87,29      | 90,81      | 85,44   | 90,06   | -4,62     | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 42,1      | 26,18 | 0,7        | 0,7        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 1,915       | -0,157       | 81,13      | 84,46      | 79,44   | 83,74   | -4,3      | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 41,8      | 26,4  | 0,7        | 0,7        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 2,282       | -0,194       | 99,01      | 102,88     | 96,94   | 102,04  | -5,1      | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 42,3      | 25,84 | 0,7        | 0,7        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 2,272       | -0,199       | 102,19     | 106,18     | 100,04  | 105,26  | -5,22     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 43,1      | 25,02 | 0,7        | 0,7        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,419       | -0,222       | 113,78     | 118,1      | 111,41  | 117,01  | -5,6      | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 44,2      | 23,96 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.04.2025 | 2,148       | -0,18        | 93,29      | 96,98      | 91,33   | 96,18   | -4,85     | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 42,3      | 25,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.04.2025 | 1,875       | -0,14        | 74,12      | 77,11      | 72,53   | 76,49   | -3,96     | 24          | 0          | 1      | 69,2      | 41        | 28,13 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.04.2025 | 2,15        | -0,164       | 87,02      | 90,41      | 85,14   | 89,65   | -4,51     | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 42,4      | 27,57 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.04.2025 | 2,704       | -0,251       | 120,92     | 125,41     | 118,22  | 124,19  | -5,97     | 24          | 0          | 1      | 70,9      | 45,7      | 25,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.04.2025 | 2,931       | -0,269       | 128,67     | 133,32     | 125,65  | 131,91  | -6,26     | 24          | 0          | 1      | 72,8      | 47,1      | 25,69 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.04.2025 | 2,612       | -0,221       | 107,68     | 111,68     | 105,18  | 110,6   | -5,42     | 24          | 0          | 1      | 72,1      | 44,9      | 27,2  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.04.2025 | 2,554       | -0,234       | 113,93     | 118,28     | 111,43  | 117,15  | -5,72     | 24          | 0          | 1      | 69,8      | 44,6      | 25,23 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.04.2025 | 2,499       | -0,228       | 111,56     | 115,83     | 109,14  | 114,75  | -5,61     | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 44,7      | 25,23 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.04.2025 | 2,75        | -0,238       | 124,42     | 128,58     | 121,64  | 127,34  | -5,7      | 24          | 0          | 1      | 70,6      | 45,8      | 24,8  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.04.2025 | 2,465       | -0,172       | 104,99     | 108,13     | 102,69  | 107,16  | -4,47     | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 44        | 25,95 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.04.2025 | 2,251       | -0,182       | 94,61      | 98,11      | 92,52   | 97,23   | -4,71     | 24          | 0          | 1      | 70,1      | 43,6      | 26,57 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.04.2025 | 1,751       | -0,117       | 66,53      | 69,1       | 65,07   | 68,57   | -3,5      | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 41,1      | 29,15 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.04.2025 | 1,496       | -0,091       | 54,22      | 56,37      | 53,03   | 55,95   | -2,92     | 24          | 0          | 1      | 70,1      | 39,7      | 30,43 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.04.2025 | 1,141       | -0,086       | 44,93      | 46,89      | 43,91   | 46,55   | -2,64     | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 41,7      | 28,47 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.04.2025 | 0,567       | -0,061       | 26,59      | 28,15      | 26      | 27,91   | -1,91     | 24          | 0          | 1      | 69,5      | 44,5      | 25,06 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.04.2025 | 0,621       | -0,067       | 28,92      | 30,56      | 28,29   | 30,3    | -2,01     | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 44,7      | 25,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.04.2025 | 0,556       | -0,067       | 27,61      | 29,26      | 27      | 28,99   | -1,99     | 24          | 0          | 1      | 70        | 46        | 24,01 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.04.2025 | 0,564       | -0,083       | 30,26      | 32,18      | 29,59   | 31,85   | -2,26     | 24          | 0          | 1      | 69,3      | 46,6      | 22,7  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.04.2025 | 0,516       | -0,094       | 29,34      | 31,48      | 28,68   | 31,17   | -2,49     | 24          | 0          | 1      | 69,4      | 47,2      | 22,2  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.04.2025 | 0,546       | -0,106       | 36,13      | 38,52      | 35,38   | 38,11   | -2,73     | 24          | 0          | 1      | 67,8      | 48,6      | 19,18 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.04.2025 | 0,534       | -0,1         | 33,07      | 35,27      | 32,36   | 34,87   | -2,51     | 24          | 0          | 1      | 69,3      | 49        | 20,32 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.04.2025 | 0,556       | -0,11        | 36,1       | 38,48      | 35,31   | 38,04   | -2,73     | 24          | 0          | 1      | 69,6      | 50        | 19,65 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 56,15       | 0            | 2499,32    | 2600,98    | 2445,17 | 2577,36 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 56,15       |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 842,772  | 40482    | 41985,73 | 39542,94 | 41520,18 |
| 23.04.2025 | 898,922  | 42981,32 | 44586,71 | 41988,11 | 44097,54 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 11:36:34