

# #10090#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8783  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289302  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,222	0,023	80,94	79,27	79,19	78,63	0,56	24	0	0	69,4	41,6	27,79	0,7	0,7	4
25.04.2021	2,31	0,023	82,97	81,27	81,16	80,62	0,54	24	0	0	69,6	41,4	28,24	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,436	0,021	91,55	89,81	89,58	89,03	0,55	24	0	0	69,5	42,6	26,95	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	2,315	0,023	85,35	83,61	83,5	82,91	0,59	24	0	0	69,4	41,9	27,47	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,041	0,025	72,81	71,19	71,24	70,59	0,65	24	0	0	69,4	41	28,3	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,874	0,022	62,48	61,01	61,12	60,6	0,52	24	0	0	69,6	39,2	30,34	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,773	0,024	63,63	62,24	62,3	61,72	0,58	24	0	0	68,4	40,2	28,11	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,969	0,023	68,04	66,55	66,56	66,01	0,55	24	0	0	69,7	40,4	29,29	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	2,018	0,02	73,24	71,74	71,65	71,17	0,48	24	0	0	69,3	41,4	27,93	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	2,195	0,021	78,18	76,58	76,49	75,96	0,53	24	0	0	69,6	41,1	28,45	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,807	0,02	62,5	61,14	61,16	60,67	0,49	24	0	0	69,4	40,2	29,24	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,646	0,024	55,25	53,98	54,06	53,51	0,55	24	0	0	69,5	39,4	30,1	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,897	0,023	65,8	64,27	64,37	63,79	0,58	24	0	0	69,6	40,3	29,22	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,827	0,024	62,54	61,07	61,15	60,59	0,56	24	0	0	69,8	40,3	29,57	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,869	0,023	64,43	62,95	63,02	62,47	0,55	24	0	0	69,8	40,5	29,36	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,687	0,021	58,33	57	57,07	56,56	0,51	24	0	0	69,7	40,4	29,28	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,45	0,015	48,14	46,98	47,11	46,71	0,4	24	0	0	69,8	39,3	30,46	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,233	0,013	42,29	41,25	41,35	41	0,35	24	0	0	69,6	40,1	29,53	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	1,092	0,012	38,6	37,67	37,78	37,43	0,35	24	0	0	69,6	41	28,62	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,668	0,015	26,82	26,11	26,23	25,87	0,36	24	0	0	69,4	44,5	24,83	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,656	0,012	26,43	25,72	25,86	25,48	0,38	24	0	0	69,4	44,6	24,73	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,637	0,015	25,94	25,18	25,37	24,94	0,43	24	0	1	69,6	45,2	24,43	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,724	0,011	28,71	27,97	28,06	27,73	0,33	24	0	0	69,3	44	25,23	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,731	0,015	42,55	41,79	41,74	41,35	0,39	24	0	0	64	46,8	17,11	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,668	0,021	33,86	33,06	33,22	32,72	0,5	24	0	1	65,6	46,2	19,46	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,722	0,018	55,29	54,45	54,34	53,86	0,48	24	0	1	60,9	48	12,9	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,697	0,005	62,85	62,41	61,82	61,72	0,1	24	0	0	60,2	49	11,23	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,568	-0,008	25,48	25,82	24,93	25,58	-0,65	24	0	1	69,2	45,2	23,91	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,683	0,01	27,84	27,2	27,26	26,95	0,31	24	0	0	69,3	44,7	24,6	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,741	0,014	28,21	27,37	27,54	27,13	0,41	24	0	0	69,8	43,4	26,35	0,7	0,7	-
Итого:	43,156	0	1641,05	1606,66	1606,23	1593,3	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,156															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	942,1	106364,27	105936,63	103921,07	104019,44
23.05.2021	985,256	108005,32	107543,29	105527,3	105612,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2021 7:39:28