

#10088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8783  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289302  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,684	0,001	28,76	28,36	28,13	28,1	0,03	24	0	0	69	44,7	24,33	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,717	0,004	36,69	36,23	35,87	35,82	0,05	24	0	0	69,4	49,5	19,93	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,751	0,001	28,83	28,4	28,19	28,16	0,03	24	0	0	69,6	43	26,6	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,707	0,002	27,44	27,06	26,82	26,82	0	24	0	0	70,1	43,7	26,42	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,716	0,001	27,97	27,59	27,35	27,34	0,01	24	0	0	70	43,8	26,18	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,728	0	28,04	27,64	27,4	27,4	0	24	0	0	69,7	43,2	26,52	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,721	0,002	28,58	28,14	27,95	27,9	0,05	24	0	0	69,3	43,5	25,78	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,719	0	27,8	27,46	27,19	27,22	-0,03	24	0	0	69,8	43,3	26,51	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,726	0,001	28,81	28,45	28,18	28,2	-0,02	24	0	0	69,3	43,5	25,87	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,719	0	28,25	27,91	27,64	27,67	-0,03	24	0	0	69,5	43,4	26,1	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,74	0,003	33,39	32,98	32,73	32,67	0,06	24	0	0	67,3	44,7	22,59	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,685	0,001	26,92	26,56	26,31	26,32	-0,01	24	0	0	69,9	43,9	26	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,729	0,001	28,36	27,98	27,72	27,74	-0,02	24	0	0	69,5	43,2	26,33	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,711	0,002	27,8	27,38	27,18	27,14	0,04	24	0	0	69,6	43,4	26,2	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,722	0	28,14	27,78	27,53	27,54	-0,01	24	0	0	69,6	43,4	26,3	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,708	0,002	27,6	27,22	26,98	26,98	0	24	0	0	69,7	43,4	26,37	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,678	0,001	26,9	26,58	26,31	26,34	-0,03	24	0	0	69,9	44	25,84	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,669	0,003	26,76	26,4	26,17	26,15	0,02	24	0	0	70,1	44,6	25,44	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,667	0	26,8	26,5	26,21	26,25	-0,04	24	0	0	69,9	44,4	25,51	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,625	0,001	25,45	25,14	24,88	24,9	-0,02	24	0	0	70	44,8	25,2	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,702	0,002	27,3	26,93	26,68	26,69	-0,01	24	0	0	70	43,7	26,36	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,647	0	25,94	25,63	25,37	25,39	-0,02	24	0	0	70	44,5	25,54	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,654	0,027	25,95	25,02	25,39	24,78	0,61	24	0	1	69,8	45	24,76	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,693	0,013	38,76	38,15	37,99	37,75	0,24	24	0	1	64,8	46,8	18,02	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,612	0	26,38	26,37	25,82	26,13	-0,31	24	0	0	69,3	44,9	24,32	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,651	0	26,55	26,47	25,96	26,23	-0,27	24	0	0	69,8	44,3	25,51	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,591	0	24,84	24,76	24,28	24,52	-0,24	24	0	0	69,9	45,2	24,7	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,613	0	26	25,92	25,42	25,68	-0,26	24	0	0	69,5	44,8	24,69	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,546	0,022	23,19	22,61	22,69	22,41	0,28	24	0	1	68	44,5	23,49	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,621	0	26,03	25,9	25,46	25,66	-0,2	24	0	0	69,9	45,2	24,73	0,7	0,7	-
Итого:	20,452	0	840,23	829,52	821,8	821,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,452															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1091,283	39027,17	38270,81	38102,23	37916,3
23.05.2023	1111,735	39867,4	39100,33	38924,03	38738,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 8:10:57