

#84035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 2,149 | -0,153 | 86,05 | 89,12 | 84,21 | 88,41 | -4,2 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 41,6 | 27,65 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 2,099 | -0,143 | 80,44 | 83,35 | 78,71 | 82,71 | -4 | 24 | 0 | 1 | 70 | 41,2 | 28,84 | 0,7 | 0,7 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 1,905 | -0,128 | 74,47 | 77,29 | 72,89 | 76,68 | -3,79 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 40,8 | 28,33 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,577 | -0,1 | 56,21 | 58,51 | 54,94 | 58,07 | -3,13 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 39,4 | 31,03 | 0,7 | 0,7 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,373 | -0,088 | 49,1 | 51,21 | 48,01 | 50,86 | -2,85 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 39,5 | 30,94 | 0,7 | 0,7 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 1,304 | -0,084 | 46,32 | 48,39 | 45,29 | 48,08 | -2,79 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 39 | 31,21 | 0,7 | 0,7 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 1,165 | -0,109 | 54 | 56,41 | 52,83 | 55,85 | -3,02 | 24 | 0 | 1 | 70 | 45,4 | 24,63 | 0,7 | 0,7 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 1,112 | -0,137 | 63,84 | 66,65 | 62,49 | 65,95 | -3,46 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 47,3 | 20,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.05.2024 | 1,079 | -0,126 | 55,58 | 58,11 | 54,36 | 57,5 | -3,14 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 47,9 | 22,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.05.2024 | 0,946 | -0,264 | 97,07 | 101,44 | 94,91 | 99,87 | -4,96 | 24 | 0 | 1 | 71 | 58 | 12,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.05.2024 | 0,92 | -0,242 | 90,7 | 94,86 | 88,76 | 93,49 | -4,73 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 56 | 13,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.05.2024 | 0,964 | -0,238 | 88,68 | 92,84 | 86,78 | 91,51 | -4,73 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 55,2 | 14,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.05.2024 | 0,954 | -0,22 | 83,06 | 87,01 | 81,27 | 85,77 | -4,5 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 54,6 | 14,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.05.2024 | 0,917 | -0,165 | 64,24 | 67,32 | 62,84 | 66,46 | -3,62 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 52,6 | 17,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.05.2024 | 0,871 | -0,144 | 58,41 | 61,21 | 57,14 | 60,45 | -3,31 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 51,2 | 18,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.05.2024 | 0,858 | -0,177 | 66,2 | 69,39 | 64,73 | 68,49 | -3,76 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 53,7 | 16,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.05.2024 | 0,894 | -0,171 | 65,85 | 69,03 | 64,44 | 68,15 | -3,71 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 52,5 | 16,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.05.2024 | 0,648 | -0,069 | 30,44 | 32,12 | 29,79 | 31,84 | -2,05 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 44,8 | 24,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.05.2024 | 0,977 | -0,149 | 60,85 | 63,76 | 59,54 | 63 | -3,46 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 50,1 | 19,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.05.2024 | 0,92 | -0,186 | 72,03 | 75,42 | 70,45 | 74,4 | -3,95 | 24 | 0 | 1 | 69,8 | 53,7 | 16,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.05.2024 | 0,855 | -0,201 | 76,05 | 79,65 | 74,42 | 78,56 | -4,14 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 54,6 | 14,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.05.2024 | 0,965 | -0,212 | 80,95 | 84,7 | 79,19 | 83,51 | -4,32 | 24 | 0 | 1 | 70 | 54,8 | 15,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.05.2024 | 0,878 | -0,22 | 82,41 | 86,25 | 80,62 | 84,98 | -4,36 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 55,8 | 13,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.05.2024 | 0,818 | -0,224 | 82,35 | 86,2 | 80,55 | 84,91 | -4,36 | 24 | 0 | 1 | 70 | 56,8 | 13,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.05.2024 | 0,822 | -0,229 | 84,1 | 88,06 | 82,27 | 86,78 | -4,51 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 56,3 | 13,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.05.2024 | 0,884 | -0,236 | 87,42 | 91,46 | 85,52 | 90,13 | -4,61 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 56,2 | 13,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.05.2024 | 0,81 | -0,229 | 85,16 | 89,13 | 83,3 | 87,79 | -4,49 | 24 | 0 | 1 | 69,3 | 56,5 | 12,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.05.2024 | 0,83 | -0,232 | 84,7 | 88,68 | 82,86 | 87,34 | -4,48 | 24 | 0 | 1 | 69,9 | 56,8 | 13,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.05.2024 | 0,777 | -0,227 | 83,3 | 87,19 | 81,5 | 85,91 | -4,41 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 56,6 | 12,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.05.2024 | 0,781 | -0,234 | 84,37 | 88,35 | 82,52 | 87,01 | -4,49 | 24 | 0 | 1 | 69,8 | 57,2 | 12,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 32,052 | 0 | 2174,35 | 2273,11 | 2127,13 | 2244,46 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,052 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2024 | 288,011 | 10880,81 | 11230,7 | 10621,72 | 11129,14 |
| 23.05.2024 | 320,063 | 13055,16 | 13503,81 | 12748,85 | 13373,6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.05.2024 7:56:33