

#130277#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00289302	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	836,021	898,922	-62.901

Подпись исполнителя



#129728#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,513	-0,116	36,72	39,12	35,93	38,63	-2,7	24	0	1	69,5	51,4	18,11	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,527	-0,137	43,9	46,62	42,98	46,04	-3,06	24	0	1	68,4	52,4	16,02	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,529	-0,142	45,92	48,67	44,95	48	-3,05	24	0	1	69,4	54	15,47	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,574	-0,157	51,17	54,11	50,06	53,36	-3,3	24	0	1	69,6	54,5	15,08	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,496	-0,16	51,17	54,15	50,07	53,35	-3,28	24	0	1	69,5	55,9	13,57	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,532	-0,17	53,72	56,74	52,5	55,86	-3,36	24	0	1	70,9	57,1	13,82	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,492	-0,18	54,32	57,41	53,07	56,51	-3,44	24	0	1	71,6	58,5	13,06	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,479	-0,199	60,6	63,94	59,24	62,92	-3,68	24	0	1	71,4	59,6	11,78	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,44	-0,194	59,33	62,63	57,97	61,59	-3,62	24	0	1	71,8	60,4	11,35	0,7	0,7
03.05.2025	-	-2,527	-2,806	28,61	77,29	27,97	76,01	-48,04	24	0	1	71,4	59,7	11,78	0,7	0,7
04.05.2025	-	-4,792	-4,792	0	79,18	0	77,81	-77,81	24	0	1	71,9	61,8	10,04	0,7	0,7
05.05.2025	-	-4,922	-4,922	0	80,5	0	79,06	-79,06	24	0	1	71,7	62,5	9,19	0,7	0,7
06.05.2025	-	-5,461	-5,461	0	88,5	0	86,9	-86,9	24	0	1	71,6	63	8,56	0,7	0,7
07.05.2025	-	-5,782	-5,782	0	94,29	0	92,62	-92,62	24	0	1	70,8	62,6	8,15	0,7	0,7
08.05.2025	-	-6,936	-6,936	0	110,78	0	108,74	-108,74	24	0	1	71,6	63,9	7,69	0,7	0,7
09.05.2025	-	-6,547	-6,547	0	103,7	0	101,76	-101,76	24	0	1	71,8	64,5	7,32	0,7	0,7
10.05.2025	-	-7,32	-7,32	0	114,84	0	112,61	-112,61	24	0	1	71,8	65,1	6,67	0,7	0,7
11.05.2025	-	-7,92	-7,92	0	124,48	0	122,1	-122,1	24	0	1	71,5	65	6,47	0,7	0,7
12.05.2025	-	-8,599	-8,599	0	133,62	0	131	-131	24	0	1	71,6	65,8	5,85	0,7	0,7
13.05.2025	-	-9,04	-9,04	0	139,51	0	136,76	-136,76	24	0	1	71,9	66,2	5,66	0,7	0,7
14.05.2025	-	-3,393	-3,777	71,95	129,84	70,31	127,26	-56,95	24	0	1	71,7	66,3	5,37	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,681	0	139,83	139,69	136,65	136,91	-0,26	24	0	0	71,3	66,2	5,11	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,708	0,001	146,46	146,21	143,09	143,25	-0,16	24	0	0	72	67	5	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,674	0	151,36	151,18	147,9	148,13	-0,23	24	0	0	71,6	67	4,66	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,698	-0,008	155,21	155,17	151,63	152,02	-0,39	24	0	0	71,8	67	4,77	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,617	-0,017	158,23	158,49	154,58	155,22	-0,64	24	0	0	71,9	67,6	4,29	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,631	-0,022	164,82	165,07	160,98	161,63	-0,65	24	0	0	72,1	67,9	4,2	0,7	0,7
21.05.2025	-	0,6	-0,021	165,09	165,38	161,29	161,97	-0,68	24	0	0	71,8	67,8	3,99	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,565	-0,024	170,25	170,65	166,34	167,06	-0,72	24	0	0	71,9	68,2	3,69	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,582	-0,026	182,32	182,71	178,15	178,91	-0,76	24	0	0	71,5	68	3,57	0,7	0,7
Итого:	-	-62,901	-75,474	1990,98	3194,47	1945,66	3133,99	-1188,33	720	0	-	71,24	62,56	8,68	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	898,922	42981,32	44586,71	41988,11	44097,54
23.05.2025	836,021	44972,3	47781,18	43933,77	47231,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения