

#10080#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,726	0,025	27,81	26,84	27,21	26,6	0,61	24	0	0	70,1	44,4	25,68	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,753	0,028	29,23	28,14	28,59	27,9	0,69	24	0	1	69,6	44,4	25,24	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,717	0,025	28,08	27,07	27,45	26,83	0,62	24	0	0	70	44,7	25,22	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,734	0,024	28,28	27,28	27,64	27,04	0,6	24	0	0	70	44,3	25,64	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,794	0,027	30,13	29,06	29,47	28,81	0,66	24	0	1	69,9	44	25,96	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,827	0,027	30,47	29,38	29,8	29,14	0,66	24	0	1	70,2	43,3	26,85	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,73	0,025	32,11	31,11	31,44	30,8	0,64	24	0	0	68,1	45,8	22,28	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,752	0,025	28,6	27,6	27,97	27,36	0,61	24	0	1	70	44	25,96	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,798	0,028	31,84	30,75	31,17	30,49	0,68	24	0	0	68,8	44,2	24,63	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,77	0,025	29,06	28,05	28,42	27,81	0,61	24	0	0	69,9	43,8	26,19	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,712	0,024	27,38	26,4	26,78	26,16	0,62	24	0	0	70,2	44,6	25,59	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,748	0,023	29,35	28,33	28,7	28,08	0,62	24	0	1	69,8	44,6	25,18	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,784	0,023	29,71	28,73	29,04	28,49	0,55	24	0	1	69,8	43,7	26,16	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,738	0,023	28,78	27,83	28,15	27,58	0,57	24	0	0	70	44,7	25,31	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,688	0,02	26,99	26,11	26,4	25,87	0,53	24	0	0	70,3	45,2	25,11	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,699	0,016	28,3	27,52	27,68	27,27	0,41	24	0	1	69,6	45	24,61	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,688	0	27,87	27,65	27,25	27,41	-0,16	24	0	0	70,2	44,6	25,53	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,652	0	27,86	27,66	27,25	27,41	-0,16	24	0	0	69,9	45,6	24,28	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,667	0	27,01	26,83	26,39	26,59	-0,2	24	0	0	70,4	44,8	25,67	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,629	0	26,56	26,36	25,99	26,12	-0,13	24	0	0	70,1	45,7	24,43	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,688	0	28,11	27,87	27,46	27,63	-0,17	24	0	0	69,8	44,4	25,39	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,618	0	26,51	26,36	25,91	26,12	-0,21	24	0	0	69,9	45,7	24,16	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,686	0,001	27,38	27,13	26,77	26,89	-0,12	24	0	0	70,5	44,8	25,7	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,678	0	28,39	28,15	27,75	27,9	-0,15	24	0	0	70	45,2	24,74	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,641	0	26,85	26,62	26,26	26,38	-0,12	24	0	0	70,1	45,3	24,74	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,663	0	27,55	27,32	26,94	27,08	-0,14	24	0	0	69,8	45	24,83	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,722	0	29,05	28,79	28,4	28,55	-0,15	24	0	0	69,9	44,3	25,59	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,65	0,002	27,3	27,08	26,69	26,84	-0,15	24	0	0	69,9	45,3	24,6	0,7	0,7	-
21.06.2022	0,686	0	28,98	28,75	28,32	28,51	-0,19	24	0	0	69,4	44,8	24,6	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,672	0	28,48	28,25	27,85	28	-0,15	24	0	0	69,8	45,3	24,42	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,679	0,001	27,49	27,27	26,89	27,03	-0,14	24	0	0	70,2	44,8	25,41	0,7	0,7	-
Итого:	21,989	0	881,51	862,29	862,03	854,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,989															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	519,18	18492,1	18078,02	18049,22	17905,69
23.06.2022	541,169	19373,61	18940,31	18911,25	18760,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 8:01:06