

#10087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,64	0,001	26,08	25,96	25,51	25,72	-0,21	24	0	0	70,1	44,7	25,33	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,569	0	24,44	24,4	23,89	24,16	-0,27	24	0	0	70,2	45,7	24,46	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,586	0	24,76	24,75	24,21	24,51	-0,3	24	0	1	70,2	45,4	24,85	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,572	0	24,99	24,98	24,44	24,74	-0,3	24	0	1	69,6	45,5	24,03	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,634	0	26,31	26,22	25,75	25,98	-0,23	24	0	0	69,7	44,7	25,05	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,61	0	25,26	25,16	24,7	24,92	-0,22	24	0	0	70,1	45	25,09	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,595	0	25,34	25,26	24,77	25,02	-0,25	24	0	1	69,9	45,4	24,53	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,627	0,002	26,27	26,1	25,7	25,85	-0,15	24	0	1	69,8	45,2	24,69	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,591	0	25,04	24,91	24,47	24,67	-0,2	24	0	1	70	45,4	24,6	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,593	0,001	25,22	25,17	24,66	24,92	-0,26	24	0	1	70,1	45,5	24,53	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,592	0,001	24,78	24,67	24,23	24,43	-0,2	24	0	0	70,1	45,3	24,79	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,622	0,002	25,59	25,37	25,03	25,13	-0,1	24	0	0	69,8	44,8	25,06	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,62	0,004	25,58	25,29	25,02	25,05	-0,03	24	0	0	69,9	45	24,94	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,623	0,004	25,38	25,02	24,8	24,78	0,02	24	0	0	70,2	45,1	25,07	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,592	0,001	24,72	24,42	24,19	24,18	0,01	24	0	1	70	45,5	24,51	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,557	0	23,87	23,66	23,33	23,42	-0,09	24	0	1	70,1	46	24,07	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,535	0,001	23,41	23,25	22,92	23,01	-0,09	24	0	1	69,9	46,2	23,67	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,575	0,005	24,54	24,21	23,96	23,97	-0,01	24	0	1	69,8	45,7	24,05	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,522	0,001	22,83	22,69	22,31	22,45	-0,14	24	0	1	70,1	46,4	23,72	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,575	0,003	25,22	24,99	24,68	24,74	-0,06	24	0	0	69,7	46,3	23,38	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,54	0	23,68	23,6	23,16	23,36	-0,2	24	0	1	69,9	46,1	23,8	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,568	-0,001	24,5	24,42	23,97	24,18	-0,21	24	0	1	69,7	45,6	24,05	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,554	0,001	26,88	26,87	26,31	26,59	-0,28	24	0	1	67,9	46,4	21,51	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,522	-0,002	23,47	23,61	22,96	23,37	-0,41	24	0	1	69,8	46,2	23,57	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,544	-0,002	24,33	24,5	23,78	24,25	-0,47	24	0	1	69,7	45,9	23,78	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,554	-0,003	24,63	24,76	24,06	24,52	-0,46	24	0	1	69,6	45,7	23,93	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,508	-0,003	23,25	23,52	22,72	23,28	-0,56	24	0	1	69,8	46,3	23,48	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,5	-0,004	25,66	25,95	25,12	25,68	-0,56	24	0	1	68,2	47,2	21,03	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,485	-0,008	22,63	23,01	22,13	22,76	-0,63	24	0	1	70,1	46,7	23,44	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,469	-0,007	23,58	24,03	23,07	23,78	-0,71	24	0	1	68,7	46,9	21,85	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,477	-0,014	22,56	23,12	22,07	22,87	-0,8	24	0	1	70,1	46,7	23,43	0,7	0,7	-
Итого:	17,551	0	764,8	763,87	747,92	756,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,551															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1111,735	39867,4	39100,33	38924,03	38738,2
23.06.2023	1129,286	40632,2	39864,2	39671,95	39494,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:54:22