

#133381#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 16.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00289302	Показания прибора, Гкал 16.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	849,819	836,021	13.798

но 23.06

14.822

Подпись исполнителя



#132639#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 16.06.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,585	-0,034	181,08	181,55	176,91	177,75	-0,84	24	0	0	71,9	68,2	3,63	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,607	-0,013	177,28	177,5	173,16	173,76	-0,6	24	0	0	72,1	68,4	3,72	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,561	-0,009	182,11	182,24	177,89	178,37	-0,48	24	0	0	72,1	68,7	3,34	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,606	0,002	188,9	188,68	184,54	184,66	-0,12	24	0	0	72	68,7	3,32	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,591	0,003	189,15	188,91	184,8	184,89	-0,09	24	0	0	72	68,7	3,24	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,546	0,001	179,09	178,95	174,95	175,15	-0,2	24	0	0	72	68,8	3,2	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,548	-0,001	180,53	180,44	176,33	176,59	-0,26	24	0	0	72,2	69	3,22	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,528	-0,006	177,39	177,44	173,29	173,71	-0,42	24	0	0	71,9	68,7	3,21	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,552	-0,015	180,31	180,59	176,16	176,75	-0,59	24	0	0	72,2	68,8	3,38	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,545	-0,003	181,8	181,89	177,64	178,04	-0,4	24	0	0	71,8	68,6	3,22	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,559	-0,003	191,3	191,33	186,89	187,23	-0,34	24	0	0	72	68,9	3,11	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,556	-0,007	191,85	191,95	187,44	187,88	-0,44	24	0	0	71,8	68,7	3,12	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,571	0,003	194,01	193,81	189,54	189,7	-0,16	24	0	0	71,9	68,8	3,06	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,555	0,006	191,18	190,93	186,79	186,89	-0,1	24	0	0	71,7	68,7	3,01	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,533	0	191,42	191,32	186,99	187,24	-0,25	24	0	0	72	69	2,95	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,507	-0,021	190,41	190,74	186,06	186,71	-0,65	24	0	0	71,6	68,7	2,96	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,506	-0,021	191,12	191,5	186,73	187,41	-0,68	24	0	0	71,8	68,8	2,98	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,502	-0,021	191,71	192,11	187,38	188,07	-0,69	24	0	0	71,4	68,5	2,93	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,494	-0,025	194,2	194,61	189,7	190,44	-0,74	24	0	0	72	69,1	2,88	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,521	-0,012	191,92	192,18	187,52	188,07	-0,55	24	0	0	72	69	2,98	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,54	-0,013	197,46	197,66	192,88	193,45	-0,57	24	0	0	72,1	69,1	3,01	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,527	-0,007	197,29	197,47	192,79	193,3	-0,51	24	0	0	71,5	68,6	2,91	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,56	-0,004	198,06	198,07	193,48	193,83	-0,35	24	0	0	72,1	69,1	3,03	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,534	0,003	192,53	192,4	188,09	188,28	-0,19	24	0	0	72	69,1	2,92	0,7	0,7
Итого:	-	13,134	-0,197	4522,1	4524,27	4417,95	4428,17	-10,22	576	0	-	71,92	68,78	3,14	0,7	0,7

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	836,021	44972,3	47781,18	43933,77	47231,53
16.06.2025	849,819	49687,57	52496,56	48540,47	51846,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения